Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8756.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	448,45	448,45	0,00	47,70	40,50	7,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
25.04.15	24,00	-	449,37	449,37	0,00	45,72	39,15	6,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
26.04.15	24,00	-	449,15	449,15	0,00	46,27	39,47	6,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
27.04.15	24,00	-	449,21	449,21	0,00	46,48	39,88	6,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
28.04.15	24,00	-	453,36	453,36	0,00	44,02	38,41	5,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
29.04.15	24,00	-	466,08	466,08	0,00	41,65	36,75	4,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
30.04.15	24,00	-	468,93	468,93	0,00	41,22	36,18	5,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
01.05.15	24,00	-	468,57	468,57	0,00	40,92	36,07	4,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
02.05.15	24,00	-	468,31	468,31	0,00	40,64	35,88	4,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
03.05.15	24,00	-	468,22	468,22	0,00	39,73	35,15	4,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
04.05.15	24,00	-	468,17	468,17	0,00	40,09	35,45	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
05.05.15	24,00	-	468,15	468,15	0,00	39,81	35,36	4,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
06.05.15	24,00	-	468,20	468,20	0,00	39,51	35,39	4,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
07.05.15	24,00	-	468,06	468,06	0,00	38,38	34,70	3,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
08.05.15	24,00	-	468,03	468,03	0,00	38,42	34,68	3,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
09.05.15	24,00	-	468,58	468,58	0,00	37,10	33,58	3,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
10.05.15	24,00	-	468,14	468,14	0,00	37,09	33,60	3,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
11.05.15	24,00	-	467,81	467,81	0,00	37,02	33,54	3,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
12.05.15	24,00	-	219,17	219,17	0,00	36,33	32,88	3,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,76
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,41	21,13	1,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	427,70	427,70	-	40,03	35,39	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08
Итого	480,00		8553,96	8553,96	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	41,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	65766,39	65762,92	-	-	-	-	729,19	-	-
	14.05.15 14:00	74133,64	74130,17	-	-	-	-	769,36	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 05 15 г.