

Абонент: ЖКЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЛО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Общественный э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2015
 Договор: 8752,038.1
 Строит. адрес: Седова 17-3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятисудная
 ВК7-204683-Ч(С)0515.1х

Узел учета: СЛО
 Код УТЭ:
 Расчетный период совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетчики арматуры в файлах: Режим (смена): 3001
 Выхислитель: ВК7-7 № 204683
 Подключ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin = 0.3 Gmax = 45
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin = 0.3 Gmax = 45
 Тр.цирк. ГВС(M3): ГВС(M4): расходомер: Gmin = Gmax =
 Тр.подпитки(У): Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-nxv)+M2*(P2-nxv) лето: Q=M1*(P1-nxv)+M2*(P2-nxv)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-nxv)+M2*(P2-nxv) лето: Q=M1*(P1-nxv)+M2*(P2-nxv)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.2 Qлет=0
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот,гр.час= Qлет,гр.час= Qот,гр.час= Qлет,гр.час=
 Договорные расходы (гр.от), Т/от: Qот,гр.час= Qлет,гр.час= Qот,гр.час= Qлет,гр.час=
 Договорные расходы (гр.от), Т/от: Qот,гр.час= Qлет,гр.час= Qот,гр.час= Qлет,гр.час=

Дата	Т1		Т2		Т3		Т4		Q общ.		Q общ.	
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.04.15	24.00	293.08	0.00	47.57	-42.32	5.25	7.00	5.00	-	-	-	1.55
25.04.15	24.00	293.64	0.00	45.75	40.87	4.88	7.00	5.00	-	-	-	1.44
26.04.15	24.00	293.47	0.00	46.29	41.28	5.01	7.00	5.00	-	-	-	1.48
27.04.15	24.00	293.23	0.00	46.48	41.62	4.86	7.00	5.00	-	-	-	1.43
28.04.15	24.00	296.39	0.00	43.98	39.86	4.12	7.00	5.00	-	-	-	1.23
29.04.15	24.00	303.63	0.00	41.45	37.86	3.59	7.00	5.00	-	-	-	1.10
30.04.15	24.00	305.13	0.00	41.26	37.50	3.76	7.00	5.00	-	-	-	1.16
01.05.15	24.00	305.97	0.00	40.92	37.30	3.62	7.00	5.00	-	-	-	1.11
02.05.15	24.00	305.92	0.00	40.98	37.05	3.55	7.00	5.00	-	-	-	1.09
03.05.15	24.00	305.89	0.00	39.71	36.28	3.43	7.00	5.00	-	-	-	1.06
04.05.15	24.00	305.54	0.00	40.12	36.65	3.47	7.00	5.00	-	-	-	1.07
05.05.15	24.00	305.27	0.00	39.81	36.50	3.31	7.00	5.00	-	-	-	1.02
06.05.15	24.00	304.99	0.00	39.45	36.42	3.03	7.00	5.00	-	-	-	0.94
07.05.15	24.00	304.62	0.00	38.37	35.65	2.72	7.00	5.00	-	-	-	0.94
08.05.15	24.00	304.73	0.00	38.37	35.54	2.83	7.00	5.00	-	-	-	0.87
09.05.15	24.00	305.02	0.00	37.09	34.38	2.71	7.00	5.00	-	-	-	0.84
10.05.15	24.00	304.52	0.00	37.11	34.43	2.68	7.00	5.00	-	-	-	0.83
11.05.15	24.00	304.23	0.00	36.99	34.33	2.66	7.00	5.00	-	-	-	0.82
12.05.15	24.00	129.97	0.00	36.24	33.71	2.53	7.00	5.00	-	-	-	0.34
13.05.15	24.00	0.00	0.00	15.99	15.14	0.45	7.00	5.00	-	-	-	0.00
Среднее	24.00	278.26	-	39.66	36.23	3.42	7.00	5.00	-	-	-	1.01
Итого	480.00	5565.24	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	20.21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)		M2(Г)		M3(Г)		M4(Г)		V3(M3)		Q СЛО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб. ч
	14.05.15	15.00	32499.18	32499.18	-	-	-	-	-	-	-	-	288.07	827.33	-	-	

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0.00 Гкал.
 Объем теплотехнической, рассчитанный по среднему: 20.21 Гкал.
 Период превышения t2: с учетом корректировок
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.00 Гкал.
 Корректировка по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: 20.21 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ЗАО "ДомТелеком"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

ГЛУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ