Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8749.038.1
Строит.Адрес: Седова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202252-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202252 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,27 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=259,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	323,44	323,44	0,00	46,71	40,68	6,03	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
25.04.15	24,00	-	322,89	322,89	0,00	45,20	39,59	5,61	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
26.04.15	24,00	-	319,64	319,64	0,00	44,98	39,34	5,64	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
27.04.15	24,00	-	327,97	327,97	0,00	45,60	40,15	5,45	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
28.04.15	24,00	-	330,72	330,72	0,00	42,07	37,71	4,36	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
29.04.15	24,00	-	325,62	325,62	0,00	40,46	36,35	4,11	7,00	5,00	1,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,35
30.04.15	24,00	-	319,49	319,49	0,00	38,95	34,89	4,06	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
01.05.15	24,00	-	324,77	324,77	0,00	39,32	35,30	4,02	7,00	5,00	1,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,31
02.05.15	24,00	-	320,98	320,98	0,00	38,43	34,56	3,87	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
03.05.15	24,00	-	318,37	318,37	0,00	38,07	34,20	3,87	7,00	5,00	1,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,24
04.05.15	24,00	-	322,55	322,55	0,00	38,85	34,88	3,97	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
05.05.15	24,00	-	324,28	324,28	0,00	38,42	34,69	3,73	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
06.05.15	24,00	-	329,42	329,42	0,00	38,03	34,68	3,35	7,00	5,00	1,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,11
07.05.15	24,00	-	353,54	353,54	0,00	37,68	34,74	2,94	7,00	5,00	1,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,05
08.05.15	24,00	-	386,56	386,56	0,00	36,34	33,83	2,51	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
09.05.15	24,00	-	393,25	393,25	0,00	34,26	32,08	2,18	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
10.05.15	24,00	-	393,89	393,89	0,00	34,92	32,60	2,32	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
11.05.15	24,00	-	394,36	394,36	0,00	35,19	32,84	2,35	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
12.05.15	24,00	-	193,98	193,98	0,00	35,56	33,12	2,44	7,00	5,00	0,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,49
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,53	17,00	-0,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	316,29	316,29	-	38,28	34,66	3,62	7,00	5,00	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21
Итого	480,00		6325,72	6325,72	0,00						24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	117380,18	117116,77	0,00	-	0,00	-	981,59	-	-
	14.05.15 16:00	123572,80	123309,39	0,00	-	0,00	-	1004,90	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.