

Объект: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЛО
 Осуществляющая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источники: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2015
 Договор: Договор:
 Строит. Адрес: Седова 61
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВК7-201817-Ч(С)0515.1х

Узел учета: СЛО
 Код УТЭ:
 Расширивать совместно с УТЭ:
 График: 150/70
 Тхв, гр.С= 0

Установленные приборы:	Часовые и суток. арматура в файлах:	ВК7-201817-Ч(С)0515.1х	Режим (Смеш): 3001	Приборы УТЭ поверены до _____
Винсиглитель: ВК7 № 204817	Расходомер:	Сплн =	Сплн =	Термопреобр.:
Подэш.тр.(М1):	Расходомер:	Сплн =	Сплн =	Термопреобр.:
Одэш.тр.(М2):	Расходомер:	Сплн =	Сплн =	Термопреобр.:
Тр.д. ПЭС(М3):	Расходомер:	Сплн =	Сплн =	Термопреобр.:
Тр.ш. ПЭС(М4):	Расходомер:	Сплн =	Сплн =	Термопреобр.:
Тр.подпитки(У5):	Расходомер:	Сплн =	Сплн =	Термопреобр.:
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(0.12+M2*(0.2+M3))$ лето: $Q=M1*(0.1+M2*(0.2+M3))$	Qот =	Qвент =	Qтеплот =	Qгвс =
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.гвс.р =	Qвент.р =	Qтеплот.р =	Qгвс.р =
Договорные нагрузки (гр.отг.): Гкал/час:	Qот.гвс.р =	Qвент.р =	Qтеплот.р =	Qгвс.р =
Договорные расходы (гр.отг.): Гкал/час:	Qот.гвс.р =	Qвент.р =	Qтеплот.р =	Qгвс.р =

Дата	Ти	НС	Учет отплате (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные			
			М1,	М2,	Т1,	Т2,	Т3,	Т4,	Qтеплот,	Qгвс.кп,	Qтеплот,	Qгвс.кп,	Q общ.	
24.04.15	24.00	-	109.09	107.35	1.74	63.69	36.46	27.23	7.00	5.00	-	-	-	3.04
25.04.15	24.00	-	108.91	107.32	1.59	63.21	36.66	26.55	7.00	5.00	-	-	-	2.95
26.04.15	24.00	-	108.91	107.48	1.43	63.29	36.77	26.52	7.00	5.00	-	-	-	2.94
27.04.15	24.00	-	83.63	83.44	0.19	62.94	35.78	27.16	7.00	5.00	-	-	-	2.28
28.04.15	24.00	-	93.71	91.51	2.20	59.06	34.93	24.13	7.00	5.00	-	-	-	2.34
29.04.15	24.00	-	111.18	108.39	2.79	62.06	37.09	24.97	7.00	5.00	-	-	-	2.88
30.04.15	24.00	-	109.90	107.31	2.59	62.95	36.94	26.01	7.00	5.00	-	-	-	2.96
01.05.15	24.00	-	106.36	104.08	2.28	63.84	37.42	26.42	7.00	5.00	-	-	-	2.89
02.05.15	24.00	-	107.70	105.47	2.23	62.91	37.38	25.53	7.00	5.00	-	-	-	2.83
03.05.15	24.00	-	107.69	105.33	2.36	62.67	37.09	25.81	7.00	5.00	-	-	-	2.89
04.05.15	24.00	-	107.74	105.82	1.92	63.44	37.63	25.81	7.00	5.00	-	-	-	2.85
05.05.15	24.00	-	106.50	105.14	1.36	64.28	38.29	25.99	7.00	5.00	-	-	-	2.82
06.05.15	24.00	-	97.87	95.95	1.92	62.91	37.32	25.59	7.00	5.00	-	-	-	2.57
07.05.15	24.00	-	94.47	92.67	1.80	62.18	37.36	24.82	7.00	5.00	-	-	-	2.41
08.05.15	24.00	-	80.45	77.92	2.53	61.49	35.20	26.29	7.00	5.00	-	-	-	2.20
09.05.15	24.00	-	79.89	77.33	2.56	62.42	34.87	27.55	7.00	5.00	-	-	-	2.29
10.05.15	24.00	-	79.99	77.74	2.25	62.33	35.08	27.25	7.00	5.00	-	-	-	2.26
11.05.15	24.00	-	79.48	77.52	1.96	62.74	35.21	27.53	7.00	5.00	-	-	-	2.26
12.05.15	24.00	-	36.97	36.03	0.94	62.45	34.90	27.55	7.00	5.00	-	-	-	1.05
13.05.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.16	17.83	-0.67	7.00	5.00	-	-	-	0.00
Среднее	24.00	-	90.52	88.69	1.83	60.40	35.51	24.89	7.00	5.00	-	-	-	2.43
Итого	480.00	-	1810.44	1773.80	36.64	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	48.66

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.04.15 10:00 9402.87 39323.46 41692.02 41059.77 1282.87 1316.26

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Ккал; куб.м;
 Объем теплотехнических, расщепленных по договору: Ккал; куб.м;
 Период превышения t2: 0 °C = 0.00 Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок 48.66 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ЗАО «ДомТелеком»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации и фиксации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«ДВ» 05 15

ГУП «ТЭК СПб»
 печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации и фиксации КУУТЭ