Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9144.038.1
Строит.Адрес: Седова 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205583 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	166,98	166,98	0,00	64,74	41,59	23,15	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
25.04.15	24,00	-	168,22	168,22	0,00	64,26	41,65	22,61	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
26.04.15	24,00	-	168,31	168,31	0,00	64,33	41,74	22,59	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
27.04.15	24,00	-	138,11	138,33	-0,22	64,15	41,40	22,75	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
28.04.15	24,00	-	151,64	151,59	0,05	60,49	40,19	20,30	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
29.04.15	24,00	-	170,62	170,62	0,00	63,10	41,78	21,32	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
30.04.15	24,00	-	172,68	172,68	0,00	63,99	42,00	21,99	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
01.05.15	24,00	-	173,41	173,41	0,00	64,88	42,88	22,00	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
02.05.15	24,00	-	173,24	173,24	0,00	63,92	42,59	21,33	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
03.05.15	24,00	-	172,62	172,62	0,00	63,69	42,41	21,28	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
04.05.15	24,00	-	173,71	173,71	0,00	64,48	43,01	21,47	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
05.05.15	24,00	-	170,83	170,83	0,00	65,30	43,49	21,81	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
06.05.15	24,00	-	158,27	158,27	0,00	63,96	42,58	21,38	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
07.05.15	24,00	-	153,46	153,46	0,00	63,26	42,57	20,69	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
08.05.15	24,00	-	131,67	131,67	0,00	62,73	40,16	22,57	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
09.05.15	24,00	-	130,74	130,74	0,00	63,69	40,01	23,68	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
10.05.15	24,00	-	130,79	130,79	0,00	63,61	40,07	23,54	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
11.05.15	24,00	-	130,02	130,02	0,00	64,02	40,15	23,87	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
12.05.15	24,00	-	60,62	60,62	0,00	63,71	39,70	24,01	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,41	21,20	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	144,80	144,81	-0,01	61,69	40,56	21,13	7,00	5,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,20
Итого	480,00		2895,94	2896,11	-0,17						64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	47545,06	47255,83	0,00	-	0,00	-	1609,61	-	-
	14.05.15 16:00	50371,88	50082,82	0,00	-	0,00	-	1672,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 » 05 15 г.