

Абонент: ЖКО2 Нежского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / ЦЛО  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: За Нежская котельная

Установка: СЛТ-941 № 24694  
 Часы и ступни: архива в файлах  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)\*k2\*(t2-t3) лето: Q=M1\*(t1-t2)\*k2\*(t2-t3)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент= Qтк.пот.= Qтквс=  
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qтк.гр.ср= Qтк.ср= Qтк.пот.=0 Qтквс=0  
 Договорные расходы (гр.от.): Г/от: Qот=118,8 Qтк.гр.ср= Qтк.ср= Qтк.пот.=0 Qтквс=0

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2015  
 Договор: Договор: Адрес: Седова 73  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: ДДУУТЗ/Блан закрыта  
 СЛТ941-24694-ч(С)0515.01  
 Приборы УУТЗ поверены до  
 Терморегуляторы: КТТТР-01  
 Терморегуляторы: КТТТР-01  
 Терморегуляторы: КТТТР-01  
 Терморегуляторы: КТТТР-01  
 Терморегуляторы: КТТТР-01  
 Терморегуляторы: КТТТР-01

Узел учета: ЦЛО  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ:  
 График: 150/70  
 Тщ, гр.с= 0

Дата	Ти	НС	Учет голенины (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплотр-е				
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУвс	Уполн	Т3	Т4	Qтк.обш.	Qтк.лп.		Qтк.гр.	Q.общ.		
24.04.15	24.00	24.00	103,52	103,53	-0,01	64,38	38,20	26,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
25.04.15	24.00	24.00	104,14	104,15	-0,01	64,17	38,19	25,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
26.04.15	24.00	24.00	104,69	104,71	-0,02	63,68	38,36	25,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
27.04.15	24.00	24.00	104,77	104,78	-0,01	63,77	38,63	25,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
28.04.15	24.00	24.00	108,16	108,18	-0,02	63,72	39,46	24,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
29.04.15	24.00	24.00	97,08	97,46	-0,39	59,59	37,73	21,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
30.04.15	24.00	24.00	104,71	105,43	-0,72	62,58	39,79	22,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
01.05.15	24.00	24.00	112,80	112,80	-0,19	63,48	39,66	23,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
02.05.15	24.00	24.00	112,57	112,48	0,09	64,35	40,42	23,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
03.05.15	24.00	24.00	112,47	112,35	0,12	63,37	40,18	23,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
04.05.15	24.00	24.00	111,88	111,74	0,14	63,13	39,78	23,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
05.05.15	24.00	24.00	112,35	112,22	0,13	63,91	40,28	23,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
06.05.15	24.00	24.00	110,80	110,66	0,14	64,73	40,87	23,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
07.05.15	24.00	24.00	102,76	102,62	0,13	63,42	39,96	23,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
08.05.15	24.00	24.00	98,58	98,43	0,15	62,79	39,92	22,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
09.05.15	24.00	24.00	85,38	85,23	0,16	62,26	37,90	24,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
10.05.15	24.00	24.00	84,71	84,54	0,16	63,23	37,77	25,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
11.05.15	24.00	24.00	84,75	84,58	0,17	63,15	37,61	25,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
12.05.15	24.00	24.00	84,30	84,11	0,18	63,56	37,57	25,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
13.05.15	24.00	24.00	39,89	39,80	0,09	63,29	37,63	25,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03
14.05.15	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	20,68	20,53	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	24,00	94,29	94,28	0,01	61,30	38,12	23,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
Итого	504,00	504,00	1980,12	1979,85	0,27				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 13.04.15 18:00 М1(Г) 20657,99 М2(Г) 20657,33 М3(Г) - М4(Г) - УЧ(к3) - УЧ(к3) Q.СЛО (Гкал) 660,54  
 13.04.15 18:00 М1(Г) 20657,99 М2(Г) 20657,33 М3(Г) - М4(Г) - УЧ(к3) - УЧ(к3) Q.СЛО (Гкал) 660,54

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

0 °С = 0,00 Гкал;  
 с учетом корректировок  
 48,08 Гкал;  
 с учетом корректировок  
 48,08 Гкал;  
 КВт.м. КВт.м.

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДИВ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "ТЭК СПб"  
 Управление приборного учета  
 Отдел жилищных услуг  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 16 » 05 15