Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24947 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24.00		113,78	111,73	2,05	65,76	38,58	27,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
25.04.15	24.00		115,12	113,01	2,11	65,23	38,79	26,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
26.04.15	24.00		115,32	113,18	2,14	65,27	38,86	26,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
27.04.15	24.00		117,21	115,04	2,17	65,23	39,46	25,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
28.04.15	24.00	*	104,45	102,90	1,55	61,25	37,86	23,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
29.04.15	24.00		112,63	111,20	1,43	63,86	39,73	24,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
30.04.15	24.00		122,20	120,21	1,99	64,89	39,87	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
01.05.15	24.00		122,40	120,10	2,30	65,82	40,69	25,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
02.05.15	24.00		122,49	120,14	2,35	64,78	40,53	24,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
03.05.15	24.00		122,16	119,79	2,37	64,52	40,29	24,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
04.05.15	24.00		122,69	120,29	2,41	65,29	40,75	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
05.05.15	24.00		121,27	118,87	2,40	66,24	41,30	24,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
06.05.15	24.00		110,75	108,57	2,18	64,99	40,39	24,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
07.05.15	24.00		106,50	104,42	2,08	64,40	40,33	24,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
08.05.15	24.00		90,71	88,97	1,74	64,06	38,16	25,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
09.05.15	24.00		89,97	88,22	1,76	65,12	37,84	27,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
10.05.15	24.00		90,09	88,29	1,79	65,01	38,00	27,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
11.05.15	24.00		89,57	87,78	1,79	65,45	38,11	27,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
12.05.15	24.00		46,28	45,35	0,93	65,27	37,66	27,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
13.05.15	24.00		0,00	0,00	0,00	26,45	24,95	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	101,78	99,90	1,88	62,95	38,61	24,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
Итого	480,00		2035,58	1998,04	37,54						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	53,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.