Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14862
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 7,23

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	66,03	36,59	29,44	7,50	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	65,74	0,00	0,00			0,00
25.04.15	24,00	*	45,68	36,25	9,42	65,71	36,92	28,79	7,50	3,90	1,22	6,77	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	-	65,28	0,00	0,44			1,67
26.04.15	24,00		128,51	102,80	25,71	65,33	36,80	28,53	7,50	3,90	3,43	18,29	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	65,26	0,00	1,19			4,62
27.04.15	24,00		129,44	104,57	24,87	65,27	37,45	27,82	7,50	3,90	3,40	17,57	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	-	65,03	0,00	1,14			4,54
28.04.15	24,00	*	114,89	90,59	24,30	61,29	35,52	25,77	7,50	3,90	2,72	18,62	0,00	0,00	18,94	0,00	18,94	-	59,80	0,00	1,11			3,83
29.04.15	24,00		128,64	102,80	25,84	63,84	36,95	26,89	7,50	3,90	3,22	18,92	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	63,49	0,00	1,20			4,42
30.04.15	24,00		127,45	104,24	23,20	64,82	37,20	27,62	7,50	3,90	3,33	16,42	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	64,56	0,00	1,06			4,39
01.05.15	24,00		130,93	104,11	26,82	65,82	37,87	27,95	7,50	3,90	3,40	19,49	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	-	65,62	0,00	1,28			4,68
02.05.15	24,00		127,85	104,55	23,30	64,78	37,67	27,11	7,50	3,90	3,32	15,94	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	64,47	0,00	1,03			4,35
03.05.15	24,00		128,63	104,14	24,49	64,50	37,39	27,11	7,50	3,90	3,31	17,08	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	64,23	0,00	1,10			4,41
04.05.15	24,00		133,33	105,48	27,85	65,28	37,89	27,39	7,50	3,90	3,42	19,87	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	65,13	0,00	1,29			4,71
05.05.15	24,00		130,43	105,05	25,38	66,19	38,53	27,66	7,50	3,90	3,44	17,54	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	-	65,78	0,00	1,15			4,59
06.05.15	24,00		117,75	93,87	23,89	64,96	37,57	27,39	7,50	3,90	3,11	15,81	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	-	64,65	0,00	1,02			4,13
07.05.15	24,00		113,72	90,16	23,56	64,36	37,51	26,86	7,50	3,90	2,92	15,90	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	64,10	0,00	1,02			3,94
08.05.15	24,00		98,84	75,55	23,29	64,02	35,21	28,81	7,50	3,90	2,66	15,93	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	-	63,90	0,00	1,02			3,67
09.05.15	24,00		97,99	74,84	23,15	65,06	35,05	30,01	7,50	3,90	2,74	15,69	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	64,88	0,00	1,02			3,76
10.05.15	24,00		96,90	75,06	21,84	64,96	35,06	29,90	7,50	3,90	2,73	14,44	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72	-	64,78	0,00	0,94			3,67
11.05.15	24,00	*	98,43	73,46	24,97	65,39	35,03	30,36	7,50	3,90	2,72	17,57	0,00	0,00	17,91	0,00	17,91	-	65,27	0,00	1,15			3,87
12.05.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	45,00	56,96	-11,96	7,50	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,18	0,00	0,00			0,00
13.05.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	67,96	67,84	0,12	7,50	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,68	0,00	0,00			0,00
14.05.15	24,00	*	5,24	3,98	1,26	66,92	66,81	0,11	7,50	3,90	0,00	1,21	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24		66,59	0,00	0,08			0,09
15.05.15	24,00		123,66	104,48	19,18	65,94	65,81	0,13	7,50	3,90	0,12	17,80	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	65,71	0,00	1,17			1,29
16.05.15	24,00		126,35	107,37	18,98	65,70	65,58	0,13	7,50	3,90	0,13	17,40	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74	-	65,48	0,00	1,14			1,27
17.05.15	24,00		127,57	107,03	20,54	66,14	65,99	0,15	7,50	3,90	0,14	18,87	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	66,02	0,00	1,25			1,38
18.05.15	24,00		126,85	106,83	20,02	66,73	66,61	0,12	7,50	3,90	0,14	18,38	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	-	66,43	0,00	1,22			1,36
19.05.15	24,00		128,63	109,30	19,34	67,73	67,59	0,14	7,50	3,90	0,15	17,48	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	-	67,49	0,00	1,18			1,33
20.05.15	24,00		126,63	106,65	19,98	68,29	68,16	0,13	7,50	3,90	0,15	18,16	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	-	68,03	0,00	1,24			1,39
21.05.15	24,00		121,98	102,73	19,26	69,72	69,56	0,16	7,50	3,90	0,18	17,14	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	69,51	0,00	1,19			1,37
22.05.15	24,00		125,75	106,23	19,52	68,58	68,44	0,14	7,50	3,90	0,16	17,59	-	-	17,97	-	17,97	-	68,34	-	1,20	-	-	1,36
23.05.15	24,00		125,75	106,23	19,52	68,58	68,44	0,14	7,50	3,90	0,16	17,59	-	-	17,97	-	17,97	-	68,34	-	1,20	-	-	1,36
Среднее	24,00	-	102,93	83,61	19,32	65,16	48,67	16,50	7,50	3,90	1,75	14,78	-	-	15,08	-	15,08	-	65,06	-	0,97	-	-	2,72
Итого	720,00		3087,84	2508,34	579,49						52,42	443,49	0,00	0,00	452,32	0,00	452,32	0,00			29,03	0,00	0,00	81,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.04.15 21:00	48515,95	37353,68	10806,30	0,00	11029,63	0,00	2955,23	713,31	-
	22.05.15 15:00	51148,85	39487,39	11188,21	0,00	11419,12	0,00	3024,79	738,27	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,23 °С = ~~3,21~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~28,25~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **452,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отдел приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г.

Печать энергосбыта