Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0515.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00	-	104,69	93,05	11,64	65,26	44,70	20,56	7,00	5,00	1,86	12,29	-	-	12,54	-	12,54	-	66,59	-	0,82			2,67
25.04.15	24,00	-	105,67	92,65	13,02	62,27	43,41	18,86	7,00	5,00	1,66	14,03	-	-	14,28	-	14,28	-	64,23	-	0,90			2,56
26.04.15	24,00	-	106,81	92,54	14,27	62,57	43,59	18,98	7,00	5,00	1,67	15,21	-	-	15,51	-	15,51	-	64,79	-	0,99			2,65
27.04.15	24,00	-	103,78	93,12	10,66	63,25	44,54	18,71	7,00	5,00	1,66	11,64	-	-	11,86	-	11,86	-	65,16	-	0,76			2,42
28.04.15	24,00	-	100,21	88,22	11,99	62,65	44,33	18,32	7,00	5,00	1,55	12,63	-	-	12,88	-	12,88	-	64,98	-	0,82			2,37
29.04.15	24,00	-	104,89	92,04	12,85	62,95	44,52	18,43	7,00	5,00	1,63	13,46	-	-	13,70	-	13,70	-	65,06	-	0,88			2,51
30.04.15	24,00	-	105,55	94,53	11,02	62,79	44,34	18,45	7,00	5,00	1,68	11,63	-	-	11,89	-	11,89	-	64,83	-	0,76			2,44
01.05.15	24,00	-	103,69	93,94	9,75	62,71	44,44	18,27	7,00	5,00	1,65	10,45	-	-	10,65	-	10,65	-	64,91	-	0,68			2,33
02.05.15	24,00	-	105,39	93,96	11,43	62,76	44,63	18,13	7,00	5,00	1,62	12,32	-	-	12,56	-	12,56	-	65,26	-	0,81			2,42
03.05.15	24,00	-	105,35	93,93	11,42	62,63	44,48	18,15	7,00	5,00	1,63	12,07	-	-	12,30	-	12,30	-	65,18	-	0,79			2,42
04.05.15	24,00	-	105,89	93,90	11,99	62,37	44,50	17,87	7,00	5,00	1,61	12,50	-	-	12,75	-	12,75	-	64,87	-	0,81			2,42
05.05.15	24,00	-	96,44	84,12	12,32	60,07	42,77	17,30	7,00	5,00	1,42	12,80	-	-	13,00	-	13,00	-	60,17	-	0,77			2,20
06.05.15	24,00	-	80,87	68,33	12,54	55,53	38,44	17,09	7,00	5,00	1,11	12,93	-	-	13,15	-	13,15	-	58,35	-	0,76			1,87
07.05.15	24,00	-	78,00	65,49	12,51	59,88	40,45	19,43	7,00	5,00	1,21	12,96	-	-	13,18	-	13,18	-	62,44	-	0,81			2,02
08.05.15	24,00	-	75,28	65,39	9,89	61,81	55,27	6,54	7,00	5,00	0,40	10,08	-	-	10,27	-	10,27	-	64,30	-	0,65			1,04
09.05.15	24,00	-	84,81	73,36	11,45	62,20	64,35	-2,15	7,00	5,00	0,00	11,59	-	-	11,83	-	11,83	-	64,45	-	0,75			0,75
10.05.15	24,00	-	85,25	74,55	10,70	62,06	64,21	-2,15	7,00	5,00	0,00	10,92	-	-	11,14	-	11,14	-	64,33	-	0,71			0,71
11.05.15	24,00	-	88,69	72,52	16,17	61,41	63,77	-2,36	7,00	5,00	0,00	16,44	-	-	16,72	-	16,72	-	63,84	-	1,05			1,05
12.05.15	24,00	-	87,84	74,85	12,99	62,05	64,30	-2,25	7,00	5,00	0,00	13,31	-	-	13,57	-	13,57	-	64,42	-	0,86			0,86
13.05.15	24,00	-	84,03	71,74	12,29	58,32	60,75	-2,43	7,00	5,00	0,00	12,58	-	-	12,78	-	12,78	-	60,16	-	0,76			0,76
14.05.15	24,00	-	84,37	71,80	12,57	56,98	58,99	-2,01	7,00	5,00	0,00	12,86	-	-	13,08	-	13,08	-	59,16	-	0,76			0,76
15.05.15	24,00	-	85,44	73,33	12,11	57,77	59,73	-1,96	7,00	5,00	0,00	12,38	-	-	12,61	-	12,61	-	59,96	-	0,74			0,74
16.05.15	24,00	-	87,34	73,39	13,95	57,86	60,26	-2,40	7,00	5,00	0,00	14,26	-	-	14,48	-	14,48	-	59,78	-	0,85			0,85
17.05.15	24,00	-	86,50	72,86	13,64	57,27	59,48	-2,21	7,00	5,00	0,00	13,99	-	-	14,22	-	14,22	-	59,84	-	0,84			0,84
18.05.15	24,00	-	85,31	72,22	13,09	56,47	58,57	-2,10	7,00	5,00	0,00	13,37	-	-	13,59	-	13,59	-	58,49	-	0,78			0,78
19.05.15	24,00	-	85,32	72,06	13,26	56,38	58,52	-2,14	7,00	5,00	0,00	13,56	-	-	13,78	-	13,78	-	58,90	-	0,80			0,80
20.05.15	24,00	-	84,90	71,39	13,51	55,64	57,76	-2,12	7,00	5,00	0,00	13,82	-	-	14,05	-	14,05	-	58,06	-	0,80			0,80
21.05.15	24,00	-	84,21	71,89	12,32	56,36	58,93	-2,57	7,00	5,00	0,00	12,59	-	-	12,80	-	12,80	-	59,28	-	0,74			0,74
22.05.15	24,00	-	86,00	73,68	12,32	58,81	60,92	-2,11	7,00	5,00	0,00	12,66	-	-	12,88	-	12,88	-	61,64	-	0,78			0,78
23.05.15	23,00	-	85,53	73,59	11,94	62,98	63,16	-0,18	7,00	5,00	0,00	12,66	-	-	12,86	-	12,86	-	65,31	-	0,83			0,83
Среднее	23,97	-	92,27	79,95	12,32	60,40	52,60	7,80	7,00	5,00	0,75	12,80	-	-	13,03	-	13,03	-	62,62	-	0,80	-	-	1,55
Итого	719,00		2768,05	2398,44	369,61						22,36	383,99	0,00	0,00	390,91	0,00	390,91	0,00			24,02	0,00	0,00	46,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -3,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **390,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись ответственного лица

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

20,75