Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0;7
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,51

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00		231,69	209,11	22,57	68,15	47,57	20,58	6,00	3,00	4,47	20,39	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	67,83	0,00	1,38			5,86
25.04.15	24,00		230,82	206,63	24,19	64,83	45,68	19,15	6,00	3,00	4,10	22,28	0,00	0,00	22,72	0,00	22,72	-	64,70	0,00	1,44			5,54
26.04.15	24,00		231,19	206,81	24,38	65,40	46,03	19,37	6,00	3,00	4,14	22,54	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	65,32	0,00	1,47			5,61
27.04.15	24,00		229,03	207,78	21,25	65,82	46,98	18,83	6,00	3,00	4,02	19,80	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	65,63	0,00	1,30			5,32
28.04.15	24,00		219,57	198,44	21,13	65,40	46,58	18,83	6,00	3,00	3,85	19,58	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	-	65,20	0,00	1,28			5,13
29.04.15	24,00		226,33	206,05	20,28	65,85	47,30	18,55	6,00	3,00	3,97	18,27	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	-	65,71	0,00	1,20			5,17
30.04.15	24,00		231,20	209,44	21,76	65,56	46,89	18,67	6,00	3,00	4,06	19,73	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	65,40	0,00	1,29			5,35
01.05.15	24,00		230,12	207,02	23,10	65,65	47,06	18,60	6,00	3,00	3,99	21,13	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	65,54	0,00	1,39			5,38
02.05.15	24,00		227,54	206,32	21,21	65,86	47,20	18,66	6,00	3,00	4,00	19,18	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	65,77	0,00	1,26			5,26
03.05.15	24,00		273,67	166,91	106,75	65,82	47,35	18,47	6,00	3,00	8,52	24,34	0,00	0,00	24,83	0,00	24,83	-	65,82	0,00	1,60			10,12
04.05.15	24,00		227,12	205,08	22,05	65,62	47,17	18,44	6,00	3,00	3,89	20,66	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	65,49	0,00	1,35			5,24
05.05.15	24,00		211,67	191,85	19,82	64,04	46,10	17,94	6,00	3,00	3,56	18,44	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	62,91	0,00	1,16			4,72
06.05.15	24,00		171,52	150,15	21,37	57,54	40,32	17,21	6,00	3,00	2,66	20,07	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	57,69	0,00	1,16			3,82
07.05.15	24,00		168,64	149,97	18,67	62,72	43,04	19,68	6,00	3,00	3,04	17,32	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	-	62,83	0,00	1,09			4,13
08.05.15	24,00	*	92,53	72,38	20,15	65,02	42,38	22,64	6,00	3,00	1,71	19,43	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	63,96	0,00	1,24			2,95
09.05.15	24,00	*	21,95	0,00	21,95	63,10	22,08	41,02	6,00	3,00	0,00	22,02	0,00	0,00	22,42	0,00	22,42	-	62,84	0,00	1,38			1,39
10.05.15	24,00	*	19,74	0,00	19,74	62,66	22,92	39,74	6,00	3,00	0,00	19,83	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	62,35	0,00	1,24			1,24
11.05.15	24,00	*	23,03	0,00	23,03	62,48	20,14	42,34	6,00	3,00	0,01	23,04	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	62,23	0,00	1,43			1,44
12.05.15	24,00	*	21,77	0,00	21,77	62,93	22,25	40,68	6,00	3,00	0,00	21,83	0,00	0,00	22,23	0,00	22,23	-	62,64	0,00	1,37			1,37
13.05.15	24,00	*	19,96	0,00	19,96	59,73	21,59	38,14	6,00	3,00	0,00	20,06	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	-	59,45	0,00	1,19			1,19
14.05.15	24,00	*	19,02	0,00	19,02	57,66	19,97	37,69	6,00	3,00	0,00	19,18	0,00	0,00	19,48	0,00	19,48	-	57,36	0,00	1,10			1,10
15.05.15	24,00	*	19,71	0,00	19,71	58,28	18,17	40,11	6,00	3,00	-0,01	19,93	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	57,99	0,00	1,16			1,15
16.05.15	24,00	*	23,32	0,00	23,32	58,98	17,66	41,32	6,00	3,00	0,00	23,45	0,00	0,00	23,83	0,00	23,83	-	58,74	0,00	1,38			1,38
17.05.15	24,00	*	24,94	0,00	24,94	58,63	17,32	41,31	6,00	3,00	0,00	25,01	0,00	0,00	25,42	0,00	25,42	-	58,40	0,00	1,46			1,46
18.05.15	24,00	*	21,26	0,00	21,26	57,45	15,37	42,09	6,00	3,00	0,00	21,28	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	57,22	0,00	1,22			1,22
19.05.15	24,00	*	21,85	0,00	21,85	57,23	15,55	41,67	6,00	3,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,34	0,00	22,34	-	56,97	0,00	1,25			1,25
20.05.15	24,00	*	21,29	0,00	21,29	56,63	18,14	38,48	6,00	3,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	56,38	0,00	1,21			1,21
21.05.15	24,00	*	19,49	0,00	19,49	57,59	18,13	39,46	6,00	3,00	-0,01	19,71	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	57,30	0,00	1,13			1,12
22.05.15	24,00	*	19,64	0,00	19,64	59,03	19,38	39,65	6,00	3,00	0,00	19,79	0,00	0,00	20,11	0,00	20,11	-	58,73	0,00	1,16			1,16
23.05.15	24,00	*	19,95	0,00	19,95	64,00	20,42	43,58	6,00	3,00	0,00	20,13	0,00	0,00	20,51	0,00	20,51	-	63,66	0,00	1,28			1,28
Среднее	24,00	-	117,32	93,13	24,19	62,32	32,56	29,76	6,00	3,00	2,00	20,73	-	-	21,10	-	21,10	-	62,07	-	1,29	-	-	3,29
Итого	720,00		3519,56	2793,95	725,61						59,99	621,82	0,00	0,00	633,02	0,00	633,02	0,00			38,58	0,00	0,00	98,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	121990,00	109150,73	14334,97	0,00	14681,12	0,00	3207,60	1036,84	-
	25.05.15 11:00	125436,98	111849,34	14980,92	0,00	15338,71	0,00	3305,59	1076,93	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -5,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **633,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать ответ.лица

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

33,29