

Абонент: ЖЭС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 98 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обогреватель 1-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за май 2015
 Договор: 9054.038.1
 Строит. адрес: Садовая 98
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Телефон: _____
 Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТЭЗ: _____
 Расходительная совместно с УТЭЗ: _____
 График: 150/70

Установленные приборы: Числовые и строчн. архивы в файлах: ВКР17-20834С-С-0515.5х
 Вычислитель: ВК1-7 № 208346 Режим (Смена): 3001
 Подает: гр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Глиф= 0.067
 Обратн: гр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Глиф= 0.067
 ТР-д: ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Глиф= 0.027
 ТР-дир: ГВС(М4): расходомер: Глиф= _____
 ТР-подпитки(У5): расходомер: Глиф= _____
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв) лето: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Допорожные нагрузки: Глиф/час: Qот=0.184 Qверт= _____
 Допорожные расходы (гр.час): Глиф/час: Qот.г.с.р.= _____ Qверт.г.с.р.= _____
 Допорожные расходы (сп.г.т.): Глиф/г.с.р.: Qот.г.с.р.= _____ Qверт.г.с.р.= _____
 Глиф/г.с.р.: Qот.г.с.р.= _____ Qверт.г.с.р.= _____
 Глиф/г.с.р.: Qот.г.с.р.= _____ Qверт.г.с.р.= _____
 Глиф/г.с.р.: Qот.г.с.р.= _____ Qверт.г.с.р.= _____

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие темпоступе			
			М1	М2	дн,	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дм,	У3	У4	двек	Уподл	Т3	Т4	Qтеп.общ.	Qтеп.изл.		Qтеп.гвс	Глиф.	
24.04.15	24.00	-	91,66	80,26	11,40	66,99	43,79	22,80	7,00	5,00	1,84	11,44	-	-	11,65	-	11,65	-	66,15	-	0,76	-	-	-	-	2,99
25.04.15	24.00	-	89,53	78,07	11,46	63,51	42,21	21,30	7,00	5,00	1,69	11,08	-	-	11,27	-	11,27	-	63,46	-	0,70	-	-	-	-	2,99
26.04.15	24.00	-	90,44	76,76	13,68	64,02	42,70	21,32	7,00	5,00	1,76	11,75	-	-	11,96	-	11,96	-	64,01	-	0,75	-	-	-	-	2,99
27.04.15	24.00	-	89,28	79,26	10,02	64,47	43,55	20,92	7,00	5,00	1,67	10,93	-	-	10,12	-	10,12	-	64,38	-	0,64	-	-	-	-	2,99
28.04.15	24.00	-	85,95	75,20	10,75	64,06	43,43	20,63	7,00	5,00	1,54	10,93	-	-	11,13	-	11,13	-	63,97	-	0,70	-	-	-	-	2,99
29.04.15	24.00	-	89,39	77,96	11,43	64,45	43,52	20,93	7,00	5,00	1,65	11,20	-	-	11,42	-	11,42	-	64,35	-	0,72	-	-	-	-	2,99
30.04.15	24.00	-	69,78	64,09	5,69	62,27	41,87	20,40	7,00	5,00	0,97	12,32	-	-	12,45	-	12,45	-	56,25	-	0,70	-	-	-	-	2,99
01.05.15	24.00	-	89,99	80,36	9,63	64,23	43,66	20,57	7,00	5,00	1,72	8,62	-	-	8,78	-	8,78	-	64,13	-	0,55	-	-	-	-	2,99
02.05.15	24.00	-	88,93	80,30	8,63	64,47	43,76	20,71	7,00	5,00	1,70	8,02	-	-	8,19	-	8,19	-	64,42	-	0,52	-	-	-	-	2,99
03.05.15	24.00	-	90,18	79,45	10,73	64,42	43,19	21,23	7,00	5,00	1,73	10,06	-	-	10,24	-	10,24	-	64,40	-	0,65	-	-	-	-	2,99
04.05.15	24.00	-	91,09	78,53	12,56	64,27	43,26	20,21	7,00	5,00	1,69	11,94	-	-	12,16	-	12,16	-	64,24	-	0,77	-	-	-	-	2,99
05.05.15	24.00	-	82,62	72,27	10,25	62,58	42,36	20,22	7,00	5,00	1,53	9,45	-	-	9,63	-	9,63	-	61,19	-	0,58	-	-	-	-	2,99
06.05.15	24.00	-	67,38	55,27	12,11	56,29	37,13	19,16	7,00	5,00	1,12	10,94	-	-	11,12	-	11,12	-	56,80	-	0,62	-	-	-	-	2,99
07.05.15	24.00	-	65,91	55,11	10,80	61,03	45,94	15,09	7,00	5,00	0,89	9,87	-	-	10,05	-	10,05	-	61,07	-	0,60	-	-	-	-	2,99
08.05.15	24.00	-	64,90	54,05	10,85	63,48	43,20	15,08	7,00	5,00	0,07	10,08	-	-	10,28	-	10,28	-	63,46	-	0,64	-	-	-	-	2,99
09.05.15	24.00	-	72,77	62,72	10,05	63,72	43,26	15,08	7,00	5,00	0,05	9,62	-	-	9,81	-	9,81	-	63,61	-	0,61	-	-	-	-	2,99
10.05.15	24.00	-	73,49	63,49	10,00	63,62	43,39	15,08	7,00	5,00	0,05	9,50	-	-	9,69	-	9,69	-	63,56	-	0,61	-	-	-	-	2,99
11.05.15	24.00	-	74,27	62,74	13,53	63,19	43,92	15,08	7,00	5,00	0,23	13,10	-	-	13,32	-	13,32	-	63,09	-	0,61	-	-	-	-	2,99
12.05.15	24.00	-	75,82	64,52	11,30	63,75	43,53	15,08	7,00	5,00	0,04	10,91	-	-	11,11	-	11,11	-	63,69	-	0,69	-	-	-	-	2,99
13.05.15	24.00	-	74,67	63,06	11,61	60,54	40,42	11,22	7,00	5,00	0,04	11,16	-	-	11,37	-	11,37	-	60,01	-	0,67	-	-	-	-	2,99
14.05.15	24.00	-	73,54	61,22	11,82	58,51	38,31	11,82	7,00	5,00	0,05	11,24	-	-	11,43	-	11,43	-	58,50	-	0,66	-	-	-	-	2,99
15.05.15	24.00	-	75,34	63,62	13,62	59,11	38,86	13,62	7,00	5,00	0,06	12,84	-	-	13,06	-	13,06	-	59,32	-	0,76	-	-	-	-	2,99
16.05.15	24.00	-	77,18	62,97	14,21	59,97	37,20	14,21	7,00	5,00	0,22	13,54	-	-	13,74	-	13,74	-	59,36	-	0,80	-	-	-	-	2,99
17.05.15	24.00	-	75,01	63,06	11,95	58,97	33,87	11,95	7,00	5,00	0,38	11,05	-	-	11,23	-	11,23	-	59,11	-	0,65	-	-	-	-	2,99
18.05.15	24.00	-	75,54	62,65	12,89	58,22	33,20	12,89	7,00	5,00	0,26	12,15	-	-	12,36	-	12,36	-	58,05	-	0,71	-	-	-	-	2,99
19.05.15	24.00	-	47,29	33,77	13,52	56,92	32,33	13,52	7,00	5,00	0,20	12,95	-	-	13,15	-	13,15	-	55,99	-	0,71	-	-	-	-	2,99
20.05.15	24.00	-	15,27	0,71	14,56	53,88	46,75	7,13	7,00	5,00	0,02	14,34	-	-	14,54	-	14,54	-	53,41	-	0,77	-	-	-	-	2,99
21.05.15	24.00	-	74,60	62,29	12,31	58,45	33,45	12,31	7,00	5,00	0,33	12,01	-	-	12,24	-	12,24	-	58,63	-	0,70	-	-	-	-	2,99
22.05.15	24.00	-	75,16	64,27	10,89	59,89	34,85	10,89	7,00	5,00	0,34	10,65	-	-	10,84	-	10,84	-	60,15	-	0,64	-	-	-	-	2,99
23.05.15	24.00	-	78,58	67,15	11,43	64,96	40,13	11,43	7,00	5,00	0,35	11,16	-	-	11,36	-	11,36	-	64,78	-	0,72	-	-	-	-	2,99
Среднее	24.00	-	76,19	64,73	11,46	61,79	38,89	10,90	7,00	5,00	0,80	11,13	-	-	11,32	-	11,32	-	61,45	-	0,68	-	-	-	-	2,99
Итого	720.00	-	2285,56	1941,88	343,68	1941,88	1300,00	720,00	24,06	333,85	0,00	0,00	-	-	339,70	-	339,70	-	11,32	-	20,45	-	-	-	-	44,51

Показания счетчиков на момент: 24.04.15 10:00 М1(Г) 39689,63 М2(Г) 34161,00 М3(Г) 5327,65 М4(Г) 5353,25 В3(М3) 12872,21 Q СЦО (Гкал) 12872,21 Q ГВС (Гкал) _____ Твп, ч _____
 Снятие данных: 25.05.15 13:00 42958,28 36127,60 5564,42 5688,14 В4(М3) 12872,21 Q СЦО (Гкал) 12872,21 Q ГВС (Гкал) _____ Твп, ч _____

Период расчета по среднему: Количество теплоты энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоты энергии, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения 12: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____ с учетом корректировок _____
 Итого по приборам учета: _____ с учетом корректировок _____

8,51 °C = -2,84 Кельв.
 41,67 Кельв.
 339,70 Кельв.
 1761

АО "ДомТелеком"
 Филиал "ЭнергоСбыт"
 Управление в энергосбытовой организации
 Отдел учета и контроля КУУЭТ
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ