Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,23

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	87,85	73,10	14,75	65,01	44,19	20,82	7,00	5,00	1,85	9,67	-	-	9,85	-	9,85	-	64,93	-	0,63			2,48
25.04.15	24,00	-	89,33	73,38	15,95	64,57	44,16	20,41	7,00	5,00	1,84	10,61	-	-	10,81	-	10,81	-	64,71	-	0,69			2,53
26.04.15	24,00	-	89,43	73,33	16,10	64,65	44,26	20,39	7,00	5,00	1,83	10,80	-	-	11,01	-	11,01	-	64,86	-	0,70			2,54
27.04.15	24,00	-	89,81	75,22	14,59	64,56	45,03	19,53	7,00	5,00	1,81	9,25	-	-	9,42	-	9,42	-	64,59	-	0,60			2,41
28.04.15	24,00	-	79,03	64,88	14,15	60,43	42,13	18,30	7,00	5,00	1,45	10,04	-	-	10,19	-	10,19	-	58,67	-	0,59			2,04
29.04.15	24,00	-	88,32	73,28	15,04	63,40	44,03	19,37	7,00	5,00	1,71	10,42	-	-	10,64	-	10,64	-	63,42	-	0,66			2,37
30.04.15	24,00	-	88,46	74,16	14,30	64,30	44,46	19,84	7,00	5,00	1,78	9,58	-	-	9,77	-	9,77	-	64,42	-	0,62			2,39
01.05.15	24,00	-	89,36	73,90	15,46	65,09	45,13	19,96	7,00	5,00	1,79	10,57	-	-	10,78	-	10,78	-	65,08	-	0,69			2,48
02.05.15	24,00	-	87,07	74,79	12,28	64,08	44,86	19,22	7,00	5,00	1,77	7,10	-	-	7,23	-	7,23	-	64,07	-	0,46			2,23
03.05.15	24,00	-	88,47	73,89	14,58	63,86	44,45	19,41	7,00	5,00	1,77	9,37	-	-	9,55	-	9,55	-	63,94	-	0,60			2,37
04.05.15	24,00	-	88,55	74,52	14,03	64,72	45,13	19,59	7,00	5,00	1,79	8,82	-	-	9,00	-	9,00	-	64,88	-	0,57			2,37
05.05.15	24,00	-	88,04	72,63	15,41	65,46	45,51	19,95	7,00	5,00	1,78	10,33	-	-	10,56	-	10,56	-	65,41	-	0,68			2,46
06.05.15	24,00	-	80,88	67,45	13,43	64,20	44,63	19,57	7,00	5,00	1,64	8,44	-	-	8,57	-	8,57	-	64,22	-	0,54			2,18
07.05.15	24,00	-	76,98	63,09	13,89	63,62	44,10	19,52	7,00	5,00	1,54	9,11	-	-	9,29	-	9,29	-	63,61	-	0,58			2,12
08.05.15	24,00	-	66,93	53,80	13,13	63,26	41,94	21,32	7,00	5,00	1,44	8,46	-	-	8,65	-	8,65	-	63,34	-	0,54			1,98
09.05.15	24,00	-	67,17	53,16	14,01	64,16	41,92	22,24	7,00	5,00	1,48	9,36	-	-	9,54	-	9,54	-	64,20	-	0,60			2,08
10.05.15	24,00	-	66,72	53,40	13,32	64,14	41,96	22,18	7,00	5,00	1,48	8,72	-	-	8,90	-	8,90	-	64,17	-	0,56			2,04
11.05.15	24,00	-	67,50	52,25	15,25	64,60	41,91	22,69	7,00	5,00	1,47	10,69	-	-	10,88	-	10,88	-	64,85	-	0,70			2,17
12.05.15	24,00	-	35,17	30,21	4,96	62,11	43,01	19,10	7,00	5,00	0,39	10,04	-	-	10,15	-	10,15	-	50,89	-	0,51			0,90
13.05.15	24,00	-	36,16	31,58	4,58	69,54	69,21	0,33	7,00	5,00	0,00	9,21	-	-	9,36	-	9,36	-	63,19	-	0,58			0,58
14.05.15	24,00	-	84,41	72,60	11,81	66,03	65,75	0,28	7,00	5,00	0,11	10,51	-	-	10,70	-	10,70	-	66,03	-	0,69			0,80
15.05.15	24,00	-	87,70	74,47	13,23	65,97	65,72	0,25	7,00	5,00	0,11	11,89	-	-	12,15	-	12,15	-	65,88	-	0,78			0,90
16.05.15	24,00	-	88,22	76,65	11,57	65,83	65,57	0,26	7,00	5,00	0,12	10,19	-	-	10,39	-	10,39	-	65,82	-	0,67			0,79
17.05.15	24,00	-	89,27	75,74	13,53	66,31	66,03	0,28	7,00	5,00	0,11	12,15	-	-	12,41	-	12,41	-	66,42	-	0,81			0,92
18.05.15	24,00	-	88,95	76,08	12,87	66,84	66,56	0,28	7,00	5,00	0,13	11,27	-	-	11,51	-	11,51	-	66,88	-	0,75			0,88
19.05.15	24,00	-	52,84	47,98	4,86	66,02	64,91	1,11	7,00	5,00	0,00	11,88	-	-	12,09	-	12,09	-	59,83	-	0,71			0,71
20.05.15	24,00	-	64,92	53,31	11,61	67,31	67,04	0,27	7,00	5,00	0,00	12,82	-	-	13,08	-	13,08	-	64,81	-	0,83			0,83
21.05.15	24,00	-	51,93	45,66	6,27	67,28	66,65	0,63	7,00	5,00	0,00	14,20	-	-	14,44	-	14,44	-	59,02	-	0,84			0,84
22.05.15	24,00	-	87,03	75,19	11,84	68,77	68,49	0,28	7,00	5,00	0,15	9,98	-	-	10,19	-	10,19	-	68,67	-	0,68			0,84
23.05.15	24,00	-	88,88	75,83	13,05	66,91	66,66	0,25	7,00	5,00	0,14	11,22	-	-	11,46	-	11,46	-	66,77	-	0,75			0,90
Среднее	24,00	-	77,85	65,18	12,66	65,10	52,18	12,92	7,00	5,00	1,05	10,22	-	-	10,42	-	10,42	-	63,92	-	0,65	-	-	1,70
Итого	720,00		2335,38	1955,53	379,85						31,50	306,70	0,00	0,00	312,57	0,00	312,57	0,00			19,61	0,00	0,00	51,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,23 °С = -2,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **312,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

17,39