Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 7,23

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	66,76	55,37	11,39	64,98	39,31	25,67	7,00	5,00	1,50	10,11	-	-	10,31	-	10,31	-	64,95	-	0,66			2,16
25.04.15	24,00	-	68,78	56,06	12,72	64,54	39,39	25,15	7,00	5,00	1,48	11,52	-	-	11,73	-	11,73	-	64,70	-	0,75			2,23
26.04.15	24,00	-	70,69	56,32	14,37	64,64	39,51	25,13	7,00	5,00	1,49	13,19	-	-	13,43	-	13,43	-	64,81	-	0,86			2,35
27.04.15	24,00	-	67,63	56,28	11,35	64,58	40,10	24,48	7,00	5,00	1,44	10,23	-	-	10,42	-	10,42	-	64,63	-	0,67			2,11
28.04.15	24,00	-	60,16	49,30	10,86	60,19	37,70	22,49	7,00	5,00	1,15	10,62	-	-	10,79	-	10,79	-	58,24	-	0,62			1,76
29.04.15	24,00	-	67,04	55,61	11,43	63,45	39,41	24,04	7,00	5,00	1,37	10,90	-	-	11,11	-	11,11	-	63,71	-	0,69			2,06
30.04.15	24,00	-	66,96	55,66	11,30	64,33	39,67	24,66	7,00	5,00	1,42	10,60	-	-	10,80	-	10,80	-	64,55	-	0,69			2,10
01.05.15	24,00	-	67,29	55,68	11,61	65,09	40,32	24,77	7,00	5,00	1,44	10,66	-	-	10,87	-	10,87	-	65,09	-	0,69			2,14
02.05.15	24,00	-	65,51	55,77	9,74	64,09	39,98	24,11	7,00	5,00	1,41	8,69	-	-	8,83	-	8,83	-	64,07	-	0,56			1,97
03.05.15	24,00	-	66,11	55,53	10,58	63,87	39,70	24,17	7,00	5,00	1,42	9,37	-	-	9,56	-	9,56	-	63,95	-	0,60			2,02
04.05.15	24,00	-	69,57	55,66	13,91	64,77	40,26	24,51	7,00	5,00	1,45	12,53	-	-	12,77	-	12,77	-	65,07	-	0,82			2,27
05.05.15	24,00	-	65,11	54,54	10,57	65,48	40,54	24,94	7,00	5,00	1,44	9,34	-	-	9,52	-	9,52	-	65,47	-	0,61			2,05
06.05.15	24,00	-	62,38	51,89	10,49	64,11	40,29	23,82	7,00	5,00	1,31	9,35	-	-	9,54	-	9,54	-	63,93	-	0,60			1,91
07.05.15	24,00	-	59,25	47,95	11,30	63,62	39,63	23,99	7,00	5,00	1,22	10,22	-	-	10,43	-	10,43	-	63,64	-	0,65			1,87
08.05.15	24,00	-	51,86	41,37	10,49	63,30	37,32	25,98	7,00	5,00	1,12	9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	63,54	-	0,62			1,74
09.05.15	24,00	-	52,09	41,00	11,09	64,15	36,96	27,19	7,00	5,00	1,17	10,22	-	-	10,41	-	10,41	-	64,17	-	0,66			1,83
10.05.15	24,00	-	50,06	41,14	8,92	64,13	37,12	27,01	7,00	5,00	1,16	8,16	-	-	8,29	-	8,29	-	64,14	-	0,52			1,68
11.05.15	24,00	-	52,61	40,62	11,99	64,60	37,10	27,50	7,00	5,00	1,17	11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	64,79	-	0,73			1,89
12.05.15	24,00	-	74,44	63,38	11,06	64,96	48,18	16,79	7,00	5,00	0,93	10,07	-	-	10,26	-	10,26	-	64,71	-	0,65	-	-	1,58
13.05.15	24,00	-	32,51	31,14	1,37	67,84	66,31	1,53	7,00	5,00	-0,45	9,46	-	-	9,64	-	9,64	-	63,39	-	0,60			0,15
14.05.15	24,00	-	64,84	54,59	10,25	65,77	65,42	0,35	7,00	5,00	0,10	9,08	-	-	9,26	-	9,26	-	65,69	-	0,60			0,69
15.05.15	24,00	-	65,45	55,79	9,66	65,72	65,38	0,34	7,00	5,00	0,10	8,44	-	-	8,63	-	8,63	-	65,60	-	0,55			0,65
16.05.15	24,00	-	68,18	56,76	11,42	65,61	65,25	0,36	7,00	5,00	0,10	10,28	-	-	10,46	-	10,46	-	65,70	-	0,68			0,77
17.05.15	24,00	-	67,47	56,83	10,64	66,08	65,70	0,38	7,00	5,00	0,10	9,45	-	-	9,63	-	9,63	-	66,28	-	0,63			0,73
18.05.15	24,00	-	67,04	56,90	10,14	66,59	66,24	0,35	7,00	5,00	0,10	8,93	-	-	9,13	-	9,13	-	66,50	-	0,60			0,70
19.05.15	24,00	-	67,56	56,83	10,73	66,09	65,73	0,36	7,00	5,00	0,10	9,55	-	-	9,74	-	9,74	-	66,16	-	0,63	-	-	0,73
20.05.15	24,00	-	54,30	43,52	10,78	66,66	66,48	0,18	7,00	5,00	0,03	10,74	-	-	10,95	-	10,95	-	64,62	-	0,70			0,73
21.05.15	24,00	-	67,56	56,83	10,73	66,09	65,73	0,36	7,00	5,00	0,10	9,55	-	-	9,74	-	9,74	-	66,16	-	0,63	-	-	0,73
22.05.15	24,00	-	229,55	214,67	14,88	68,86	68,77	0,09	7,00	5,00	0,42	9,16	-	-	9,38	-	9,38	-	68,94	-	0,63			1,05
23.05.15	24,00	-	230,72	215,44	15,28	67,00	66,92	0,08	7,00	5,00	0,40	9,70	-	-	9,88	-	9,88	-	66,92	-	0,65			1,05
Среднее	24,00	-	73,98	62,95	11,04	65,04	49,35	15,69	7,00	5,00	0,87	10,03	-	-	10,23	-	10,23	-	64,80	-	0,65	-	-	1,52
Итого	720,00		2219,49	1888,43	331,05						26,20	301,01	0,00	0,00	306,83	0,00	306,83	0,00			19,51	0,00	0,00	45,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	12202,71	10192,73	1825,20	-	1869,46	-	479,31	-	-
	25.05.15 12:00	14664,98	12340,61	2143,57	-	2193,80	-	523,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,23 °C = -2,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **306,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеКом" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по коммерческому учету Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

1733