Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0515.txt
Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Тхв, гр.С= 7,23

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.04.15 | 24,00 | - | 89,84 | 70,67 | 19,17 | 65,38 | 43,37 | 22,01 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 7,36 | - | - | 7,49 | - | 7,49 | - | 65,14 | - | 0,48 | | | 2,81 |
| 25.04.15 | 24,00 | - | 91,54 | 71,18 | 20,36 | 64,93 | 43,40 | 21,53 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 8,57 | - | - | 8,75 | - | 8,75 | - | 64,79 | - | 0,56 | | | 2,86 |
| 26.04.15 | 24,00 | - | 92,41 | 71,18 | 21,23 | 65,02 | 43,18 | 21,84 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 9,36 | - | - | 9,55 | - | 9,55 | - | 65,02 | - | 0,61 | | | 2,93 |
| 27.04.15 | 24,00 | - | 89,85 | 58,88 | 30,97 | 64,91 | 43,10 | 21,81 | 7,00 | 5,00 | 2,72 | 9,00 | - | - | 9,19 | - | 9,19 | - | 64,44 | - | 0,58 | | | 3,30 |
| 28.04.15 | 24,00 | - | 83,15 | 23,21 | 59,94 | 60,71 | 41,03 | 19,68 | 7,00 | 5,00 | 3,60 | 8,54 | - | - | 8,67 | - | 8,67 | - | 58,82 | - | 0,50 | | | 4,10 |
| 29.04.15 | 24,00 | - | 90,55 | 51,40 | 39,15 | 63,78 | 54,18 | 9,60 | 7,00 | 5,00 | 2,52 | 7,47 | - | - | 7,62 | - | 7,62 | - | 63,81 | - | 0,48 | | | 3,00 |
| 30.04.15 | 24,00 | - | 90,65 | 82,49 | 8,16 | 64,65 | 43,83 | 20,82 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 8,28 | - | - | 8,45 | - | 8,45 | - | 64,63 | - | 0,54 | | | 2,25 |
| 01.05.15 | 24,00 | - | 91,43 | 82,51 | 8,92 | 65,44 | 44,60 | 20,84 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 9,07 | - | - | 9,27 | - | 9,27 | - | 65,24 | - | 0,59 | | | 2,30 |
| 02.05.15 | 24,00 | - | 89,48 | 83,17 | 6,31 | 64,44 | 44,12 | 20,32 | 7,00 | 5,00 | 1,66 | 6,85 | - | - | 6,97 | - | 6,97 | - | 64,15 | - | 0,44 | | | 2,10 |
| 03.05.15 | 24,00 | - | 91,55 | 83,40 | 8,15 | 64,21 | 43,86 | 20,35 | 7,00 | 5,00 | 1,64 | 9,18 | - | - | 9,37 | - | 9,37 | - | 64,08 | - | 0,59 | | | 2,22 |
| 04.05.15 | 24,00 | - | 91,49 | 84,12 | 7,37 | 65,09 | 44,53 | 20,56 | 7,00 | 5,00 | 1,66 | 8,38 | - | - | 8,56 | - | 8,56 | - | 65,15 | - | 0,55 | | | 2,21 |
| 05.05.15 | 24,00 | - | 89,21 | 82,45 | 6,76 | 65,81 | 44,77 | 21,04 | 7,00 | 5,00 | 1,69 | 7,51 | - | - | 7,66 | - | 7,66 | - | 65,42 | - | 0,49 | | | 2,18 |
| 06.05.15 | 24,00 | - | 83,69 | 76,64 | 7,05 | 64,54 | 44,08 | 20,46 | 7,00 | 5,00 | 1,53 | 7,67 | - | - | 7,84 | - | 7,84 | - | 64,13 | - | 0,49 | | | 2,03 |
| 07.05.15 | 24,00 | - | 80,21 | 72,37 | 7,84 | 64,00 | 43,65 | 20,35 | 7,00 | 5,00 | 1,44 | 8,51 | - | - | 8,69 | - | 8,69 | - | 63,88 | - | 0,54 | | | 1,98 |
| 08.05.15 | 24,00 | - | 68,41 | 62,52 | 5,89 | 63,68 | 41,11 | 22,57 | 7,00 | 5,00 | 1,38 | 6,44 | - | - | 6,59 | - | 6,59 | - | 63,55 | - | 0,41 | | | 1,79 |
| 09.05.15 | 24,00 | - | 67,96 | 62,15 | 5,81 | 64,59 | 41,11 | 23,48 | 7,00 | 5,00 | 1,42 | 6,41 | - | - | 6,55 | - | 6,55 | - | 64,32 | - | 0,41 | | | 1,84 |
| 10.05.15 | 24,00 | - | 67,85 | 62,24 | 5,61 | 64,58 | 41,11 | 23,47 | 7,00 | 5,00 | 1,42 | 6,29 | - | - | 6,40 | - | 6,40 | - | 64,44 | - | 0,41 | | | 1,82 |
| 11.05.15 | 24,00 | - | 69,11 | 61,50 | 7,61 | 65,02 | 41,09 | 23,93 | 7,00 | 5,00 | 1,43 | 8,22 | - | - | 8,38 | - | 8,38 | - | 64,95 | - | 0,54 | | | 1,97 |
| 12.05.15 | 24,00 | - | 37,87 | 42,01 | -4,14 | 62,06 | 42,82 | 19,24 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 9,31 | - | - | 9,41 | - | 9,41 | - | 51,49 | - | 0,48 | | | 0,56 |
| 13.05.15 | 24,00 | - | 39,18 | 39,80 | -0,62 | 69,74 | 68,93 | 0,81 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 7,85 | - | - | 8,03 | - | 8,03 | - | 64,99 | - | 0,51 | | | 0,51 |
| 14.05.15 | 24,00 | - | 86,38 | 79,21 | 7,17 | 66,40 | 66,18 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,29 | - | - | 8,47 | - | 8,47 | - | 66,15 | - | 0,55 | | | 0,55 |
| 15.05.15 | 24,00 | - | 87,04 | 81,65 | 5,39 | 66,34 | 66,13 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 6,74 | - | - | 6,89 | - | 6,89 | - | 65,97 | - | 0,45 | | | 0,45 |
| 16.05.15 | 24,00 | - | 89,93 | 83,54 | 6,39 | 66,20 | 65,97 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 7,80 | - | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 66,12 | - | 0,52 | | | 0,52 |
| 17.05.15 | 24,00 | - | 88,82 | 83,19 | 5,63 | 66,68 | 66,44 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 7,13 | - | - | 7,27 | - | 7,27 | - | 66,67 | - | 0,48 | | | 0,48 |
| 18.05.15 | 24,00 | - | 89,58 | 83,18 | 6,40 | 67,20 | 66,98 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 7,79 | - | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 66,99 | - | 0,52 | | | 0,52 |
| 19.05.15 | 24,00 | - | 62,76 | 62,81 | -0,05 | 64,07 | 63,13 | 0,94 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 7,86 | - | - | 7,95 | - | 7,95 | - | 60,53 | - | 0,47 | | | 0,47 |
| 20.05.15 | 24,00 | - | 63,21 | 56,55 | 6,66 | 67,78 | 67,60 | 0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,37 | - | - | 8,53 | - | 8,53 | - | 66,37 | - | 0,56 | | | 0,56 |
| 21.05.15 | 24,00 | - | 57,26 | 58,72 | -1,46 | 66,03 | 64,93 | 1,10 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 7,99 | - | - | 8,11 | - | 8,11 | - | 60,76 | - | 0,49 | | | 0,49 |
| 22.05.15 | 24,00 | - | 84,34 | 79,86 | 4,48 | 69,15 | 68,93 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 6,39 | - | - | 6,53 | - | 6,53 | - | 68,65 | - | 0,44 | | | 0,44 |
| 23.05.15 | 24,00 | - | 85,90 | 80,75 | 5,15 | 67,27 | 67,06 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 6,94 | - | - | 7,10 | - | 7,10 | - | 66,81 | - | 0,47 | | | 0,47 |
| Среднее | 24,00 | - | 79,69 | 69,11 | 10,58 | 65,32 | 52,04 | 13,28 | 7,00 | 5,00 | 1,15 | 7,85 | - | - | 8,01 | - | 8,01 | - | 64,25 | - | 0,50 | - | - | 1,66 |
| Итого | 720,00 | | 2390,65 | 2073,35 | 317,30 | | | | | | 34,56 | 235,57 | 0,00 | 0,00 | 240,19 | 0,00 | 240,19 | 0,00 | | | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 49,67 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,23 °С = -1,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **240,19** куб.м.

Произв. ревизию расходов.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

13:41