Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Фарфоровская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318865-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318865 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 14.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24.00	-	67,43	65,05	2,38	64,71	40,46	24,25	4,93	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
25.04.15	24.00	-	68,17	65,78	2,39	64,51	40,62	23,89	4,96	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
26.04.15	24.00	-	68,69	66,42	2,27	64,05	40,72	23,33	4,98	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
27.04.15	24.00	-	68,20	66,17	2,03	64,13	40,70	23,43	4,97	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
28.04.15	24.00	-	70,10	67,93	2,16	64,07	41,57	22,50	5,03	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
29.04.15	24.00	-	61,04	59,13	1,90	58,63	38,72	19,91	4,81	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
30.04.15	24.00	-	70,20	67,86	2,34	62,91	41,07	21,84	4,97	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
01.05.15	24.00	-	69,59	67,28	2,32	63,78	41,24	22,54	4,96	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
02.05.15	24.00	-	70,53	68,18	2,35	64,54	42,08	22,46	4,97	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
03.05.15	24.00	-	69,93	67,53	2,40	63,57	41,60	21,97	4,95	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
04.05.15	24.00	-	69,14	66,87	2,27	63,38	41,39	21,99	4,94	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
05.05.15	24.00	-	69,87	67,64	2,23	64,18	41,95	22,23	4,94	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
06.05.15	24.00	-	68,83	66,62	2,21	64,95	42,30	22,65	4,93	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
07.05.15	24.00	-	64,35	62,17	2,18	63,60	41,60	22,00	4,85	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
08.05.15	24.00	-	61,62	59,51	2,11	62,90	41,28	21,62	4,83	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
09.05.15	24.00	-	53,02	51,18	1,84	62,36	39,10	23,26	4,75	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
10.05.15	24.00	-	52,65	50,83	1,82	63,24	39,10	24,14	4,73	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
11.05.15	24.00	-	52,66	50,83	1,83	63,19	39,31	23,88	4,73	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
12.05.15	24.00	-	52,27	50,46	1,81	63,62	39,43	24,19	4,71	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
13.05.15	24.00	-	25,40	24,53	0,88	42,76	32,40	10,36	4,73	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,65
14.05.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	16,81	17,45	-0,64	4,60	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	59,70	57,71	1,99	60,28	39,24	21,04	4,87	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
Итого	504,00		1253,68	1211,96	41,72						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	30,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	30.04.15 21:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 » 05 05 г.