

Абонент: ЖКС Неваского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбагина 44 / СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источники: За Неваская котельная

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за май 2015
 Договор: _____
 Строит. Адрес: Цимбагина 44
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девяткинская

Узел учета: СЦО
 Код УТЭ: _____
 Расчетная величина совместно с УТЭ: _____
 График: 150/70

Таб. гр.С= 0

Установленные приборы: Часовые и сточные арматура в фидерах
 Режим (смена): 3001

Вычислитель: ВК-1/ № 207191
 Податель: ТР.(М1):
 Оборот: ТР.(М2):
 ТР.Цирк.: ТР.С(М3):
 ТР.Подпитки(У):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-nxв)-M2*(P2-nxв)
 лето: Q=M1*(P1-nxв)-M2*(P2-nxв)

Расходомер:
 Расходомер:
 Расходомер:
 Расходомер:
 Расходомер:

Счетчик:
 Счетчик:
 Счетчик:
 Счетчик:
 Счетчик:

Допроводные нагрузки (гр.чед): Гкал/час:
 Допроводные расходы (гр.чед.): Гкал/час:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 12.05.2015

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплотопре					
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	р1	р2	Qотоп	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Уполл	Т3	Т4	Qгвс.общ.	Qгвс.нал.		Qгвс.гвс.	Q.общ.			
24.04.15	24.00	-	127,29	127,29	0,00	62,78	40,45	22,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
25.04.15	24.00	-	127,08	127,08	0,00	62,87	40,42	22,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
26.04.15	24.00	-	131,26	131,26	0,00	62,91	41,23	21,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
27.04.15	24.00	-	115,45	115,45	0,00	59,95	39,76	20,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
28.04.15	24.00	-	127,79	127,79	0,00	60,89	40,31	20,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
29.04.15	24.00	-	130,43	130,43	0,00	62,31	40,94	21,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
30.04.15	24.00	-	131,69	131,69	0,00	63,37	41,69	21,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
01.05.15	24.00	-	131,49	131,49	0,00	62,54	41,47	21,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
02.05.15	24.00	-	131,11	131,11	0,00	62,17	41,08	21,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
03.05.15	24.00	-	132,38	132,38	0,00	62,75	41,50	21,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
04.05.15	24.00	-	132,84	132,84	0,00	63,87	42,36	21,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
05.05.15	24.00	-	120,60	120,60	0,00	62,55	41,32	21,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
06.05.15	24.00	-	117,10	117,10	0,00	61,86	41,15	20,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
07.05.15	24.00	-	97,09	97,09	0,00	61,02	38,43	22,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
08.05.15	24.00	-	95,71	95,71	0,00	62,01	38,04	23,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
09.05.15	24.00	-	95,44	95,44	0,00	61,86	37,87	23,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
10.05.15	24.00	-	94,84	94,84	0,00	62,21	38,21	24,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
11.05.15	24.00	-	48,40	48,40	0,00	62,28	37,59	24,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
12.05.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,70	19,76	-0,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
Среднее	24.00	-	109,89	109,89	-	59,99	39,14	20,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,59
Итого	456,00	-	2087,99	2087,99	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(М3)	У4(М3)	Q.СЦО (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Траб. ч
	24.04.15 00:00	12.05.15 22:00									

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплотопотребления, рассчитанный по договору: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения L2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

0 °С = 0,00 Гкал:
 с учетом корректировок: 45,59 Гкал:
 КВт.ч:

ЗАО "ДомТелеком"
 Печать энергосбыта
 ГУП "ЭК СПб"

Филиал "Энергосбыт"
 Управление по развитию учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

1