Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9206.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	130,93	130,93	0,00	63,64	40,37	23,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
25.04.15	24,00	-	133,11	133,11	0,00	63,19	40,58	22,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
26.04.15	24,00	-	133,16	133,16	0,00	63,28	40,50	22,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
27.04.15	24,00	-	136,84	136,84	0,00	63,28	41,37	21,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
28.04.15	24,00	-	118,93	118,93	0,00	59,54	39,19	20,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
29.04.15	24,00	-	133,11	133,11	0,00	61,80	40,49	21,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
30.04.15	24,00	-	135,61	135,61	0,00	62,80	40,90	21,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
01.05.15	24,00	-	136,98	136,98	0,00	63,75	41,50	22,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
02.05.15	24,00	-	136,57	136,57	0,00	62,84	41,24	21,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
03.05.15	24,00	-	136,14	136,14	0,00	62,54	40,94	21,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
04.05.15	24,00	-	137,57	137,57	0,00	63,26	41,44	21,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
05.05.15	24,00	-	135,91	135,91	0,00	64,16	41,91	22,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
06.05.15	24,00	-	124,83	124,83	0,00	62,85	41,04	21,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
07.05.15	24,00	-	119,51	119,51	0,00	62,21	40,90	21,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
08.05.15	24,00	-	101,27	101,27	0,00	61,49	38,35	23,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
09.05.15	24,00	-	100,49	100,49	0,00	62,43	38,16	24,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
10.05.15	24,00	-	100,29	100,29	0,00	62,32	38,17	24,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
11.05.15	24,00	-	99,49	99,49	0,00	62,70	38,18	24,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
12.05.15	24,00	-	43,89	43,89	0,00	62,55	37,81	24,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,09
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,14	19,28	0,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	114,73	114,73	-	60,54	39,12	21,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
Итого	480,00		2294,63	2294,63	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	57485,81	57613,34	-	-	-	-	1417,73	-	-
	14.05.15 14:00	59726,50	59854,03	-	-	-	-	1467,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.