Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M∠*(h∠-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M∠*(h∠-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	130,61	127,21	3,40	63,29	38,97	24,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
25.04.15	24,00	-	132,49	129,27	3,22	62,84	39,11	23,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
26.04.15	24,00	-	132,52	129,13	3,39	62,93	39,12	23,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
27.04.15	24,00	-	135,80	132,78	3,02	62,94	40,01	22,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
28.04.15	24,00	-	118,24	115,19	3,05	59,24	38,23	21,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
29.04.15	24,00	-	132,91	129,06	3,85	61,43	39,62	21,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
30.04.15	24,00	-	134,28	131,59	2,69	62,46	39,99	22,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
01.05.15	24,00	-	134,34	133,44	0,90	63,42	40,63	22,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
02.05.15	24,00	-	134,30	132,91	1,39	62,50	40,37	22,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
03.05.15	24,00	-	133,95	132,35	1,60	62,20	39,98	22,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
04.05.15	24,00	-	136,17	133,15	3,02	62,90	40,44	22,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
05.05.15	24,00	-	134,13	131,64	2,49	63,83	41,03	22,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
06.05.15	24,00	-	123,63	120,25	3,38	62,51	40,09	22,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
07.05.15	24,00	-	119,16	114,83	4,33	61,85	39,82	22,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
08.05.15	24,00	-	101,63	96,82	4,81	61,10	37,24	23,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
09.05.15	24,00	-	100,87	96,11	4,76	62,02	36,91	25,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
10.05.15	24,00	-	100,69	95,93	4,76	61,90	36,85	25,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
11.05.15	24,00	-	99,86	95,10	4,76	62,29	36,87	25,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
12.05.15	24,00	-	45,00	42,93	2,07	62,16	36,00	26,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,29	17,63	0,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	114,03	110,98	3,04	60,11	37,95	22,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
Итого	480,00		2280,58	2219,69	60,89						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	55,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	46902,41	45946,51	-	-	-	-	1515,42	-	-
	14.05.15 15:00	49124,13	48108,22	-	-	-	-	1569,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.