Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0515.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	166,05	142,18	23,87	67,52	44,88	22,64	7,00	5,00	3,33	22,30	-	-	22,76	-	22,76	-	67,30	-	1,50			4,83
25.04.15	24,00	-	164,96	140,95	24,01	64,76	43,47	21,29	7,00	5,00	3,09	22,75	-	-	23,19	-	23,19	-	64,94	-	1,47			4,56
26.04.15	24,00	-	166,61	141,05	25,56	65,27	43,70	21,57	7,00	5,00	3,11	24,49	-	-	24,99	-	24,99	-	65,46	-	1,60			4,71
27.04.15	24,00	-	164,08	141,73	22,35	65,77	44,47	21,30	7,00	5,00	3,07	21,59	-	-	22,05	-	22,05	-	65,90	-	1,43			4,49
28.04.15	24,00	-	159,80	138,20	21,60	65,43	44,44	20,99	7,00	5,00	2,94	20,94	-	-	21,36	-	21,36	-	65,67	-	1,38			4,32
29.04.15	24,00	-	163,89	140,43	23,46	65,67	44,73	20,94	7,00	5,00	3,00	22,44	-	-	22,92	-	22,92	-	65,82	-	1,48			4,48
30.04.15	24,00	-	167,15	142,10	25,05	65,48	44,59	20,89	7,00	5,00	3,03	24,07	-	-	24,54	-	24,54	-	65,63	-	1,58			4,61
01.05.15	24,00	-	163,19	141,81	21,38	65,52	44,62	20,90	7,00	5,00	3,04	20,29	-	-	20,71	-	20,71	-	65,68	-	1,33			4,37
02.05.15	24,00	-	162,69	141,70	20,99	65,77	44,75	21,02	7,00	5,00	3,03	20,17	-	-	20,60	-	20,60	-	65,98	-	1,33			4,36
03.05.15	24,00	-	166,62	141,48	25,14	65,71	44,59	21,12	7,00	5,00	3,07	23,82	-	-	24,29	-	24,29	-	65,92	-	1,57			4,64
04.05.15	24,00	-	168,80	141,33	27,47	65,48	44,66	20,82	7,00	5,00	3,03	26,02	-	-	26,55	-	26,55	-	65,64	-	1,71			4,74
05.05.15	24,00	-	152,87	127,55	25,32	62,89	42,97	19,92	7,00	5,00	2,65	23,94	-	-	24,37	-	24,37	-	61,90	-	1,48			4,13
06.05.15	24,00	-	126,58	100,66	25,92	58,64	38,40	20,24	7,00	5,00	2,08	24,78	-	-	25,17	-	25,17	-	59,55	-	1,48			3,56
07.05.15	24,00	-	123,88	100,61	23,27	62,89	48,69	14,20	7,00	5,00	1,49	22,17	-	-	22,59	-	22,59	-	63,31	-	1,40			2,90
08.05.15	24,00	-	122,92	102,22	20,70	65,11	64,89	0,22	7,00	5,00	0,08	19,83	-	-	20,23	-	20,23	-	65,31	-	1,30			1,37
09.05.15	24,00	-	128,44	108,61	19,83	65,42	65,23	0,19	7,00	5,00	0,08	18,98	-	-	19,37	-	19,37	-	65,57	-	1,25			1,32
10.05.15	24,00	-	129,67	110,16	19,51	65,22	65,05	0,17	7,00	5,00	0,08	18,72	-	-	19,09	-	19,09	-	65,36	-	1,22			1,30
11.05.15	24,00	-	132,38	107,56	24,82	64,80	64,62	0,18	7,00	5,00	0,07	24,03	-	-	24,48	-	24,48	-	64,92	-	1,56			1,63
12.05.15	24,00	-	134,28	110,29	23,99	65,30	65,13	0,17	7,00	5,00	0,08	23,21	-	-	23,69	-	23,69	-	65,40	-	1,52			1,59
13.05.15	24,00	-	130,08	106,27	23,81	61,39	61,30	0,09	7,00	5,00	0,06	23,07	-	-	23,47	-	23,47	-	61,17	-	1,42			1,48
14.05.15	24,00	-	129,54	106,28	23,26	59,83	59,65	0,18	7,00	5,00	0,06	22,53	-	-	22,89	-	22,89	-	60,04	-	1,35			1,42
15.05.15	24,00	-	131,82	108,62	23,20	60,78	60,59	0,19	7,00	5,00	0,06	22,50	-	-	22,90	-	22,90	-	61,04	-	1,38			1,44
16.05.15	24,00	-	132,78	108,25	24,53	60,94	60,90	0,04	7,00	5,00	0,06	23,81	-	-	24,22	-	24,22	-	60,54	-	1,44			1,51
17.05.15	24,00	-	131,94	107,31	24,63	60,50	60,31	0,19	7,00	5,00	0,06	23,94	-	-	24,36	-	24,36	-	60,79	-	1,46			1,52
18.05.15	24,00	-	129,58	107,11	22,47	59,36	59,25	0,11	7,00	5,00	0,06	21,84	-	-	22,19	-	22,19	-	59,27	-	1,30			1,35
19.05.15	24,00	-	130,04	106,66	23,38	59,61	59,37	0,24	7,00	5,00	0,05	22,81	-	-	23,18	-	23,18	-	60,07	-	1,37			1,42
20.05.15	24,00	-	127,95	105,69	22,26	58,61	58,42	0,19	7,00	5,00	0,06	21,58	-	-	21,95	-	21,95	-	58,95	-	1,27			1,33
21.05.15	24,00	-	129,67	105,94	23,73	59,93	59,77	0,16	7,00	5,00	0,06	23,10	-	-	23,48	-	23,48	-	60,12	-	1,39			1,45
22.05.15	24,00	-	131,10	108,63	22,47	62,17	61,95	0,22	7,00	5,00	0,06	21,89	-	-	22,30	-	22,30	-	62,55	-	1,37			1,43
23.05.15	24,00	-	134,61	113,33	21,28	66,30	66,13	0,17	7,00	5,00	0,06	20,72	-	-	21,16	-	21,16	-	66,41	-	1,38			1,44
Среднее	24,00	-	143,47	120,16	23,31	63,40	53,72	9,69	7,00	5,00	1,37	22,41	-	-	22,84	-	22,84	-	63,54	-	1,42	-	-	2,79
Итого	720,00		4303,97	3604,71	699,26						40,98	672,33	0,00	0,00	685,05	0,00	685,05	0,00			42,71	0,00	0,00	83,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -5,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **685,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.
печать энергосбыта

36,99