Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01787 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00		140,33	122,96	17,36	67,61	51,61	15,99	8,00	3,00	1,56	20,79	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34	-	76,60	0,00	1,59			3,15
25.04.15	24,00		136,95	122,00	14,95	64,47	49,88	14,59	8,00	3,00	0,97	18,09	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	99,00	0,00	1,79			2,76
26.04.15	24,00		138,53	122,22	16,30	65,02	50,08	14,94	8,00	3,00	1,28	19,90	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	81,12	0,00	1,62			2,90
27.04.15	24,00		138,96	122,20	16,76	65,48	50,86	14,62	8,00	3,00	1,30	20,39	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	78,41	0,00	1,60			2,90
28.04.15	24,00		131,41	118,45	12,97	65,11	50,75	14,36	8,00	3,00	1,30	16,44	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	76,71	0,00	1,26			2,56
29.04.15	24,00		137,27	121,75	15,52	65,48	51,00	14,48	8,00	3,00	1,37	19,09	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	74,67	0,00	1,43			2,79
30.04.15	24,00		138,83	123,67	15,15	65,24	50,72	14,52	8,00	3,00	1,41	18,82	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	73,75	0,00	1,39			2,80
01.05.15	24,00		138,41	123,53	14,88	65,32	50,89	14,43	8,00	3,00	1,41	18,51	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	73,60	0,00	1,36			2,77
02.05.15	24,00		138,01	124,55	13,46	65,55	51,02	14,52	8,00	3,00	1,42	17,44	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	-	73,70	0,00	1,29			2,70
03.05.15	24,00		136,28	124,49	11,79	65,46	50,82	14,64	8,00	3,00	1,45	15,83	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	73,36	0,00	1,16			2,61
04.05.15	24,00		139,32	124,46	14,86	65,27	50,78	14,49	8,00	3,00	1,40	18,93	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	73,14	0,00	1,38			2,79
05.05.15	24,00		129,67	115,53	14,14	63,39	49,39	14,01	8,00	3,00	1,17	17,90	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	-	75,75	0,00	1,36			2,53
06.05.15	24,00		103,21	88,91	14,30	57,79	43,81	13,98	8,00	3,00	1,01	17,45	0,00	0,00	17,76	0,00	17,76	-	61,32	0,00	1,07			2,08
07.05.15	24,00		102,77	89,25	13,52	62,56	46,93	15,63	8,00	3,00	1,17	16,64	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	65,05	0,00	1,08			2,25
08.05.15	24,00	*	99,00	86,65	12,35	64,95	55,45	9,50	8,00	3,00	0,63	15,32	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	-	66,05	0,00	1,01			1,64
09.05.15	24,00	*	106,94	95,89	11,05	65,17	64,85	0,33	8,00	3,00	0,00	14,27	0,00	0,00	14,56	0,00	14,56	-	65,94	0,00	0,94			0,94
10.05.15	24,00	*	105,99	97,25	8,75	65,04	64,73	0,31	8,00	3,00	0,00	11,97	0,00	0,00	12,21	0,00	12,21	-	65,54	0,00	0,79			0,79
11.05.15	24,00	*	106,85	95,66	11,19	64,53	64,23	0,30	8,00	3,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,68	0,00	14,68	-	65,03	0,00	0,94			0,94
12.05.15	0,00	*	110,61	96,51	14,11	65,19	64,87	0,32	8,00	3,00	0,00	17,38	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	65,77	0,00	1,14			1,14
13.05.15	0,00	*	108,26	92,24	16,02	61,65	61,38	0,27	8,00	3,00	0,00	19,22	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	62,62	0,00	1,20			1,20
14.05.15	0,00	*	107,51	91,89	15,62	59,80	59,52	0,27	8,00	3,00	0,00	18,82	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	-	62,61	0,00	1,18			1,18
15.05.15	0,00	*	110,49	93,74	16,75	60,43	60,15	0,28	8,00	3,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	63,68	0,00	1,27			1,27
16.05.15	0,00	*	110,04	93,78	16,26	61,25	61,00	0,25	8,00	3,00	0,00	19,52	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	-	63,17	0,00	1,23			1,23
17.05.15	0,00	*	110,51	93,01	17,51	60,33	60,04	0,29	8,00	3,00	0,00	20,76	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	62,72	0,00	1,30			1,30
18.05.15	0,00	*	108,24	92,86	15,39	59,40	59,17	0,23	8,00	3,00	0,00	18,59	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	61,86	0,00	1,15			1,15
19.05.15	0,00	*	108,95	92,35	16,59	59,30	59,02	0,28	8,00	3,00	0,00	19,78	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	62,19	0,00	1,23			1,23
20.05.15	0,00	*	108,89	91,38	17,51	58,67	58,36	0,31	8,00	3,00	0,00	20,66	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	62,72	0,00	1,30			1,30
21.05.15	0,00	*	111,49	91,32	20,17	59,83	59,57	0,26	8,00	3,00	0,00	23,27	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	-	64,31	0,00	1,50			1,50
22.05.15	0,00	*	108,95	93,40	15,55	61,45	61,14	0,31	8,00	3,00	0,00	18,63	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98	-	64,24	0,00	1,20			1,20
23.05.15	0,00	*	109,49	97,82	11,67	66,30	66,00	0,30	8,00	3,00	0,00	14,49	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13	-	101,32	0,00	1,47			1,47
Среднее	14,40	-	119,41	104,66	14,75	63,23	55,93	7,30	8,00	3,00	0,63	18,11	-	-	18,53	-	18,53	-	70,53	-	1,27	-	-	1,90
Итого	432,00		3582,18	3139,71	442,47						18,83	543,29	0,00	0,00	555,81	0,00	555,81	0,00			38,23	0,00	0,00	57,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.04.15 23:00	48151,61	43674,97	7588,85	0,00	7769,75	0,00	1063,84	544,34	-
	12.05.15 22:00	49971,07	45297,52	7837,97	0,00	8024,54	0,00	1094,37	561,86	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -4,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **555,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/
печать и подпись ответственного лица

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.
печать энергосбыта

цирк?

33,61