Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8823.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	112,36	89,84	22,52	67,09	43,79	23,30	7,00	5,00	2,20	21,13	-	-	21,57	-	21,57	-	66,65	-	1,41			3,61
25.04.15	24,00	-	113,42	89,22	24,20	64,21	42,59	21,62	7,00	5,00	2,00	23,11	-	-	23,56	-	23,56	-	64,17	-	1,48			3,48
26.04.15	24,00	-	114,97	89,24	25,73	64,73	42,78	21,95	7,00	5,00	2,03	24,74	-	-	25,24	-	25,24	-	64,73	-	1,60			3,63
27.04.15	24,00	-	110,95	89,79	21,16	65,23	43,75	21,48	7,00	5,00	1,98	20,36	-	-	20,75	-	20,75	-	65,18	-	1,33			3,31
28.04.15	24,00	-	106,86	86,07	20,79	64,87	43,77	21,10	7,00	5,00	1,91	19,36	-	-	19,72	-	19,72	-	64,81	-	1,25			3,17
29.04.15	24,00	-	109,21	88,72	20,49	65,18	44,16	21,02	7,00	5,00	1,97	18,90	-	-	19,26	-	19,26	-	65,07	-	1,23			3,20
30.04.15	24,00	-	113,25	93,06	20,19	64,85	44,08	20,77	7,00	5,00	2,04	18,59	-	-	18,93	-	18,93	-	64,75	-	1,20			3,24
01.05.15	24,00	-	113,09	91,48	21,61	64,97	44,04	20,93	7,00	5,00	2,01	20,16	-	-	20,54	-	20,54	-	64,93	-	1,31			3,32
02.05.15	24,00	-	109,54	90,56	18,98	65,25	44,04	21,21	7,00	5,00	2,01	17,65	-	-	18,02	-	18,02	-	65,20	-	1,15			3,16
03.05.15	24,00	-	113,94	90,21	23,73	65,18	43,87	21,31	7,00	5,00	2,03	22,13	-	-	22,56	-	22,56	-	65,18	-	1,44			3,47
04.05.15	24,00	-	112,53	89,99	22,54	65,00	43,84	21,16	7,00	5,00	2,01	20,94	-	-	21,33	-	21,33	-	64,93	-	1,36			3,37
05.05.15	24,00	-	105,72	82,26	23,46	62,63	42,55	20,08	7,00	5,00	1,79	21,82	-	-	22,21	-	22,21	-	61,20	-	1,33			3,12
06.05.15	24,00	-	88,69	63,90	24,79	57,55	37,52	20,03	7,00	5,00	1,36	23,32	-	-	23,69	-	23,69	-	57,59	-	1,35			2,71
07.05.15	24,00	-	86,70	64,33	22,37	62,09	39,83	22,26	7,00	5,00	1,52	20,88	-	-	21,25	-	21,25	-	62,32	-	1,30			2,82
08.05.15	24,00	-	46,24	27,69	18,55	63,95	39,90	24,05	7,00	5,00	0,72	17,69	-	-	18,01	-	18,01	-	63,85	-	1,13			1,85
09.05.15	24,00	-	21,58	0,00	21,58	64,14	27,19	36,95	7,00	5,00	0,04	21,12	-	-	21,51	-	21,51	-	63,85	-	1,35			1,38
10.05.15	24,00	-	21,99	0,00	21,99	64,05	26,89	37,16	7,00	5,00	0,04	21,50	-	-	21,90	-	21,90	-	63,77	-	1,37			1,41
11.05.15	24,00	-	22,91	0,00	22,91	63,49	26,46	37,03	7,00	5,00	0,04	22,41	-	-	22,83	-	22,83	-	63,20	-	1,41			1,45
12.05.15	24,00	-	21,45	0,00	21,45	64,12	26,92	37,20	7,00	5,00	0,03	20,98	-	-	21,37	-	21,37	-	63,83	-	1,34			1,37
13.05.15	24,00	-	22,22	0,00	22,22	59,85	27,12	32,73	7,00	5,00	0,03	21,77	-	-	22,11	-	22,11	-	59,61	-	1,30			1,33
14.05.15	24,00	-	21,80	0,00	21,80	58,85	25,47	33,38	7,00	5,00	0,04	21,33	-	-	21,65	-	21,65	-	58,60	-	1,25			1,29
15.05.15	24,00	-	22,91	0,00	22,91	59,62	25,10	34,52	7,00	5,00	0,03	22,45	-	-	22,80	-	22,80	-	59,36	-	1,33			1,37
16.05.15	24,00	-	21,39	0,00	21,39	59,42	24,46	34,96	7,00	5,00	0,03	20,92	-	-	21,24	-	21,24	-	59,14	-	1,24			1,27
17.05.15	24,00	-	25,17	0,00	25,17	59,57	24,20	35,37	7,00	5,00	0,04	24,65	-	-	25,08	-	25,08	-	59,34	-	1,46			1,50
18.05.15	24,00	-	21,59	0,00	21,59	58,17	24,02	34,15	7,00	5,00	0,03	21,13	-	-	21,44	-	21,44	-	57,91	-	1,23			1,26
19.05.15	24,00	-	23,04	0,00	23,04	58,62	22,88	35,74	7,00	5,00	0,04	22,56	-	-	22,91	-	22,91	-	58,36	-	1,32			1,35
20.05.15	24,00	-	25,04	0,00	25,04	57,69	25,44	32,25	7,00	5,00	0,03	24,54	-	-	24,93	-	24,93	-	57,49	-	1,41			1,45
21.05.15	24,00	-	20,68	0,00	20,68	58,80	26,65	32,15	7,00	5,00	0,03	20,24	-	-	20,55	-	20,55	-	58,54	-	1,18			1,22
22.05.15	24,00	-	20,17	0,00	20,17	60,80	26,21	34,59	7,00	5,00	0,03	19,74	-	-	20,07	-	20,07	-	60,52	-	1,19			1,23
23.05.15	24,00	-	20,72	0,00	20,72	65,11	28,09	37,02	7,00	5,00	0,04	20,27	-	-	20,66	-	20,66	-	64,82	-	1,31			1,35
Среднее	24,00	-	63,00	40,88	22,13	62,50	34,25	28,25	7,00	5,00	0,94	21,21	-	-	21,59	-	21,59	-	62,30	-	1,32	-	-	2,26
Итого	720,00		1890,13	1226,36	663,77						28,12	636,39	0,00	0,00	647,69	0,00	647,69	0,00			39,58	0,00	0,00	67,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -5,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **647,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

34,16