Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	95,31	80,23	15,08	67,58	42,03	25,55	7,00	5,00	2,02	15,64	-	-	15,94	-	15,94	-	67,20	-	1,05			3,07
25.04.15	24,00	-	95,06	79,37	15,69	64,81	40,86	23,95	7,00	5,00	1,87	16,16	-	-	16,48	-	16,48	-	64,85	-	1,05			2,92
26.04.15	24,00	-	97,81	79,36	18,45	65,34	41,12	24,22	7,00	5,00	1,88	19,05	-	-	19,44	-	19,44	-	65,42	-	1,25			3,13
27.04.15	24,00	-	94,10	80,24	13,86	65,83	41,97	23,86	7,00	5,00	1,85	14,89	-	-	15,18	-	15,18	-	65,79	-	0,98			2,83
28.04.15	24,00	-	89,89	77,34	12,55	65,49	41,86	23,63	7,00	5,00	1,78	13,23	-	-	13,47	-	13,47	-	65,55	-	0,87			2,65
29.04.15	24,00	-	92,22	79,60	12,62	65,72	42,19	23,53	7,00	5,00	1,85	13,07	-	-	13,33	-	13,33	-	65,71	-	0,86			2,71
30.04.15	24,00	-	94,82	81,74	13,08	65,50	42,01	23,49	7,00	5,00	1,88	13,63	-	-	13,88	-	13,88	-	65,46	-	0,90			2,78
01.05.15	24,00	-	93,51	80,96	12,55	65,58	42,13	23,45	7,00	5,00	1,87	12,96	-	-	13,22	-	13,22	-	65,58	-	0,85			2,72
02.05.15	24,00	-	91,82	81,14	10,68	65,84	42,30	23,54	7,00	5,00	1,87	11,30	-	-	11,51	-	11,51	-	65,89	-	0,75			2,62
03.05.15	24,00	-	94,94	81,04	13,90	65,78	42,09	23,69	7,00	5,00	1,87	14,60	-	-	14,89	-	14,89	-	65,82	-	0,96			2,84
04.05.15	24,00	-	96,45	80,89	15,56	65,54	42,08	23,46	7,00	5,00	1,86	16,19	-	-	16,49	-	16,49	-	65,57	-	1,06			2,92
05.05.15	24,00	-	86,26	73,31	12,95	62,94	40,71	22,23	7,00	5,00	1,62	13,47	-	-	13,69	-	13,69	-	61,34	-	0,83			2,45
06.05.15	24,00	-	72,76	57,83	14,93	58,51	36,61	21,90	7,00	5,00	1,25	15,15	-	-	15,37	-	15,37	-	58,89	-	0,89			2,14
07.05.15	24,00	-	69,30	57,00	12,30	62,95	38,39	24,56	7,00	5,00	1,38	12,57	-	-	12,79	-	12,79	-	63,42	-	0,80			2,17
08.05.15	24,00	-	70,44	56,98	13,46	65,15	50,50	14,65	7,00	5,00	0,83	13,58	-	-	13,86	-	13,86	-	65,26	-	0,89			1,72
09.05.15	24,00	-	76,95	62,63	14,32	65,41	58,79	6,62	7,00	5,00	0,41	14,39	-	-	14,71	-	14,71	-	65,38	-	0,94			1,36
10.05.15	24,00	-	78,67	63,42	15,25	65,25	58,70	6,55	7,00	5,00	0,41	15,29	-	-	15,57	-	15,57	-	65,30	-	1,00			1,41
11.05.15	24,00	-	77,84	62,07	15,77	64,78	58,13	6,65	7,00	5,00	0,41	15,80	-	-	16,09	-	16,09	-	64,74	-	1,02			1,44
12.05.15	24,00	-	77,59	63,24	14,35	65,34	58,41	6,93	7,00	5,00	0,43	14,48	-	-	14,74	-	14,74	-	65,30	-	0,95			1,38
13.05.15	24,00	-	74,09	60,10	13,99	61,49	55,15	6,34	7,00	5,00	0,38	14,10	-	-	14,35	-	14,35	-	61,14	-	0,86			1,25
14.05.15	24,00	-	76,73	59,78	16,95	59,88	53,64	6,24	7,00	5,00	0,37	17,00	-	-	17,28	-	17,28	-	59,86	-	1,02			1,39
15.05.15	24,00	-	75,20	61,41	13,79	60,75	54,42	6,33	7,00	5,00	0,39	13,82	-	-	14,04	-	14,04	-	60,70	-	0,84			1,23
16.05.15	24,00	-	75,71	61,36	14,35	61,03	54,74	6,29	7,00	5,00	0,39	14,43	-	-	14,64	-	14,64	-	60,51	-	0,88			1,26
17.05.15	24,00	-	78,95	60,36	18,59	60,55	54,06	6,49	7,00	5,00	0,39	18,56	-	-	18,87	-	18,87	-	60,68	-	1,13			1,52
18.05.15	24,00	-	73,88	60,78	13,10	59,41	53,20	6,21	7,00	5,00	0,38	13,25	-	-	13,45	-	13,45	-	59,19	-	0,78			1,16
19.05.15	24,00	-	76,63	60,21	16,42	59,60	53,12	6,48	7,00	5,00	0,39	16,49	-	-	16,76	-	16,76	-	59,77	-	0,99			1,37
20.05.15	24,00	-	74,81	59,72	15,09	58,69	52,41	6,28	7,00	5,00	0,38	15,13	-	-	15,38	-	15,38	-	58,89	-	0,89			1,27
21.05.15	24,00	-	73,78	60,01	13,77	59,95	53,61	6,34	7,00	5,00	0,38	13,79	-	-	14,03	-	14,03	-	59,97	-	0,83			1,21
22.05.15	24,00	-	73,29	61,64	11,65	62,15	55,46	6,69	7,00	5,00	0,40	11,72	-	-	11,93	-	11,93	-	62,58	-	0,73			1,14
23.05.15	24,00	-	77,95	64,01	13,94	66,39	59,35	7,04	7,00	5,00	0,45	13,97	-	-	14,25	-	14,25	-	66,32	-	0,93			1,38
															14,85	-	14,85	-	63,40	-	0,93	-	-	1,98
Среднее	24,00	-	82,56	68,26	14,30	63,44	48,67	14,77	7,00	5,00	1,05	14,59	-	-										
Итого	720,00		2476,76	2047,77	428,99						31,64	437,71	0,00	0,00	445,63	0,00	445,63	0,00			27,76	0,00	0,00	59,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 11:00	12459,15	10549,86	2022,64	-	2075,37	-	478,35		-
	25.05.15 13:00	15018,36	12663,60	2476,59	-	2537,56	-	538,76		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -3,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **445,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать теплоснабжения
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

24.04