Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06101
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	*	144,09	120,48	23,61	68,50	48,48	20,02	7,30	3,60	2,42	23,98	0,00	0,00	24,49	0,00	24,49	-	67,49	0,00	1,62			4,04
25.04.15	24,00	*	142,77	119,51	23,27	65,26	46,81	18,45	7,30	3,60	2,21	23,66	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	-	64,61	0,00	1,53			3,74
26.04.15	24,00	*	143,14	119,79	23,35	65,83	47,12	18,72	7,30	3,60	2,23	23,96	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43	-	65,27	0,00	1,56			3,79
27.04.15	24,00	*	143,72	119,64	24,07	66,25	47,74	18,51	7,30	3,60	2,22	24,36	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	65,57	0,00	1,60			3,82
28.04.15	24,00	*	135,48	115,00	20,47	65,86	47,66	18,20	7,30	3,60	2,11	20,65	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	65,20	0,00	1,35			3,45
29.04.15	24,00	*	139,47	119,23	20,23	66,26	47,88	18,39	7,30	3,60	2,21	20,39	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	-	65,59	0,00	1,34			3,54
30.04.15	24,00	*	144,97	121,32	23,65	66,01	47,60	18,41	7,30	3,60	2,25	23,84	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	-	65,32	0,00	1,56			3,81
01.05.15	24,00	*	140,75	120,72	20,02	66,08	47,69	18,39	7,30	3,60	2,22	20,37	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	-	65,42	0,00	1,33			3,55
02.05.15	24,00	*	138,77	121,08	17,70	66,30	47,83	18,47	7,30	3,60	2,20	18,55	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	65,68	0,00	1,22			3,42
03.05.15	24,00	*	137,40	121,00	16,40	66,23	47,66	18,57	7,30	3,60	2,20	17,37	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	65,59	0,00	1,14			3,34
04.05.15	24,00	*	141,32	121,02	20,30	66,04	47,73	18,31	7,30	3,60	2,17	21,32	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	65,40	0,00	1,40			3,57
05.05.15	24,00	*	132,59	112,93	19,66	64,22	46,54	17,67	7,30	3,60	1,97	20,81	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	62,52	0,00	1,30			3,27
06.05.15	24,00	*	105,15	87,15	17,99	58,29	41,27	17,02	7,30	3,60	1,43	19,10	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	-	58,13	0,00	1,11			2,54
07.05.15	24,00	*	104,25	87,05	17,20	63,24	44,20	19,04	7,30	3,60	1,60	18,32	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	62,88	0,00	1,15			2,75
08.05.15	24,00	*	103,97	83,55	20,42	65,79	55,23	10,56	7,30	3,60	0,83	21,58	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	-	65,20	0,00	1,41			2,24
09.05.15	24,00	*	111,68	95,38	16,30	65,94	65,70	0,24	7,30	3,60	0,00	17,52	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	-	65,22	0,00	1,14			1,14
10.05.15	24,00	*	113,83	96,61	17,22	65,79	65,56	0,23	7,30	3,60	0,00	18,40	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	-	65,08	0,00	1,20			1,20
11.05.15	24,00	*	117,40	94,94	22,47	65,28	65,06	0,22	7,30	3,60	0,00	23,92	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	64,52	0,00	1,54			1,54
12.05.15	24,00	*	118,09	96,07	22,02	65,92	65,68	0,24	7,30	3,60	0,00	23,41	0,00	0,00	23,87	0,00	23,87	-	65,22	0,00	1,53			1,53
13.05.15	24,00	*	112,13	92,16	19,97	62,40	62,27	0,13	7,30	3,60	0,00	21,23	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	61,41	0,00	1,30			1,30
14.05.15	24,00	*	113,81	91,66	22,15	60,41	60,23	0,18	7,30	3,60	0,00	23,43	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	59,67	0,00	1,40			1,40
15.05.15	24,00	*	115,04	93,54	21,50	61,00	60,80	0,20	7,30	3,60	0,00	22,84	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	60,30	0,00	1,38			1,38
16.05.15	24,00	*	115,39	93,61	21,78	61,90	61,79	0,11	7,30	3,60	0,00	23,05	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	60,79	0,00	1,40			1,40
17.05.15	24,00	*	120,21	92,71	27,50	60,95	60,69	0,27	7,30	3,60	0,00	29,08	0,00	0,00	29,58	0,00	29,58	-	60,49	0,00	1,76			1,76
18.05.15	24,00	*	120,17	92,42	27,75	60,08	59,89	0,19	7,30	3,60	0,00	29,13	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61	-	59,39	0,00	1,73			1,73
19.05.15	24,00	*	119,16	92,04	27,12	59,93	59,66	0,27	7,30	3,60	0,00	28,47	0,00	0,00	28,94	0,00	28,94	-	59,47	0,00	1,69			1,69
20.05.15	24,00	*	117,30	91,16	26,15	59,28	59,04	0,25	7,30	3,60	0,00	27,45	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90	-	58,80	0,00	1,62			1,62
21.05.15	24,00	*	45,02	36,36	8,66	60,07	59,89	0,19	7,30	3,60	0,00	9,14	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	-	59,38	0,00	0,54			0,54
22.05.15	24,00	*	38,05	29,16	8,89	64,93	64,66	0,27	7,30	3,60	0,00	9,30	0,00	0,00	9,47	0,00	9,47	-	64,32	0,00	0,60			0,60
23.05.15	24,00	*	121,32	97,37	23,95	67,08	66,83	0,25	7,30	3,60	0,00	25,28	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	-	66,40	0,00	1,68			1,68
Среднее	24,00	-	119,88	99,16	20,73	64,04	54,97	9,07	7,30	3,60	1,01	21,66	-	-	22,07	-	22,07	-	63,34	-	1,37	-	-	2,38
Итого	720,00		3596,41	2974,66	621,75						30,25	649,90	0,00	0,00	662,07	0,00	662,07	0,00			41,14	0,00	0,00	71,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 11:00	13178,07	10941,44	2344,97	0,00	2403,84	0,00	443,75	173,45	-
	25.05.15 12:00	16891,26	14006,49	3023,15	0,00	3094,77	0,00	515,21	216,49	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -5,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **662,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Абонент / представитель
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г.

35,61