Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06069 Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	*	100,94	80,63	20,31	68,00	42,20	25,80	6,40	3,20	2,01	21,52	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	67,56	0,00	1,45			3,47
25.04.15	24,00	*	102,94	79,50	23,44	64,78	40,82	23,96	6,40	3,20	1,82	24,84	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	-	64,63	0,00	1,61			3,43
26.04.15	24,00	*	101,39	79,57	21,82	65,33	40,97	24,36	6,40	3,20	1,86	23,08	0,00	0,00	23,54	0,00	23,54	-	65,17	0,00	1,51			3,37
27.04.15	24,00	*	98,28	80,05	18,23	65,73	41,47	24,26	6,40	3,20	1,88	19,35	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	65,49	0,00	1,27			3,15
28.04.15	24,00	*	95,11	76,62	18,49	65,33	41,56	23,77	6,40	3,20	1,78	19,29	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	65,09	0,00	1,26			3,04
29.04.15	24,00	*	97,83	79,34	18,49	65,76	41,79	23,96	6,40	3,20	1,87	19,14	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	-	65,56	0,00	1,26			3,12
30.04.15	24,00	*	100,18	80,80	19,38	65,50	41,47	24,03	6,40	3,20	1,91	20,07	0,00	0,00	20,47	0,00	20,47	-	65,26	0,00	1,31			3,22
01.05.15	24,00	*	98,95	80,21	18,73	65,57	41,43	24,13	6,40	3,20	1,89	19,62	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	65,37	0,00	1,28			3,17
02.05.15	24,00	*	97,28	80,32	16,96	65,77	41,58	24,19	6,40	3,20	1,89	17,84	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	65,59	0,00	1,17			3,07
03.05.15	24,00	*	98,89	80,12	18,77	65,73	41,35	24,38	6,40	3,20	1,89	19,83	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	65,60	0,00	1,30			3,19
04.05.15	24,00	*	102,11	79,90	22,21	65,53	41,54	24,00	6,40	3,20	1,85	23,41	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	-	65,30	0,00	1,53			3,38
05.05.15	24,00	*	95,27	74,55	20,73	63,82	40,59	23,24	6,40	3,20	1,68	21,85	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	63,02	0,00	1,38			3,06
06.05.15	24,00	*	76,13	56,16	19,97	57,69	35,66	22,03	6,40	3,20	1,19	21,18	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	56,82	0,00	1,20			2,39
07.05.15	24,00	*	74,61	56,15	18,46	62,61	38,05	24,56	6,40	3,20	1,34	19,57	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	-	61,21	0,00	1,20			2,54
08.05.15	24,00	*	72,37	54,31	18,05	65,09	50,41	14,68	6,40	3,20	0,76	19,20	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	63,80	0,00	1,23			1,98
09.05.15	24,00	*	82,23	63,76	18,47	65,26	64,93	0,33	6,40	3,20	0,00	19,71	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	65,02	0,00	1,28			1,28
10.05.15	24,00	*	81,78	64,72	17,06	65,12	64,79	0,33	6,40	3,20	0,00	18,18	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	-	64,87	0,00	1,18			1,18
11.05.15	24,00	*	84,05	62,94	21,12	64,64	64,33	0,30	6,40	3,20	0,00	22,49	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	-	64,35	0,00	1,45			1,45
12.05.15	24,00	*	84,80	64,39	20,41	65,24	64,91	0,33	6,40	3,20	0,00	21,73	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	64,99	0,00	1,41			1,41
13.05.15	24,00	*	82,12	61,62	20,50	61,79	61,64	0,15	6,40	3,20	0,00	21,88	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	61,13	0,00	1,34			1,34
14.05.15	24,00	*	82,03	61,05	20,98	59,82	59,51	0,32	6,40	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	59,65	0,00	1,34			1,34
15.05.15	24,00	*	82,77	62,61	20,16	60,42	60,08	0,34	6,40	3,20	0,00	21,51	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	-	60,36	0,00	1,30			1,30
16.05.15	24,00	*	84,59	62,89	21,70	61,30	61,12	0,18	6,40	3,20	0,00	23,15	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	60,76	0,00	1,41			1,41
17.05.15	24,00	*	84,14	61,99	22,15	60,34	59,97	0,37	6,40	3,20	0,00	23,65	0,00	0,00	24,06	0,00	24,06	-	60,34	0,00	1,43			1,43
18.05.15	24,00	*	83,82	61,89	21,93	59,48	59,24	0,24	6,40	3,20	0,00	23,41	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	59,14	0,00	1,39			1,39
19.05.15	24,00	*	82,55	61,65	20,90	59,31	58,95	0,36	6,40	3,20	0,00	22,35	0,00	0,00	22,72	0,00	22,72	-	59,29	0,00	1,33			1,33
20.05.15	24,00	*	82,74	60,96	21,78	58,66	58,35	0,31	6,40	3,20	0,00	23,27	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	58,52	0,00	1,36			1,36
21.05.15	24,00	*	82,21	60,54	21,67	59,79	59,44	0,35	6,40	3,20	0,00	23,15	0,00	0,00	23,54	0,00	23,54	-	59,74	0,00	1,38			1,38
22.05.15	24,00	*	83,47	62,75	20,72	61,22	60,84	0,38	6,40	3,20	0,00	22,10	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	-	61,21	0,00	1,35			1,35
23.05.15	24,00	*	84,72	65,82	18,89	66,39	66,07	0,32	6,40	3,20	0,00	20,12	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	66,09	0,00	1,33			1,33
Среднее	24,00	-	88,68	68,59	20,08	63,37	51,50	11,86	6,40	3,20	0,85	21,30	-	-	21,69	-	21,69	-	63,03	-	1,34	-	-	2,20
Итого	720,00		2660,26	2057,79	602,47						25,63	638,92	0,00	0,00	650,77	0,00	650,77	0,00			40,23	0,00	0,00	65,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 11:00	16320,43	12750,86	3932,18	0,00	4019,70	0,00	674,13	271,98	-
	25.05.15 11:00	19059,73	14867,36	4592,79	0,00	4692,61	0,00	739,47	313,65	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -5,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **650,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
подпись представителя

ГУП "ТЭК СПб" Ф.Ю. "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.
печать энергосбыта

34,79