Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	176,81	152,75	24,06	67,50	48,67	18,83	7,00	5,00	3,34	66,02	43,38	22,64	67,42	44,10	23,32	-	67,47	57,02	1,17			4,50
25.04.15	24,00	-	176,21	151,13	25,08	64,60	47,19	17,41	7,00	5,00	3,07	66,88	42,88	24,00	68,17	43,53	24,64	-	64,66	54,80	1,19			4,26
26.04.15	24,00	-	178,83	151,51	27,32	65,10	47,41	17,69	7,00	5,00	3,16	69,61	42,82	26,79	70,98	43,48	27,50	-	65,17	55,13	1,30			4,46
27.04.15	24,00	-	175,95	152,31	23,64	65,56	48,17	17,39	7,00	5,00	3,06	65,96	43,23	22,73	67,27	43,92	23,35	-	65,60	55,72	1,14			4,20
28.04.15	24,00	-	170,36	148,42	21,94	65,25	48,23	17,02	7,00	5,00	2,90	63,01	42,37	20,64	64,23	43,00	21,23	-	65,34	55,43	1,07			3,96
29.04.15	24,00	-	172,33	151,55	20,78	65,51	48,26	17,25	7,00	5,00	2,98	62,97	43,17	19,80	64,23	43,89	20,34	-	65,57	55,69	1,00			3,98
30.04.15	24,00	-	175,24	153,18	22,06	65,31	47,68	17,63	7,00	5,00	3,09	64,63	43,70	20,93	65,93	44,38	21,55	-	65,36	55,44	1,05			4,14
01.05.15	24,00	-	177,34	153,60	23,74	65,36	48,21	17,15	7,00	5,00	3,05	66,25	43,68	22,57	67,58	44,38	23,20	-	65,42	55,61	1,15			4,19
02.05.15	24,00	-	176,15	154,99	21,16	65,58	47,97	17,61	7,00	5,00	3,10	62,55	44,30	18,25	63,80	45,01	18,79	-	65,65	55,45	1,02			4,12
03.05.15	24,00	-	178,61	154,28	24,33	65,51	47,94	17,57	7,00	5,00	3,14	65,34	44,34	21,00	66,66	45,06	21,60	-	65,58	55,68	1,17			4,31
04.05.15	24,00	-	182,00	154,23	27,77	65,30	48,17	17,13	7,00	5,00	3,12	68,77	44,28	24,49	70,14	45,00	25,14	-	65,36	55,71	1,34			4,46
05.05.15	24,00	-	169,17	140,18	28,99	62,96	46,53	16,43	7,00	5,00	2,82	66,33	40,25	26,08	67,54	40,83	26,71	-	62,49	53,93	1,31			4,13
06.05.15	24,00	-	132,06	106,51	25,55	58,16	41,53	16,63	7,00	5,00	2,19	54,21	30,55	23,66	55,06	30,90	24,16	-	58,29	48,59	1,07			3,26
07.05.15	24,00	-	133,46	108,12	25,34	62,64	49,10	13,54	7,00	5,00	1,76	54,35	30,94	23,41	55,35	31,39	23,96	-	62,79	52,11	1,30			3,06
08.05.15	24,00	-	132,57	108,60	23,97	64,85	61,51	3,34	7,00	5,00	0,44	53,17	31,03	22,14	54,20	31,51	22,69	-	64,92	53,32	1,48			1,92
09.05.15	24,00	-	142,56	116,29	26,27	65,16	61,79	3,37	7,00	5,00	0,48	57,49	33,23	24,26	58,61	33,71	24,90	-	65,21	53,48	1,63			2,11
10.05.15	24,00	-	142,61	118,42	24,19	65,02	61,71	3,31	7,00	5,00	0,47	56,03	33,86	22,17	57,14	34,34	22,80	-	65,07	53,53	1,50			1,97
11.05.15	24,00	-	145,45	115,85	29,60	64,54	61,30	3,24	7,00	5,00	0,47	60,82	33,03	27,79	61,98	33,51	28,47	-	64,60	53,29	1,82			2,29
12.05.15	24,00	-	145,78	118,55	27,23	65,12	61,82	3,30	7,00	5,00	0,49	59,19	33,87	25,32	60,36	34,35	26,01	-	65,15	53,63	1,68			2,17
13.05.15	24,00	-	140,49	115,30	25,19	61,35	58,39	2,96	7,00	5,00	0,43	56,57	32,87	23,70	57,54	33,35	24,19	-	61,34	50,85	1,47			1,89
14.05.15	24,00	-	142,73	115,94	26,79	59,68	56,85	2,83	7,00	5,00	0,41	58,30	32,99	25,31	59,26	33,47	25,79	-	59,73	49,77	1,52			1,94
15.05.15	24,00	-	143,85	118,62	25,23	60,45	57,45	3,00	7,00	5,00	0,43	52,52	31,00	21,52	53,44	34,28	19,16	-	60,67	50,10	1,46			1,89
16.05.15	24,00	-	144,41	118,45	25,96	60,93	58,05	2,88	7,00	5,00	0,43	58,20	33,72	24,48	59,20	34,20	25,00	-	60,83	50,58	1,50			1,93
17.05.15	24,00	-	146,47	116,75	29,72	60,29	57,40	2,89	7,00	5,00	0,42	61,43	33,16	28,27	62,48	33,64	28,84	-	60,38	50,27	1,72			2,13
18.05.15	24,00	-	143,27	116,63	26,64	59,26	56,41	2,85	7,00	5,00	0,41	58,30	33,14	25,16	59,28	33,62	25,66	-	59,25	49,22	1,50			1,92
19.05.15	24,00	-	142,22	115,76	26,46	59,35	56,33	3,02	7,00	5,00	0,42	57,91	32,89	25,02	58,89	33,32	25,57	-	59,47	48,90	1,50			1,93
20.05.15	24,00	-	141,98	114,64	27,34	58,53	55,58	2,95	7,00	5,00	0,41	58,44	32,60	25,84	59,42	32,97	26,45	-	58,67	48,35	1,53			1,94
21.05.15	24,00	-	140,88	115,12	25,76	59,75	56,83	2,92	7,00	5,00	0,41	57,06	32,66	24,40	58,02	33,13	24,89	-	59,83	49,52	1,47			1,88
22.05.15	24,00	-	143,03	118,40	24,63	61,64	58,51	3,13	7,00	5,00	0,44	56,82	33,63	23,19	57,82	34,10	23,72	-	61,76	50,82	1,46			1,89
23.05.15	24,00	-	150,86	124,50	26,36	66,14	62,82	3,32	7,00	5,00	0,50	60,12	35,45	24,67	61,34	35,93	25,41	-	66,21	54,53	1,66			2,16
											1,59	60,64	36,97	23,67	61,78	37,61	24,17	-	63,26	52,88	1,37	-	-	2,97
Среднее	24,00	-	155,46	130,02	25,44	63,21	53,59	9,62	7,00	5,00	47,83	1819,25	1109,02	710,23	1853,34	1128,30	725,04	0,00			41,17	0,00	0,00	88,99
Итого	720,00		4663,68	3900,58	763,10																			

Хвв

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -15,48 Гкал; -6,04
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~73,51~~ Гкал; 82,95
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 725,04 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г.

35,13