Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	87,94	65,11	22,83	74,07	40,33	33,74	7,00	5,00	2,17	23,40	-	-	23,95	-	23,95	-	73,62	-	1,72			3,89
25.02.15	24,00	-	86,24	65,12	21,12	71,10	39,29	31,81	7,00	5,00	2,03	21,69	-	-	22,20	-	22,20	-	70,91	-	1,54			3,57
26.02.15	24,00	-	88,27	64,78	23,49	70,60	38,93	31,67	7,00	5,00	2,02	23,99	-	-	24,54	-	24,54	-	70,44	-	1,69			3,71
27.02.15	24,00	-	87,81	64,39	23,42	71,21	38,74	32,47	7,00	5,00	2,05	23,89	-	-	24,43	-	24,43	-	71,27	-	1,70			3,76
28.02.15	24,00	-	87,51	64,04	23,47	71,70	38,71	32,99	7,00	5,00	2,09	23,89	-	-	24,46	-	24,46	-	71,59	-	1,71			3,80
01.03.15	24,00	-	90,77	63,79	26,98	71,68	38,69	32,99	7,00	5,00	2,09	27,37	-	-	28,01	-	28,01	-	71,54	-	1,96			4,04
02.03.15	24,00	-	87,90	64,42	23,48	71,22	38,63	32,59	7,00	5,00	2,07	23,88	-	-	24,44	-	24,44	-	71,20	-	1,70			3,78
03.03.15	24,00	-	86,57	64,42	22,15	70,80	38,65	32,15	7,00	5,00	2,05	22,53	-	-	23,07	-	23,07	-	70,67	-	1,59			3,64
04.03.15	24,00	-	86,97	64,22	22,75	71,26	38,76	32,50	7,00	5,00	2,06	23,17	-	-	23,71	-	23,71	-	71,23	-	1,65			3,71
05.03.15	24,00	-	87,36	64,28	23,08	71,47	38,62	32,85	7,00	5,00	2,08	23,52	-	-	24,07	-	24,07	-	71,40	-	1,68			3,76
06.03.15	24,00	-	88,88	64,40	24,48	71,46	38,53	32,93	7,00	5,00	2,10	24,84	-	-	25,43	-	25,43	-	71,44	-	1,78			3,87
07.03.15	24,00	-	89,35	64,03	25,32	71,64	38,74	32,90	7,00	5,00	2,08	25,65	-	-	26,27	-	26,27	-	71,86	-	1,84			3,92
08.03.15	24,00	-	88,46	64,45	24,01	72,14	39,46	32,68	7,00	5,00	2,09	24,38	-	-	24,95	-	24,95	-	72,00	-	1,76			3,84
09.03.15	24,00	-	90,49	64,75	25,74	72,13	39,63	32,50	7,00	5,00	2,08	26,10	-	-	26,72	-	26,72	-	72,00	-	1,88			3,96
10.03.15	23,00	-	85,94	62,25	23,69	71,79	39,31	32,48	7,00	5,00	1,98	24,39	-	-	24,98	-	24,98	-	71,75	-	1,75			3,73
11.03.15	24,00	-	90,46	64,92	25,54	70,65	39,02	31,63	7,00	5,00	2,03	25,90	-	-	26,47	-	26,47	-	70,49	-	1,83			3,86
12.03.15	24,00	-	89,30	64,55	24,75	69,53	38,23	31,30	7,00	5,00	2,00	25,09	-	-	25,65	-	25,65	-	69,42	-	1,74			3,74
13.03.15	24,00	-	89,83	64,43	25,40	69,75	37,96	31,79	7,00	5,00	2,03	25,71	-	-	26,27	-	26,27	-	69,74	-	1,80			3,82
14.03.15	24,00	-	91,06	63,95	27,11	69,85	38,02	31,83	7,00	5,00	2,02	27,37	-	-	27,97	-	27,97	-	69,74	-	1,91			3,93
15.03.15	24,00	-	89,69	63,69	26,00	69,78	38,03	31,75	7,00	5,00	2,00	26,28	-	-	26,88	-	26,88	-	69,68	-	1,83			3,84
16.03.15	24,00	-	89,03	64,33	24,70	69,63	38,16	31,47	7,00	5,00	2,01	25,01	-	-	25,57	-	25,57	-	69,52	-	1,74			3,75
17.03.15	24,00	-	88,22	64,45	23,77	68,64	38,22	30,42	7,00	5,00	1,95	24,08	-	-	24,62	-	24,62	-	68,39	-	1,65			3,59
18.03.15	24,00	-	87,49	63,90	23,59	68,09	38,20	29,89	7,00	5,00	1,89	23,93	-	-	24,45	-	24,45	-	68,06	-	1,63			3,52
19.03.15	24,00	-	87,00	64,12	22,88	67,95	38,23	29,72	7,00	5,00	1,89	23,20	-	-	23,71	-	23,71	-	67,90	-	1,58			3,46
20.03.15	24,00	-	88,66	63,94	24,72	67,85	38,02	29,83	7,00	5,00	1,88	25,07	-	-	25,59	-	25,59	-	67,76	-	1,70			3,58
21.03.15	24,00	-	88,53	63,53	25,00	67,79	37,30	30,49	7,00	5,00	1,92	25,31	-	-	25,84	-	25,84	-	67,70	-	1,71			3,63
22.03.15	24,00	-	89,53	62,58	26,95	68,29	36,54	31,75	7,00	5,00	1,97	27,17	-	-	27,77	-	27,77	-	68,33	-	1,86			3,83
23.03.15	24,00	-	88,54	64,02	24,52	70,67	37,69	32,98	7,00	5,00	2,09	24,79	-	-	25,36	-	25,36	-	70,92	-	1,76			3,85
Среднее	23,96	-	88,49	64,17	24,32	70,46	38,52	31,93	7,00	5,00	2,02	24,70	-	-	25,26	-	25,26	-	70,38	-	1,74	-	-	3,76
Итого	671,00		2477,80	1796,86	680,94						56,69	691,60	0,00	0,00	707,38	0,00	707,38	0,00			48,67	0,00	0,00	105,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
20.03.15 02:00	11954,44	8968,98	3089,10	-	3172,33	-	559,36	-	-
24.03.15 03:00	12313,07	9225,86	3192,02	-	3277,48	-	574,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **707,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" Печать распечатки ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28.03 15 г.

48,39