Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8820.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 103 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	90,71	74,10	16,61	74,51	41,66	32,85	7,00	5,00	2,50	15,78	-	-	16,18	-	16,18	-	74,17	-	1,17			3,67
25.02.15	24,00	-	89,86	74,28	15,58	71,20	40,72	30,48	7,00	5,00	2,32	14,89	-	-	15,21	-	15,21	-	70,94	-	1,06			3,38
26.02.15	24,00	-	90,17	74,15	16,02	70,60	40,37	30,23	7,00	5,00	2,29	15,32	-	-	15,69	-	15,69	-	70,47	-	1,08			3,37
27.02.15	24,00	-	88,96	73,90	15,06	71,00	40,30	30,70	7,00	5,00	2,32	14,34	-	-	14,67	-	14,67	-	70,77	-	1,02			3,34
28.02.15	24,00	-	91,53	73,12	18,41	71,69	40,28	31,41	7,00	5,00	2,35	17,73	-	-	18,14	-	18,14	-	71,56	-	1,27			3,62
01.03.15	24,00	-	91,39	72,71	18,68	71,68	40,16	31,52	7,00	5,00	2,35	17,95	-	-	18,38	-	18,38	-	71,48	-	1,29			3,63
02.03.15	24,00	-	91,23	73,74	17,49	71,19	40,03	31,16	7,00	5,00	2,34	16,85	-	-	17,21	-	17,21	-	71,15	-	1,20			3,54
03.03.15	24,00	-	89,83	73,64	16,19	70,84	39,93	30,91	7,00	5,00	2,32	15,62	-	-	15,97	-	15,97	-	70,65	-	1,10			3,42
04.03.15	24,00	-	90,86	73,29	17,57	71,17	39,96	31,21	7,00	5,00	2,33	16,97	-	-	17,36	-	17,36	-	71,16	-	1,21			3,54
05.03.15	24,00	-	90,21	73,59	16,62	71,40	40,17	31,23	7,00	5,00	2,34	16,07	-	-	16,42	-	16,42	-	71,19	-	1,15			3,49
06.03.15	24,00	-	90,51	73,74	16,77	71,42	40,20	31,22	7,00	5,00	2,34	16,19	-	-	16,54	-	16,54	-	71,31	-	1,16			3,50
07.03.15	24,00	-	90,54	73,36	17,18	71,50	40,19	31,31	7,00	5,00	2,34	16,57	-	-	16,95	-	16,95	-	71,61	-	1,19			3,52
08.03.15	24,00	-	89,72	73,74	15,98	72,07	40,69	31,38	7,00	5,00	2,36	15,37	-	-	15,73	-	15,73	-	71,84	-	1,11			3,47
09.03.15	24,00	-	90,81	74,15	16,66	72,12	41,13	30,99	7,00	5,00	2,35	16,01	-	-	16,40	-	16,40	-	71,92	-	1,15			3,50
10.03.15	23,00	-	87,85	71,24	16,61	71,60	40,74	30,86	7,00	5,00	2,21	16,62	-	-	17,00	-	17,00	-	71,18	-	1,18			3,39
11.03.15	24,00	-	91,26	74,43	16,83	70,75	40,60	30,15	7,00	5,00	2,29	16,25	-	-	16,60	-	16,60	-	70,35	-	1,14			3,44
12.03.15	24,00	-	90,99	74,27	16,72	69,53	39,89	29,64	7,00	5,00	2,24	16,23	-	-	16,58	-	16,58	-	69,25	-	1,13			3,37
13.03.15	24,00	-	90,88	74,10	16,78	69,62	39,73	29,89	7,00	5,00	2,25	16,36	-	-	16,73	-	16,73	-	69,51	-	1,14			3,39
14.03.15	24,00	-	90,71	73,66	17,05	69,82	39,82	30,00	7,00	5,00	2,24	16,63	-	-	17,01	-	17,01	-	69,67	-	1,16			3,40
15.03.15	24,00	-	93,74	72,86	20,88	69,81	39,87	29,94	7,00	5,00	2,21	20,44	-	-	20,90	-	20,90	-	69,78	-	1,43			3,64
16.03.15	24,00	-	91,34	73,69	17,65	69,59	40,05	29,54	7,00	5,00	2,21	17,20	-	-	17,57	-	17,57	-	69,31	-	1,19			3,40
17.03.15	24,00	-	88,90	73,78	15,12	68,80	40,16	28,64	7,00	5,00	2,14	14,75	-	-	15,05	-	15,05	-	68,37	-	1,01			3,15
18.03.15	24,00	-	89,47	73,03	16,44	68,05	39,95	28,10	7,00	5,00	2,08	16,04	-	-	16,36	-	16,36	-	67,90	-	1,09			3,17
19.03.15	24,00	-	89,13	73,45	15,68	67,86	39,99	27,87	7,00	5,00	2,08	15,23	-	-	15,57	-	15,57	-	67,64	-	1,03			3,11
20.03.15	24,00	-	89,80	73,54	16,26	67,84	39,83	28,01	7,00	5,00	2,09	15,86	-	-	16,21	-	16,21	-	67,65	-	1,07			3,16
21.03.15	24,00	-	90,55	73,42	17,13	67,80	39,28	28,52	7,00	5,00	2,13	16,68	-	-	17,03	-	17,03	-	67,66	-	1,13			3,26
22.03.15	24,00	-	92,75	72,82	19,93	68,05	38,53	29,52	7,00	5,00	2,18	19,47	-	-	19,88	-	19,88	-	68,04	-	1,32			3,51
23.03.15	24,00	-	90,95	74,07	16,88	70,31	39,29	31,02	7,00	5,00	2,32	16,51	-	-	16,90	-	16,90	-	70,38	-	1,16			3,49
Среднее	23,96	-	90,52	73,57	16,96	70,42	40,13	30,30	7,00	5,00	2,27	16,43	-	-	16,79	-	16,79	-	70,25	-	1,15	-	-	3,42
Итого	671,00		2534,65	2059,87	474,78						63,54	459,93	0,00	0,00	470,24	0,00	470,24	0,00			32,31	0,00	0,00	95,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.03.15 20:00	40870,43	32440,20	8082,47	-	8269,27	-	1515,62		-
	24.03.15 15:00	41572,79	33012,98	8208,79	-	8398,31	-	1541,14		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **470,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

3 л 13