Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14806
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00		178,61	146,25	32,36	73,42	44,75	28,67	5,00	4,00	4,75	24,86	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	-	73,20	0,00	1,82			6,57
25.02.15	24,00		180,52	146,23	34,29	70,36	43,52	26,83	5,00	4,00	4,47	26,61	0,00	0,00	27,21	0,00	27,21	-	70,39	0,00	1,87			6,34
26.02.15	24,00		178,77	145,96	32,81	69,82	43,20	26,62	5,00	4,00	4,42	25,14	0,00	0,00	25,71	0,00	25,71	-	69,98	0,00	1,76			6,18
27.02.15	24,00		176,98	145,44	31,54	70,29	43,17	27,12	5,00	4,00	4,48	23,95	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	-	70,52	0,00	1,69			6,17
28.02.15	24,00		176,64	144,94	31,69	70,86	43,29	27,56	5,00	4,00	4,53	24,16	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	-	71,02	0,00	1,72			6,24
01.03.15	24,00		183,11	144,48	38,63	70,86	43,28	27,59	5,00	4,00	4,52	31,02	0,00	0,00	31,74	0,00	31,74	-	71,00	0,00	2,20			6,73
02.03.15	24,00		177,86	145,42	32,44	70,36	43,04	27,32	5,00	4,00	4,51	24,84	0,00	0,00	25,41	0,00	25,41	-	70,56	0,00	1,75			6,26
03.03.15	24,00		177,86	145,16	32,71	70,01	42,93	27,07	5,00	4,00	4,47	25,06	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	-	70,09	0,00	1,76			6,22
04.03.15	24,00		177,27	144,68	32,59	70,39	43,05	27,34	5,00	4,00	4,49	24,94	0,00	0,00	25,51	0,00	25,51	-	70,57	0,00	1,76			6,25
05.03.15	24,00		177,89	144,86	33,03	70,62	43,11	27,51	5,00	4,00	4,53	25,36	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95	-	70,75	0,00	1,79			6,32
06.03.15	24,00		177,27	145,36	31,91	70,59	43,14	27,46	5,00	4,00	4,54	24,13	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	70,74	0,00	1,71			6,25
07.03.15	24,00		182,72	144,67	38,05	70,75	43,16	27,59	5,00	4,00	4,53	30,27	0,00	0,00	30,98	0,00	30,98	-	71,29	0,00	2,16			6,69
08.03.15	24,00		180,53	145,36	35,17	71,33	43,66	27,67	5,00	4,00	4,57	27,46	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10	-	71,44	0,00	1,96			6,53
09.03.15	24,00		183,07	146,26	36,81	71,36	44,07	27,30	5,00	4,00	4,53	29,24	0,00	0,00	29,93	0,00	29,93	-	71,49	0,00	2,09			6,62
10.03.15	24,00	-	181,26	146,14	35,12	70,88	43,72	27,15	5,00	4,00	4,51	27,42	0,00	0,00	28,05	0,00	28,05	-	71,09	0,00	1,95			6,46
11.03.15	24,00		178,69	145,87	32,83	69,94	43,43	26,51	5,00	4,00	4,41	25,14	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	-	70,02	0,00	1,76			6,17
12.03.15	24,00		180,05	145,39	34,66	68,77	42,65	26,12	5,00	4,00	4,33	26,91	0,00	0,00	27,51	0,00	27,51	-	68,97	0,00	1,86			6,18
13.03.15	24,00		179,56	145,43	34,13	68,85	42,56	26,29	5,00	4,00	4,35	26,39	0,00	0,00	26,97	0,00	26,97	-	69,01	0,00	1,82			6,18
14.03.15	24,00		182,24	144,86	37,38	69,02	42,64	26,38	5,00	4,00	4,35	29,71	0,00	0,00	30,37	0,00	30,37	-	69,21	0,00	2,06			6,41
15.03.15	24,00		183,53	143,91	39,62	68,99	42,64	26,35	5,00	4,00	4,31	31,99	0,00	0,00	32,69	0,00	32,69	-	69,23	0,00	2,21			6,53
16.03.15	24,00		180,73	145,18	35,55	68,81	42,84	25,97	5,00	4,00	4,30	27,89	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	-	68,82	0,00	1,92			6,22
17.03.15	24,00		180,96	145,30	35,66	67,99	42,87	25,12	5,00	4,00	4,17	28,01	0,00	0,00	28,61	0,00	28,61	-	68,01	0,00	1,91			6,08
18.03.15	24,00		179,71	145,67	34,04	67,30	42,85	24,46	5,00	4,00	4,08	26,41	0,00	0,00	26,96	0,00	26,96	-	67,42	0,00	1,78			5,86
19.03.15	24,00		181,49	147,17	34,32	67,10	42,91	24,19	5,00	4,00	4,08	26,53	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	67,18	0,00	1,78			5,87
20.03.15	24,00		181,26	147,01	34,24	67,04	42,69	24,35	5,00	4,00	4,10	26,52	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	67,16	0,00	1,78			5,88
21.03.15	24,00		186,00	147,30	38,70	67,00	42,14	24,86	5,00	4,00	4,18	30,93	0,00	0,00	31,57	0,00	31,57	-	67,21	0,00	2,08			6,26
22.03.15	24,00		187,60	146,53	41,07	67,33	41,46	25,86	5,00	4,00	4,30	33,37	0,00	0,00	34,08	0,00	34,08	-	67,68	0,00	2,26			6,56
23.03.15	24,00		181,13	147,64	33,49	69,55	42,22	27,33	5,00	4,00	4,56	25,89	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	-	69,88	0,00	1,81			6,37
Среднее	24,00	-	180,48	145,66	34,82	69,63	43,04	26,59	5,00	4,00	4,41	27,15	-	-	27,76	-	27,76	-	69,78	-	1,89	-	-	6,30
Итого	672,00		5053,31	4078,46	974,85						123,36	760,13	0,00	0,00	777,15	0,00	777,15	0,00			53,01	0,00	0,00	176,37

Усир

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 10:00	90223,60	74079,54	15242,46	0,00	15588,74	0,00	2960,16	1064,33	-
	24.03.15 03:00	95225,48	78115,52	15995,83	0,00	16358,96	0,00	3134,59	1116,83	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **777,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

5271