Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00		195,61	168,97	26,63	75,39	46,76	28,63	7,20	3,90	5,33	20,40	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	74,83	0,00	1,53			6,86
25.02.15	24,00		195,42	169,37	26,06	72,26	45,46	26,80	7,20	3,90	4,99	20,08	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	72,00	0,00	1,45			6,44
26.02.15	24,00		195,01	168,92	26,09	71,74	45,16	26,58	7,20	3,90	4,93	20,25	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	-	71,58	0,00	1,45			6,38
27.02.15	24,00		192,84	168,12	24,72	72,34	45,24	27,10	7,20	3,90	4,97	19,16	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	72,41	0,00	1,39			6,36
28.02.15	24,00		193,76	167,43	26,33	72,89	45,44	27,44	7,20	3,90	5,03	20,55	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	72,75	0,00	1,50			6,53
01.03.15	24,00		194,60	167,50	27,10	72,86	45,44	27,41	7,20	3,90	5,04	21,17	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	72,62	0,00	1,54			6,58
02.03.15	24,00		193,96	168,11	25,85	72,36	45,29	27,07	7,20	3,90	4,99	19,98	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	72,32	0,00	1,45			6,44
03.03.15	24,00		192,65	167,84	24,81	71,97	45,20	26,78	7,20	3,90	4,92	19,14	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	-	71,78	0,00	1,37			6,29
04.03.15	24,00		193,98	167,52	26,47	72,39	45,30	27,09	7,20	3,90	4,95	20,98	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	-	72,14	0,00	1,51			6,47
05.03.15	24,00		190,90	167,85	23,05	72,63	45,36	27,28	7,20	3,90	4,99	17,66	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	-	72,44	0,00	1,28			6,27
06.03.15	24,00		193,73	168,39	25,34	72,61	45,30	27,31	7,20	3,90	5,00	19,96	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	72,51	0,00	1,45			6,45
07.03.15	24,00		193,34	167,76	25,58	72,75	45,36	27,38	7,20	3,90	5,00	20,06	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	73,10	0,00	1,47			6,47
08.03.15	24,00		194,46	168,39	26,07	73,30	45,74	27,56	7,20	3,90	5,06	20,63	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	73,02	0,00	1,51			6,57
09.03.15	24,00		195,07	169,43	25,63	73,24	46,00	27,25	7,20	3,90	5,04	20,07	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	73,04	0,00	1,47			6,51
10.03.15	24,00		195,96	169,41	26,55	72,81	45,77	27,05	7,20	3,90	4,99	21,15	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	72,81	0,00	1,54			6,53
11.03.15	24,00		193,74	168,87	24,87	71,81	45,35	26,45	7,20	3,90	4,87	19,53	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	71,61	0,00	1,40			6,27
12.03.15	24,00		191,27	168,39	22,88	70,66	44,68	25,99	7,20	3,90	4,77	17,57	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	70,53	0,00	1,24			6,01
13.03.15	24,00		193,70	168,38	25,32	70,83	44,57	26,26	7,20	3,90	4,81	20,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	-	70,67	0,00	1,41			6,23
14.03.15	24,00		197,25	167,51	29,74	70,98	44,87	26,11	7,20	3,90	4,77	24,39	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	-	70,85	0,00	1,73			6,50
15.03.15	24,00		194,63	167,10	27,53	70,92	44,95	25,97	7,20	3,90	4,72	22,34	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	70,81	0,00	1,58			6,31
16.03.15	24,00		192,16	167,89	24,27	70,76	45,07	25,69	7,20	3,90	4,69	19,10	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	-	70,65	0,00	1,35			6,04
17.03.15	24,00		191,73	168,13	23,60	69,79	44,89	24,90	7,20	3,90	4,56	18,54	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	-	69,42	0,00	1,29			5,85
18.03.15	24,00		190,57	166,83	23,75	69,13	44,60	24,53	7,20	3,90	4,45	18,87	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	68,92	0,00	1,30			5,75
19.03.15	24,00		193,07	167,14	25,93	68,99	44,55	24,43	7,20	3,90	4,43	21,05	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	-	68,93	0,00	1,45			5,89
20.03.15	24,00		191,63	167,08	24,55	68,91	44,31	24,60	7,20	3,90	4,46	19,72	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	68,82	0,00	1,36			5,82
21.03.15	24,00		193,05	167,54	25,51	68,90	44,02	24,88	7,20	3,90	4,51	20,80	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-	68,79	0,00	1,43			5,94
22.03.15	24,00		196,45	167,10	29,34	69,35	43,60	25,75	7,20	3,90	4,64	24,59	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	-	69,40	0,00	1,71			6,35
23.03.15	24,00		192,73	168,08	24,65	71,71	44,32	27,39	7,20	3,90	4,96	19,87	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	71,74	0,00	1,43			6,38
Среднее	24,00	-	193,69	168,04	25,65	71,58	45,09	26,49	7,20	3,90	4,85	20,27	-	-	20,75	-	20,75	-	71,45	-	1,45	-	-	6,30
Итого	672,00		5423,27	4705,05	718,21						135,87	567,60	0,00	0,00	580,87	0,00	580,87	0,00			40,57	0,00	0,00	176,44

Устр. утечку

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.02.15 23:00	125372,70	105962,43	12501,07	0,00	12790,94	0,00	4511,89	885,10	-
	01.02.15 23:00	125372,70	105962,43	12501,07	0,00	12790,94	0,00	4511,89	885,10	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **580,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28 03 15 г.

40,34