Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	115,04	100,37	14,68	74,42	44,26	30,17	7,20	3,90	3,03	14,98	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	73,57	0,00	1,10			4,13
25.02.15	24,00	*	114,14	100,53	13,61	71,29	43,17	28,11	7,20	3,90	2,82	13,87	0,00	0,00	14,19	0,00	14,19	-	70,72	0,00	0,98			3,80
26.02.15	24,00	*	115,06	100,18	14,87	70,76	43,03	27,73	7,20	3,90	2,77	15,13	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	70,30	0,00	1,06			3,84
27.02.15	24,00	*	113,39	99,76	13,63	71,30	43,15	28,15	7,20	3,90	2,80	13,92	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	-	71,03	0,00	0,99			3,79
28.02.15	24,00	*	114,22	99,34	14,88	71,89	43,34	28,54	7,20	3,90	2,83	15,15	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	-	71,46	0,00	1,08			3,91
01.03.15	24,00	*	116,46	99,37	17,09	71,89	43,37	28,52	7,20	3,90	2,83	17,33	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74	-	71,45	0,00	1,24			4,07
02.03.15	24,00	*	113,00	99,85	13,15	71,35	43,10	28,25	7,20	3,90	2,81	13,50	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	70,94	0,00	0,96			3,77
03.03.15	24,00	*	114,42	99,54	14,88	71,01	43,01	28,01	7,20	3,90	2,78	15,13	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	70,57	0,00	1,07			3,85
04.03.15	24,00	*	113,49	99,38	14,11	71,37	43,07	28,30	7,20	3,90	2,81	14,41	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74	-	70,92	0,00	1,02			3,83
05.03.15	24,00	*	113,87	99,55	14,32	71,60	43,15	28,45	7,20	3,90	2,83	14,61	0,00	0,00	14,95	0,00	14,95	-	71,13	0,00	1,04			3,86
06.03.15	24,00	*	112,58	99,97	12,62	71,57	43,05	28,52	7,20	3,90	2,84	12,98	0,00	0,00	13,28	0,00	13,28	-	71,15	0,00	0,92			3,76
07.03.15	24,00	*	114,41	99,46	14,94	71,74	42,98	28,77	7,20	3,90	2,85	15,21	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	71,72	0,00	1,09			3,94
08.03.15	24,00	*	113,15	99,89	13,25	72,27	43,42	28,84	7,20	3,90	2,87	13,63	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	71,70	0,00	0,98			3,85
09.03.15	24,00	*	115,93	100,45	15,48	72,27	43,80	28,47	7,20	3,90	2,86	15,72	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	-	71,83	0,00	1,13			3,99
10.03.15	24,00	*	114,76	100,47	14,29	71,83	43,55	28,28	7,20	3,90	2,83	14,59	0,00	0,00	14,93	0,00	14,93	-	71,58	0,00	1,05			3,88
11.03.15	24,00	*	113,50	100,20	13,30	70,87	43,18	27,68	7,20	3,90	2,76	13,65	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	-	70,22	0,00	0,96			3,72
12.03.15	24,00	*	114,20	99,90	14,30	69,70	42,65	27,04	7,20	3,90	2,70	14,57	0,00	0,00	14,89	0,00	14,89	-	69,18	0,00	1,01			3,71
13.03.15	24,00	*	113,44	99,89	13,55	69,81	42,62	27,20	7,20	3,90	2,71	13,86	0,00	0,00	14,17	0,00	14,17	-	69,34	0,00	0,96			3,67
14.03.15	24,00	*	114,77	99,29	15,48	70,02	42,73	27,29	7,20	3,90	2,70	15,75	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	-	69,62	0,00	1,10			3,80
15.03.15	24,00	*	115,76	98,93	16,83	69,97	42,83	27,14	7,20	3,90	2,68	17,03	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	69,57	0,00	1,19			3,87
16.03.15	24,00	*	114,03	99,63	14,40	69,79	43,16	26,63	7,20	3,90	2,65	14,70	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03	-	69,30	0,00	1,02			3,67
17.03.15	24,00	*	113,92	99,77	14,15	68,89	43,13	25,76	7,20	3,90	2,56	14,54	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	-	68,27	0,00	0,99			3,55
18.03.15	24,00	*	112,30	99,04	13,26	68,19	43,02	25,17	7,20	3,90	2,47	13,72	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01	-	67,71	0,00	0,93			3,40
19.03.15	24,00	*	113,65	99,04	14,61	68,04	43,06	24,98	7,20	3,90	2,46	14,91	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23	-	67,69	0,00	1,01			3,48
20.03.15	24,00	*	112,28	99,11	13,17	67,96	42,77	25,19	7,20	3,90	2,48	13,64	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	-	67,39	0,00	0,92			3,40
21.03.15	24,00	*	115,18	99,26	15,92	67,99	42,13	25,86	7,20	3,90	2,55	16,30	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	67,62	0,00	1,10			3,66
22.03.15	24,00	*	116,04	99,00	17,04	68,36	41,66	26,70	7,20	3,90	2,62	17,54	0,00	0,00	17,91	0,00	17,91	-	68,05	0,00	1,19			3,82
23.03.15	24,00	*	113,01	99,85	13,16	70,66	42,25	28,40	7,20	3,90	2,79	13,88	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20	-	70,44	0,00	0,98			3,77
Среднее	24,00	-	114,14	99,68	14,46	70,60	43,02	27,58	7,20	3,90	2,74	14,80	-	-	15,13	-	15,13	-	70,16	-	1,04	-	-	3,78
Итого	672,00		3195,98	2791,02	404,96						76,70	414,28	0,00	0,00	423,64	0,00	423,64	0,00			29,08	0,00	0,00	105,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 10:00	88040,31	38018,86	18988,54	0,00	19477,00	0,00	5582,09	1415,73	-
	24.03.15 04:00	91206,76	40784,70	19398,47	0,00	19896,19	0,00	5686,72	1444,48	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **423,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать теплоснабжающей организации

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28.03 15 г.

28,91