Пролетарский 8 8.
ЦТП Бабушкина 51/2

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
График: 150/70

4-х тр. 2 УУ. отп 2 отчета отдельно
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,4
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

ГВС = 0,119

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) ТВ1									Учет ГВС (ТВ-2) ТВ2										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	296,24	296,24	0,00	66,10	53,16	12,94	7,00	5,00	3,84	24,66	1,72	22,94	25,28	1,72	23,56	-	74,86	25,53	1,81			5,65
25.02.15	24,00	-	298,44	298,44	0,00	63,62	51,53	12,09	7,00	5,00	3,61	22,71	1,76	20,95	23,29	1,82	21,47	-	75,08	26,67	1,66			5,27
26.02.15	24,00	-	300,23	300,23	0,00	64,48	52,14	12,34	7,00	5,00	3,71	23,97	1,80	22,17	24,55	1,80	22,75	-	73,68	25,35	1,72			5,43
27.02.15	24,00	-	300,11	300,11	0,00	63,89	51,67	12,22	7,00	5,00	3,68	23,78	1,81	21,97	24,37	1,81	22,56	-	74,62	25,10	1,73			5,41
28.02.15	24,00	-	299,88	299,88	0,00	60,62	49,34	11,28	7,00	5,00	3,39	25,59	1,81	23,78	26,23	1,81	24,42	-	73,57	22,94	1,84			5,23
01.03.15	24,00	-	300,00	300,00	0,00	63,08	51,00	12,08	7,00	5,00	3,63	28,71	1,63	27,08	29,40	1,63	27,77	-	73,25	23,03	2,07			5,70
02.03.15	24,00	-	299,96	299,96	0,00	61,18	49,72	11,46	7,00	5,00	3,44	24,08	1,63	22,45	24,63	1,63	23,00	-	72,32	24,63	1,70			5,15
03.03.15	24,00	-	299,89	299,89	0,00	61,46	50,09	11,37	7,00	5,00	3,42	25,44	1,59	23,85	26,07	1,59	24,48	-	72,88	24,85	1,81			5,23
04.03.15	24,00	-	300,06	300,06	0,00	64,19	51,79	12,40	7,00	5,00	3,73	25,40	1,73	23,67	26,05	1,73	24,32	-	73,25	24,27	1,82			5,55
05.03.15	24,00	-	300,01	300,01	0,00	63,79	51,56	12,23	7,00	5,00	3,68	24,80	1,71	23,09	25,39	1,71	23,68	-	73,72	24,42	1,79			5,46
06.03.15	24,00	-	300,06	300,06	0,00	63,77	51,44	12,33	7,00	5,00	3,70	23,25	1,72	21,53	23,82	1,72	22,10	-	73,82	24,24	1,68			5,38
07.03.15	24,00	-	299,96	299,96	0,00	62,13	50,41	11,72	7,00	5,00	3,52	26,67	1,65	25,02	27,34	1,65	25,69	-	73,86	22,85	1,93			5,46
08.03.15	24,00	-	295,42	295,42	0,00	58,58	47,71	10,87	7,00	5,00	3,21	23,73	1,37	22,36	24,32	1,37	22,95	-	71,93	25,70	1,67			4,88
09.03.15	24,00	-	300,15	300,15	0,00	64,24	52,05	12,19	7,00	5,00	3,67	26,73	0,66	26,07	27,34	0,66	26,68	-	71,49	18,91	1,90			5,57
10.03.15	24,00	-	300,29	300,29	0,00	64,70	52,16	12,54	7,00	5,00	3,77	24,11	1,21	22,90	24,68	1,21	23,47	-	71,96	20,09	1,71			5,48
11.03.15	24,00	-	300,39	300,39	0,00	63,02	51,21	11,81	7,00	5,00	3,56	24,10	1,52	22,58	24,73	1,52	23,21	-	73,94	22,76	1,75			5,30
12.03.15	24,00	-	300,51	300,51	0,00	61,11	49,63	11,48	7,00	5,00	3,45	25,31	1,53	23,78	25,98	1,53	24,45	-	74,73	25,79	1,85			5,30
13.03.15	24,00	-	300,59	300,59	0,00	62,84	50,83	12,01	7,00	5,00	3,62	23,01	1,72	21,29	23,59	1,72	21,87	-	75,07	25,03	1,68			5,30
14.03.15	24,00	-	302,69	302,69	0,00	62,04	50,47	11,57	7,00	5,00	3,51	24,84	1,66	23,18	25,49	1,66	23,83	-	76,01	23,76	1,85			5,36
15.03.15	24,00	-	306,26	306,26	0,00	60,45	49,55	10,90	7,00	5,00	3,34	26,15	1,61	24,54	26,80	1,61	25,19	-	75,09	24,52	1,93			5,27
16.03.15	24,00	-	307,23	307,23	0,00	60,19	49,46	10,73	7,00	5,00	3,31	25,07	1,56	23,51	25,70	1,56	24,14	-	74,98	25,89	1,84			5,15
17.03.15	24,00	-	311,10	311,10	0,00	59,53	49,31	10,22	7,00	5,00	3,19	24,30	1,73	22,57	24,95	1,73	23,22	-	75,54	26,07	1,79			4,98
18.03.15	24,00	-	314,63	314,63	0,00	61,04	50,58	10,46	7,00	5,00	3,30	24,80	1,67	23,13	25,44	1,67	23,77	-	75,59	26,39	1,83			5,13
19.03.15	24,00	-	303,60	303,60	0,00	61,16	50,45	10,71	7,00	5,00	3,26	22,89	1,69	21,20	23,49	1,69	21,80	-	75,43	26,10	1,68			4,94
20.03.15	24,00	-	297,54	297,54	0,00	58,86	48,56	10,30	7,00	5,00	3,07	22,76	1,75	21,01	23,35	1,75	21,60	-	75,20	25,56	1,67			4,74
21.03.15	24,00	-	296,82	296,82	0,00	58,86	48,11	10,75	7,00	5,00	3,20	23,06	1,83	21,23	23,67	1,83	21,84	-	74,65	24,50	1,67			4,87
22.03.15	24,00	-	293,28	293,28	0,00	59,50	48,10	11,40	7,00	5,00	3,35	29,05	1,51	27,54	29,76	1,51	28,25	-	74,78	21,22	2,14			5,49
23.03.15	24,00	-	294,23	294,23	0,00	63,18	50,31	12,87	7,00	5,00	3,79	24,63	1,64	22,99	25,25	1,64	23,61	-	74,30	21,45	1,80			5,59
Среднее	24,00	-	300,70	300,70	-	62,06	50,44	11,62	7,00	5,00	3,50	24,77	1,62	23,16	25,39	1,62	23,77	-	74,13	24,20	1,80	-	-	5,29
Итого	672,00		8419,57	8419,57	0,00						97,94	693,60	45,22	648,38	710,96	45,28	665,68	0,00			50,31	0,00	0,00	148,25

отп

ГВС 48,05 д.26
техн в дог. нет

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 15:00	35260,63	35260,36	2846,00	162,66	2917,32	162,66	521,03	207,03	-
	24.03.15 04:00	43544,47	43544,20	3527,80	207,13	3616,17	207,19	617,22	256,47	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~147,97~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **665,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

147,97 Гкал - 665,68 м.куб × 0,06 = 108,03 Гкал

~~147,97~~