Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 Режим (схема): 6;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	141,85	110,21	31,64	74,81	42,65	32,16	8,00	3,00	3,86	27,65	0,00	0,00	28,35	0,00	28,35	-	74,57	0,00	2,06			5,93
25.02.15	24,00	*	141,97	110,53	31,44	71,61	41,57	30,04	8,00	3,00	3,63	27,39	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	-	71,45	0,00	1,96			5,59
26.02.15	24,00	*	143,14	110,23	32,91	71,06	41,16	29,90	8,00	3,00	3,60	28,84	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51	-	71,04	0,00	2,05			5,65
27.02.15	24,00	*	141,48	110,34	31,14	71,59	41,16	30,44	8,00	3,00	3,66	27,03	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	-	71,70	0,00	1,94			5,60
28.02.15	24,00	*	146,60	110,69	35,91	72,20	41,30	30,89	8,00	3,00	3,74	31,62	0,00	0,00	32,37	0,00	32,37	-	72,27	0,00	2,29			6,03
01.03.15	24,00	*	146,95	110,84	36,11	72,17	41,42	30,75	8,00	3,00	3,74	31,75	0,00	0,00	32,51	0,00	32,51	-	72,16	0,00	2,29			6,03
02.03.15	24,00	*	145,38	110,87	34,52	71,67	41,20	30,47	8,00	3,00	3,70	30,15	0,00	0,00	30,86	0,00	30,86	-	71,74	0,00	2,16			5,87
03.03.15	24,00	*	141,69	109,81	31,88	71,31	41,19	30,12	8,00	3,00	3,63	27,56	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	-	71,26	0,00	1,97			5,59
04.03.15	24,00	*	142,45	109,83	32,61	71,69	41,26	30,43	8,00	3,00	3,66	28,36	0,00	0,00	29,02	0,00	29,02	-	71,71	0,00	2,04			5,69
05.03.15	24,00	*	139,87	109,83	30,04	71,95	41,17	30,78	8,00	3,00	3,70	25,79	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	-	71,88	0,00	1,86			5,55
06.03.15	24,00	*	144,47	110,10	34,37	71,97	41,09	30,87	8,00	3,00	3,72	29,99	0,00	0,00	30,71	0,00	30,71	-	72,10	0,00	2,16			5,89
07.03.15	24,00	*	145,18	109,75	35,42	72,08	41,24	30,84	8,00	3,00	3,70	31,03	0,00	0,00	31,77	0,00	31,77	-	72,41	0,00	2,25			5,95
08.03.15	24,00	*	141,41	110,16	31,25	72,61	41,84	30,76	8,00	3,00	3,71	26,98	0,00	0,00	27,63	0,00	27,63	-	72,52	0,00	1,96			5,67
09.03.15	24,00	*	146,28	110,79	35,49	72,65	42,18	30,47	8,00	3,00	3,71	31,09	0,00	0,00	31,83	0,00	31,83	-	72,64	0,00	2,26			5,97
10.03.15	24,00	*	144,72	110,91	33,81	72,19	41,74	30,45	8,00	3,00	3,70	29,48	0,00	0,00	30,18	0,00	30,18	-	72,32	0,00	2,13			5,83
11.03.15	24,00	*	141,09	110,70	30,39	71,25	41,46	29,79	8,00	3,00	3,61	26,18	0,00	0,00	26,79	0,00	26,79	-	71,19	0,00	1,87			5,48
12.03.15	24,00	*	143,56	110,20	33,36	70,03	40,53	29,50	8,00	3,00	3,55	29,22	0,00	0,00	29,87	0,00	29,87	-	70,05	0,00	2,05			5,60
13.03.15	24,00	*	143,92	109,93	34,00	70,13	40,16	29,97	8,00	3,00	3,59	29,86	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54	-	70,27	0,00	2,10			5,69
14.03.15	24,00	*	145,45	109,48	35,96	70,30	40,15	30,16	8,00	3,00	3,60	31,81	0,00	0,00	32,53	0,00	32,53	-	70,36	0,00	2,24			5,84
15.03.15	24,00	*	144,80	108,87	35,92	70,29	40,32	29,97	8,00	3,00	3,56	31,88	0,00	0,00	32,61	0,00	32,61	-	70,35	0,00	2,24			5,80
16.03.15	24,00	*	143,67	109,54	34,12	70,10	40,43	29,67	8,00	3,00	3,54	30,20	0,00	0,00	30,88	0,00	30,88	-	70,04	0,00	2,12			5,66
17.03.15	24,00	*	143,83	109,77	34,05	69,24	40,51	28,73	8,00	3,00	3,44	30,25	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	-	69,04	0,00	2,09			5,53
18.03.15	24,00	*	142,32	109,20	33,12	68,55	40,51	28,04	8,00	3,00	3,33	29,39	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	-	68,56	0,00	2,02			5,35
19.03.15	24,00	*	142,97	109,24	33,74	68,33	40,33	28,00	8,00	3,00	3,33	29,97	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61	-	68,34	0,00	2,05			5,38
20.03.15	24,00	*	141,43	109,37	32,06	68,29	40,20	28,09	8,00	3,00	3,34	28,38	0,00	0,00	28,98	0,00	28,98	-	68,21	0,00	1,94			5,27
21.03.15	24,00	*	146,00	109,28	36,72	68,32	39,66	28,66	8,00	3,00	3,38	33,19	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91	-	68,41	0,00	2,27			5,65
22.03.15	24,00	*	147,96	108,75	39,21	68,57	38,87	29,70	8,00	3,00	3,47	35,72	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	-	68,83	0,00	2,46			5,93
23.03.15	24,00		143,72	109,97	33,75	70,92	40,94	29,99	8,00	3,00	3,60	29,66	-	-	30,34	-	30,34	-	70,94	-	2,10	-	-	5,70
Среднее	24,00	-	143,72	109,97	33,75	70,92	40,94	29,99	8,00	3,00	3,60	29,66	-	-	30,34	-	30,34	-	70,94	-	2,10	-	-	5,70
Итого	672,00		4024,15	3079,21	944,94						100,80	830,42	0,00	0,00	849,54	0,00	849,54	0,00			58,92	0,00	0,00	159,72

Прибор учета

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **849,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

58,59