Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,53

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	105,64	87,19	18,45	72,98	49,35	23,63	7,00	5,00	2,20	18,93	-	-	19,28	-	19,28	-	64,07	-	1,22			3,41
25.02.15	24,00	-	106,76	85,90	20,86	72,04	49,00	23,04	7,00	5,00	2,14	21,35	-	-	21,74	-	21,74	-	62,99	-	1,35			3,48
26.02.15	24,00	-	107,17	87,68	19,49	71,40	48,64	22,76	7,00	5,00	2,13	19,91	-	-	20,29	-	20,29	-	63,36	-	1,26			3,39
27.02.15	24,00	-	105,47	89,91	15,56	70,87	48,24	22,63	7,00	5,00	2,12	15,83	-	-	16,16	-	16,16	-	64,25	-	1,02			3,14
28.02.15	24,00	-	105,92	82,48	23,44	70,89	48,12	22,77	7,00	5,00	2,15	23,65	-	-	24,02	-	24,02	-	58,98	-	1,39			3,54
01.03.15	24,00	-	107,24	85,37	21,87	70,46	47,93	22,53	7,00	5,00	2,11	22,19	-	-	22,55	-	22,55	-	61,14	-	1,36			3,47
02.03.15	24,00	-	105,03	87,60	17,43	71,43	48,35	23,08	7,00	5,00	2,17	17,65	-	-	17,98	-	17,98	-	62,56	-	1,10			3,27
03.03.15	24,00	-	105,90	86,41	19,49	71,25	48,47	22,78	7,00	5,00	2,14	19,76	-	-	20,12	-	20,12	-	61,90	-	1,22			3,36
04.03.15	24,00	-	106,01	85,88	20,13	71,00	48,44	22,56	7,00	5,00	2,11	20,44	-	-	20,79	-	20,79	-	61,57	-	1,26			3,37
05.03.15	24,00	-	105,63	85,73	19,90	70,03	47,83	22,20	7,00	5,00	2,09	20,14	-	-	20,51	-	20,51	-	60,03	-	1,21			3,30
06.03.15	24,00	-	106,84	85,91	20,93	71,27	48,33	22,94	7,00	5,00	2,15	21,19	-	-	21,57	-	21,57	-	62,17	-	1,32			3,47
07.03.15	24,00	-	106,19	83,73	22,46	71,01	48,39	22,62	7,00	5,00	2,13	22,65	-	-	23,02	-	23,02	-	60,32	-	1,37			3,49
08.03.15	24,00	-	107,90	82,70	25,20	70,93	48,42	22,51	7,00	5,00	2,11	25,40	-	-	25,82	-	25,82	-	60,58	-	1,54			3,65
09.03.15	24,00	-	106,07	85,97	20,10	71,63	49,07	22,56	7,00	5,00	2,12	20,33	-	-	20,70	-	20,70	-	62,24	-	1,27			3,38
10.03.15	24,00	-	106,04	85,17	20,87	70,54	48,29	22,25	7,00	5,00	2,09	21,07	-	-	21,41	-	21,41	-	60,60	-	1,28			3,37
11.03.15	24,00	-	108,11	85,48	22,63	69,40	47,86	21,54	7,00	5,00	2,03	22,89	-	-	23,27	-	23,27	-	60,52	-	1,38			3,42
12.03.15	24,00	-	105,78	87,94	17,84	68,02	46,88	21,14	7,00	5,00	2,00	18,05	-	-	18,32	-	18,32	-	59,46	-	1,07			3,08
13.03.15	24,00	-	106,16	85,11	21,05	67,51	46,43	21,08	7,00	5,00	1,97	21,36	-	-	21,72	-	21,72	-	58,15	-	1,24			3,21
14.03.15	24,00	-	108,12	87,18	20,94	69,40	47,47	21,93	7,00	5,00	2,07	21,27	-	-	21,62	-	21,62	-	60,89	-	1,30			3,37
15.03.15	24,00	-	107,08	87,94	19,14	70,15	48,02	22,13	7,00	5,00	2,09	19,40	-	-	19,75	-	19,75	-	61,91	-	1,20			3,29
16.03.15	24,00	-	107,52	87,27	20,25	67,77	46,93	20,84	7,00	5,00	1,96	20,69	-	-	21,04	-	21,04	-	59,53	-	1,23			3,19
17.03.15	24,00	-	107,19	88,90	18,29	66,95	46,80	20,15	7,00	5,00	1,90	18,58	-	-	18,91	-	18,91	-	59,93	-	1,11			3,02
18.03.15	24,00	-	107,99	87,82	20,17	67,31	47,10	20,21	7,00	5,00	1,90	20,59	-	-	20,97	-	20,97	-	59,89	-	1,23			3,13
19.03.15	24,00	-	106,97	88,42	18,55	65,32	46,20	19,12	7,00	5,00	1,80	18,88	-	-	19,20	-	19,20	-	58,55	-	1,11			2,90
20.03.15	24,00	-	108,21	85,03	23,18	66,10	46,35	19,75	7,00	5,00	1,86	23,56	-	-	23,93	-	23,93	-	57,52	-	1,35			3,21
21.03.15	24,00	-	106,26	82,76	23,50	65,49	45,37	20,12	7,00	5,00	1,89	23,83	-	-	24,18	-	24,18	-	55,33	-	1,32			3,21
22.03.15	24,00	-	108,53	78,59	29,94	66,97	45,53	21,44	7,00	5,00	2,02	30,31	-	-	30,74	-	30,74	-	55,22	-	1,68			3,69
23.03.15	24,00	-	108,34	80,99	27,35	69,74	46,98	22,76	7,00	5,00	2,14	27,73	-	-	28,16	-	28,16	-	58,05	-	1,61			3,75
Среднее	24,00	-	106,79	85,75	21,04	69,57	47,67	21,90	7,00	5,00	2,06	21,34	-	-	21,71	-	21,71	-	60,42	-	1,29	-	-	3,34
Итого	672,00		2990,07	2401,06	589,01						57,58	597,63	0,00	0,00	607,77	0,00	607,77	0,00			35,99	0,00	0,00	93,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	1602,87	1310,88	296,05	-	302,18	-	57,85	-	-
	24.03.15 04:00	4540,84	3667,43	885,86	-	901,97	-	149,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °С = -0,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **607,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать абонента

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

35,08