Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	126,61	96,66	29,95	75,47	45,66	29,81	7,00	5,00	2,80	31,23	-	-	32,05	-	32,05	-	75,05	-	2,34			5,15
25.02.15	24,00	-	126,99	96,73	30,26	72,43	44,40	28,03	7,00	5,00	2,63	31,56	-	-	32,33	-	32,33	-	72,19	-	2,28			4,91
26.02.15	24,00	-	124,67	96,45	28,22	71,95	44,14	27,81	7,00	5,00	2,59	29,51	-	-	30,18	-	30,18	-	71,79	-	2,12			4,71
27.02.15	24,00	-	124,55	95,89	28,66	72,56	44,01	28,55	7,00	5,00	2,66	29,90	-	-	30,61	-	30,61	-	72,48	-	2,17			4,82
28.02.15	24,00	-	126,24	95,48	30,76	73,09	44,01	29,08	7,00	5,00	2,69	32,00	-	-	32,79	-	32,79	-	72,92	-	2,33			5,03
01.03.15	24,00	-	128,27	95,60	32,67	73,04	44,05	28,99	7,00	5,00	2,68	34,01	-	-	34,84	-	34,84	-	72,82	-	2,48			5,16
02.03.15	24,00	-	123,86	95,68	28,18	72,58	43,88	28,70	7,00	5,00	2,66	29,42	-	-	30,14	-	30,14	-	72,47	-	2,13			4,79
03.03.15	24,00	-	124,74	95,24	29,50	72,15	43,78	28,37	7,00	5,00	2,61	30,86	-	-	31,59	-	31,59	-	71,91	-	2,22			4,83
04.03.15	24,00	-	124,39	94,87	29,52	72,64	43,91	28,73	7,00	5,00	2,64	30,85	-	-	31,59	-	31,59	-	72,48	-	2,24			4,88
05.03.15	24,00	-	122,70	94,95	27,75	72,87	43,84	29,03	7,00	5,00	2,66	29,14	-	-	29,83	-	29,83	-	72,71	-	2,12			4,78
06.03.15	24,00	-	124,56	95,18	29,38	72,85	43,75	29,10	7,00	5,00	2,68	30,83	-	-	31,57	-	31,57	-	72,74	-	2,24			4,92
07.03.15	24,00	-	124,16	94,62	29,54	73,00	43,87	29,13	7,00	5,00	2,65	30,98	-	-	31,71	-	31,71	-	73,10	-	2,27			4,92
08.03.15	24,00	-	125,37	95,01	30,36	73,55	44,61	28,94	7,00	5,00	2,65	31,78	-	-	32,57	-	32,57	-	73,33	-	2,33			4,98
09.03.15	24,00	-	126,05	95,59	30,46	73,52	45,00	28,52	7,00	5,00	2,63	31,96	-	-	32,72	-	32,72	-	73,32	-	2,34			4,97
10.03.15	24,00	-	124,87	95,62	29,25	73,04	44,32	28,72	7,00	5,00	2,64	30,72	-	-	31,43	-	31,43	-	72,92	-	2,24			4,88
11.03.15	24,00	-	123,04	95,24	27,80	71,95	43,90	28,05	7,00	5,00	2,58	29,20	-	-	29,91	-	29,91	-	71,69	-	2,10			4,67
12.03.15	24,00	-	123,49	94,78	28,71	70,84	43,07	27,77	7,00	5,00	2,54	30,15	-	-	30,85	-	30,85	-	70,61	-	2,13			4,67
13.03.15	24,00	-	122,83	94,63	28,20	71,09	42,92	28,17	7,00	5,00	2,57	29,65	-	-	30,33	-	30,33	-	70,94	-	2,10			4,67
14.03.15	24,00	-	125,20	94,04	31,16	71,21	42,96	28,25	7,00	5,00	2,56	32,68	-	-	33,43	-	33,43	-	71,04	-	2,32			4,88
15.03.15	24,00	-	127,96	93,58	34,38	71,16	43,03	28,13	7,00	5,00	2,53	35,97	-	-	36,81	-	36,81	-	71,01	-	2,56			5,08
16.03.15	24,00	-	123,84	94,10	29,74	70,99	43,15	27,84	7,00	5,00	2,52	31,31	-	-	32,01	-	32,01	-	70,82	-	2,22			4,73
17.03.15	24,00	-	124,66	94,23	30,43	69,98	43,20	26,78	7,00	5,00	2,43	31,99	-	-	32,70	-	32,70	-	69,71	-	2,23			4,66
18.03.15	24,00	-	125,23	93,64	31,59	69,38	43,17	26,21	7,00	5,00	2,34	33,29	-	-	34,01	-	34,01	-	69,20	-	2,31			4,65
19.03.15	24,00	-	122,57	93,79	28,78	69,25	43,11	26,14	7,00	5,00	2,34	30,44	-	-	31,11	-	31,11	-	69,10	-	2,10			4,45
20.03.15	24,00	-	123,88	93,82	30,06	69,14	42,80	26,34	7,00	5,00	2,36	31,74	-	-	32,44	-	32,44	-	69,01	-	2,19			4,55
21.03.15	24,00	-	126,31	93,89	32,42	69,10	42,21	26,89	7,00	5,00	2,41	34,19	-	-	34,93	-	34,93	-	68,97	-	2,36			4,77
22.03.15	24,00	-	127,67	93,42	34,25	69,62	41,66	27,96	7,00	5,00	2,49	36,01	-	-	36,79	-	36,79	-	69,55	-	2,51			5,00
23.03.15	24,00		124,99	94,92	30,07	71,79	43,64	28,15	7,00	5,00	2,57	31,53	-	-	32,27	-	32,27	-	71,63	-	2,26	-	-	4,83
Среднее	24,00	-	124,99	94,92	30,07	71,79	43,64	28,15	7,00	5,00	2,57	31,53	-	-	32,27	-	32,27	-	71,63	-	2,26	-	-	4,83
Итого	672,00		3499,70	2657,65	842,05						72,09	882,90	0,00	0,00	903,54	0,00	903,54	0,00			63,24	0,00	0,00	135,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.12.14 09:00	8041,63	6941,57	4430,67	-	4544,72	-	226,18	-	-
	03.12.14 09:00	8041,63	6941,57	4430,67	-	4544,72	-	226,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **903,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

6289