Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	69,31	59,30	10,01	72,01	40,44	31,57	7,00	5,00	1,83	10,69	-	-	10,96	-	10,96	-	71,50	-	0,76			2,60
25.02.15	24,00	-	70,21	58,43	11,78	69,58	39,53	30,05	7,00	5,00	1,70	12,58	-	-	12,85	-	12,85	-	69,52	-	0,88			2,58
26.02.15	24,00	-	68,50	59,30	9,20	70,42	40,21	30,21	7,00	5,00	1,74	10,04	-	-	10,26	-	10,26	-	70,22	-	0,70			2,44
27.02.15	24,00	-	68,52	58,64	9,88	70,33	39,85	30,48	7,00	5,00	1,74	10,60	-	-	10,85	-	10,85	-	70,09	-	0,74			2,48
28.02.15	24,00	-	69,82	57,47	12,35	70,12	39,46	30,66	7,00	5,00	1,71	13,15	-	-	13,44	-	13,44	-	69,97	-	0,92			2,63
01.03.15	24,00	-	68,27	58,30	9,97	70,16	39,54	30,62	7,00	5,00	1,74	10,71	-	-	10,95	-	10,95	-	70,08	-	0,75			2,49
02.03.15	24,00	-	69,44	58,16	11,28	70,08	39,63	30,45	7,00	5,00	1,71	12,09	-	-	12,34	-	12,34	-	69,86	-	0,85			2,56
03.03.15	24,00	-	67,36	58,82	8,54	69,93	39,75	30,18	7,00	5,00	1,73	9,25	-	-	9,47	-	9,47	-	69,50	-	0,64			2,37
04.03.15	24,00	-	68,65	58,49	10,16	69,69	39,46	30,23	7,00	5,00	1,72	10,84	-	-	11,09	-	11,09	-	69,75	-	0,76			2,48
05.03.15	24,00	-	68,48	58,17	10,31	70,37	39,55	30,82	7,00	5,00	1,74	11,03	-	-	11,27	-	11,27	-	70,29	-	0,78			2,52
06.03.15	24,00	-	68,95	57,81	11,14	70,49	39,38	31,11	7,00	5,00	1,75	11,92	-	-	12,19	-	12,19	-	70,31	-	0,84			2,59
07.03.15	24,00	-	68,37	57,87	10,50	70,48	39,39	31,09	7,00	5,00	1,75	11,26	-	-	11,49	-	11,49	-	70,28	-	0,79			2,54
08.03.15	24,00	-	68,89	57,82	11,07	70,08	39,20	30,88	7,00	5,00	1,74	11,76	-	-	12,01	-	12,01	-	69,87	-	0,82			2,56
09.03.15	24,00	-	46,35	38,63	7,72	66,75	39,33	27,42	7,00	5,00	0,81	14,91	-	-	15,10	-	15,10	-	51,79	-	0,77			1,57
10.03.15	24,00	-	53,70	43,14	10,56	68,01	35,65	32,36	7,00	5,00	1,29	13,23	-	-	13,48	-	13,48	-	62,18	-	0,82			2,11
11.03.15	24,00	-	63,94	51,28	12,66	69,21	37,61	31,60	7,00	5,00	1,59	13,32	-	-	13,60	-	13,60	-	68,45	-	0,91			2,50
12.03.15	24,00	-	66,54	52,17	14,37	66,96	36,79	30,17	7,00	5,00	1,51	15,29	-	-	15,58	-	15,58	-	66,82	-	1,02			2,54
13.03.15	24,00	-	64,17	53,95	10,22	66,92	37,29	29,63	7,00	5,00	1,55	11,01	-	-	11,25	-	11,25	-	66,76	-	0,74			2,28
14.03.15	24,00	-	64,82	53,13	11,69	66,69	37,24	29,45	7,00	5,00	1,50	12,63	-	-	12,87	-	12,87	-	66,55	-	0,84			2,34
15.03.15	24,00	-	65,35	53,06	12,29	67,12	37,41	29,71	7,00	5,00	1,52	13,07	-	-	13,35	-	13,35	-	67,15	-	0,88			2,40
16.03.15	24,00	-	65,89	53,43	12,46	67,43	37,85	29,58	7,00	5,00	1,53	13,24	-	-	13,50	-	13,50	-	67,32	-	0,89			2,42
17.03.15	24,00	-	68,00	54,34	13,66	65,99	38,04	27,95	7,00	5,00	1,46	14,57	-	-	14,85	-	14,85	-	65,59	-	0,96			2,42
18.03.15	24,00	-	68,24	55,02	13,22	64,71	38,04	26,67	7,00	5,00	1,41	14,12	-	-	14,38	-	14,38	-	64,62	-	0,91			2,32
19.03.15	24,00	-	68,03	55,35	12,68	63,65	37,70	25,95	7,00	5,00	1,38	13,51	-	-	13,76	-	13,76	-	63,60	-	0,86			2,24
20.03.15	24,00	-	66,08	55,55	10,53	64,48	37,85	26,63	7,00	5,00	1,43	11,24	-	-	11,49	-	11,49	-	64,33	-	0,73			2,16
21.03.15	24,00	-	67,74	53,04	14,70	63,94	36,62	27,32	7,00	5,00	1,39	15,60	-	-	15,91	-	15,91	-	63,96	-	1,00			2,39
22.03.15	24,00	-	67,42	54,04	13,38	64,61	36,13	28,48	7,00	5,00	1,48	14,29	-	-	14,58	-	14,58	-	64,73	-	0,92			2,41
23.03.15	24,00		66,33	54,99	11,35	68,16	38,48	29,68	7,00	5,00	1,57	12,44	-	-	12,70	-	12,70	-	67,23	-	0,83	-	-	2,40
Среднее	24,00	-	66,33	54,99	11,35	68,16	38,48	29,68	7,00	5,00	1,57	12,44	-	-	12,70	-	12,70	-	67,23	-	0,83	-	-	2,40
Итого	672,00		1857,37	1539,70	317,68						44,02	348,39	0,00	0,00	355,57	0,00	355,57	0,00			23,32	0,00	0,00	67,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18655,57	15281,64	3617,69	-	3685,97	-	1101,04	-	-
	23.03.15 01:00	20403,99	16728,46	3948,51	-	4023,57	-	1164,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **355,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление ... учета
Отдел ... КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28 03 15 г.

печать энергосбыта

23,18