Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9973.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 76 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	22,00	-	111,10	85,07	26,03	75,28	46,07	29,21	7,00	5,00	2,43	26,87	-	-	27,55	-	27,55	-	75,17	-	2,02			4,45
25.02.15	24,00	-	119,99	92,81	27,18	72,44	44,98	27,46	7,00	5,00	2,52	27,58	-	-	28,25	-	28,25	-	72,57	-	2,00			4,52
26.02.15	24,00	-	119,09	92,50	26,59	71,96	44,60	27,36	7,00	5,00	2,51	26,89	-	-	27,56	-	27,56	-	72,14	-	1,94			4,45
27.02.15	24,00	-	118,45	91,94	26,51	72,58	44,57	28,01	7,00	5,00	2,55	26,74	-	-	27,40	-	27,40	-	72,88	-	1,95			4,50
28.02.15	24,00	-	119,85	91,53	28,32	73,10	44,62	28,48	7,00	5,00	2,59	28,51	-	-	29,20	-	29,20	-	73,28	-	2,09			4,68
01.03.15	24,00	-	121,65	91,64	30,01	73,04	44,62	28,42	7,00	5,00	2,58	30,25	-	-	30,97	-	30,97	-	73,17	-	2,21			4,80
02.03.15	24,00	-	120,28	91,74	28,54	72,55	44,42	28,13	7,00	5,00	2,56	28,77	-	-	29,47	-	29,47	-	72,73	-	2,09			4,65
03.03.15	24,00	-	117,52	91,34	26,18	72,17	44,31	27,86	7,00	5,00	2,53	26,40	-	-	27,03	-	27,03	-	72,39	-	1,91			4,44
04.03.15	23,00	-	111,11	87,13	23,98	72,61	44,56	28,05	7,00	5,00	2,35	25,30	-	-	25,89	-	25,89	-	72,82	-	1,84			4,19
05.03.15	24,00	-	115,90	91,12	24,78	72,87	44,32	28,55	7,00	5,00	2,58	25,04	-	-	25,65	-	25,65	-	73,03	-	1,83			4,41
06.03.15	24,00	-	120,44	91,45	28,99	72,83	44,24	28,59	7,00	5,00	2,58	29,39	-	-	30,09	-	30,09	-	73,01	-	2,15			4,73
07.03.15	24,00	-	118,62	91,11	27,51	73,02	44,49	28,53	7,00	5,00	2,57	27,78	-	-	28,48	-	28,48	-	73,58	-	2,04			4,61
08.03.15	24,00	-	116,64	91,50	25,14	73,53	45,26	28,27	7,00	5,00	2,57	25,35	-	-	25,96	-	25,96	-	73,63	-	1,87			4,44
09.03.15	24,00	-	120,88	92,06	28,82	73,50	45,49	28,01	7,00	5,00	2,56	29,06	-	-	29,78	-	29,78	-	73,65	-	2,14			4,70
10.03.15	24,00	-	119,47	92,08	27,39	73,06	45,03	28,03	7,00	5,00	2,56	27,63	-	-	28,30	-	28,30	-	73,36	-	2,03			4,58
11.03.15	24,00	-	115,54	91,78	23,76	71,92	44,65	27,27	7,00	5,00	2,48	24,07	-	-	24,63	-	24,63	-	71,98	-	1,73			4,21
12.03.15	24,00	-	119,20	91,37	27,83	70,84	43,64	27,20	7,00	5,00	2,44	28,41	-	-	29,07	-	29,07	-	70,99	-	2,02			4,46
13.03.15	24,00	-	117,36	91,30	26,06	71,08	43,47	27,61	7,00	5,00	2,48	26,57	-	-	27,19	-	27,19	-	71,22	-	1,89			4,38
14.03.15	24,00	-	119,58	90,83	28,75	71,20	43,56	27,64	7,00	5,00	2,46	29,44	-	-	30,13	-	30,13	-	71,36	-	2,10			4,56
15.03.15	24,00	-	120,64	90,43	30,21	71,15	43,56	27,59	7,00	5,00	2,44	30,98	-	-	31,71	-	31,71	-	71,35	-	2,21			4,65
16.03.15	24,00	-	116,81	90,89	25,92	70,98	43,71	27,27	7,00	5,00	2,42	26,68	-	-	27,28	-	27,28	-	71,14	-	1,90			4,32
17.03.15	24,00	-	119,00	91,06	27,94	69,95	43,77	26,18	7,00	5,00	2,33	28,76	-	-	29,41	-	29,41	-	69,96	-	2,01			4,34
18.03.15	23,00	-	111,13	86,74	24,39	69,33	43,63	25,70	7,00	5,00	2,12	25,96	-	-	26,53	-	26,53	-	69,58	-	1,81			3,92
19.03.15	24,00	-	115,07	90,70	24,37	69,22	43,61	25,61	7,00	5,00	2,26	25,21	-	-	25,79	-	25,79	-	69,33	-	1,75			4,01
20.03.15	24,00	-	118,88	90,72	28,16	69,10	43,34	25,76	7,00	5,00	2,27	29,08	-	-	29,73	-	29,73	-	69,23	-	2,01			4,28
21.03.15	24,00	-	116,40	90,72	25,68	69,07	42,70	26,37	7,00	5,00	2,33	26,51	-	-	27,09	-	27,09	-	69,24	-	1,84			4,17
22.03.15	24,00	-	120,46	90,21	30,25	69,61	41,83	27,78	7,00	5,00	2,44	31,08	-	-	31,80	-	31,80	-	69,88	-	2,17			4,61
23.03.15	24,00	-	116,51	90,94	25,57	72,09	43,33	28,76	7,00	5,00	2,56	26,19	-	-	26,81	-	26,81	-	72,59	-	1,90			4,46
Среднее	23,86	-	117,77	90,81	26,96	71,79	44,16	27,63	7,00	5,00	2,47	27,52	-	-	28,17	-	28,17	-	71,97	-	1,98	-	-	4,45
Итого	668,00		3297,57	2542,71	754,86						69,06	770,50	0,00	0,00	788,75	0,00	788,75	0,00			55,45	0,00	0,00	124,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.03.15 13:00	19790,49	15332,91	4482,24	-	4603,42	-	818,63	-	-
	24.03.15 14:00	20498,24	15880,82	4647,50	-	4772,47	-	844,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **788,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

55,44