Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	118,91	103,09	15,82	75,18	47,52	27,66	7,00	5,00	3,29	13,32	0,00	13,32	13,67	0,00	13,67	-	74,68	50,53	0,75			4,04
25.02.15	24,00	-	117,92	103,44	14,48	71,90	46,09	25,81	7,00	5,00	3,05	12,00	0,00	12,00	12,28	0,00	12,28	-	71,69	48,92	0,67			3,71
26.02.15	24,00	-	119,03	103,13	15,90	71,32	45,69	25,63	7,00	5,00	3,05	13,52	0,00	13,52	13,79	0,00	13,79	-	71,33	48,49	0,73			3,78
27.02.15	24,00	-	117,59	102,82	14,77	71,78	45,66	26,12	7,00	5,00	3,07	12,43	0,00	12,43	12,71	0,00	12,71	-	71,88	48,54	0,67			3,75
28.02.15	24,00	-	120,53	102,06	18,47	72,42	45,75	26,67	7,00	5,00	3,22	16,14	0,00	16,14	16,52	0,00	16,52	-	72,39	48,69	0,84			4,06
01.03.15	24,00	-	120,00	102,07	17,93	72,40	45,71	26,69	7,00	5,00	3,21	15,60	0,00	15,60	15,97	0,00	15,97	-	72,28	48,68	0,82			4,03
02.03.15	24,00	-	117,33	102,90	14,43	71,88	45,60	26,28	7,00	5,00	3,09	12,25	0,00	12,25	12,53	0,00	12,53	-	71,72	48,51	0,66			3,75
03.03.15	24,00	-	119,74	102,53	17,21	71,57	45,53	26,04	7,00	5,00	3,12	14,99	0,00	14,99	15,36	0,00	15,36	-	71,60	48,41	0,78			3,90
04.03.15	24,00	-	119,05	102,26	16,79	71,86	45,53	26,33	7,00	5,00	3,14	14,59	0,00	14,59	14,95	0,00	14,95	-	71,74	48,46	0,76			3,90
05.03.15	24,00	-	116,83	102,55	14,28	72,13	45,70	26,43	7,00	5,00	3,09	12,17	0,00	12,17	12,45	0,00	12,45	-	71,95	48,61	0,65			3,74
06.03.15	24,00	-	117,70	102,85	14,85	72,15	45,61	26,54	7,00	5,00	3,13	12,77	0,00	12,77	13,04	0,00	13,04	-	72,17	48,54	0,68			3,80
07.03.15	24,00	-	116,95	102,55	14,40	72,20	45,55	26,65	7,00	5,00	3,12	12,35	0,00	12,35	12,62	0,00	12,62	-	72,29	48,52	0,66			3,78
08.03.15	24,00	-	120,00	102,85	17,15	72,81	45,96	26,85	7,00	5,00	3,23	15,03	0,00	15,03	15,39	0,00	15,39	-	72,67	48,96	0,79			4,01
09.03.15	24,00	-	120,47	103,59	16,88	72,83	46,39	26,44	7,00	5,00	3,19	14,73	0,00	14,73	15,08	0,00	15,08	-	72,74	49,33	0,78			3,97
10.03.15	24,00	-	118,05	104,01	14,04	72,34	46,12	26,22	7,00	5,00	3,10	11,80	0,00	11,80	12,06	0,00	12,06	-	72,26	49,04	0,65			3,74
11.03.15	24,00	-	117,72	103,83	13,89	71,47	45,76	25,71	7,00	5,00	3,03	11,84	0,00	11,84	12,09	0,00	12,09	-	71,23	48,59	0,63			3,67
12.03.15	24,00	-	118,32	103,54	14,78	70,25	44,96	25,29	7,00	5,00	2,99	12,75	0,00	12,75	13,01	0,00	13,01	-	70,08	47,70	0,66			3,66
13.03.15	24,00	-	117,58	103,38	14,20	70,31	44,86	25,45	7,00	5,00	3,00	12,24	0,00	12,24	12,50	0,00	12,50	-	70,11	47,60	0,63			3,63
14.03.15	24,00	-	119,79	102,82	16,97	70,52	44,87	25,65	7,00	5,00	3,07	15,01	0,00	15,01	15,33	0,00	15,33	-	70,47	47,65	0,76			3,84
15.03.15	24,00	-	120,86	102,12	18,74	70,48	44,88	25,60	7,00	5,00	3,10	16,76	0,00	16,76	17,12	0,00	17,12	-	70,41	47,60	0,84			3,94
16.03.15	24,00	-	121,46	102,83	18,63	70,30	44,94	25,36	7,00	5,00	3,08	16,80	0,00	16,80	17,18	0,00	17,18	-	70,18	47,66	0,84			3,92
17.03.15	24,00	-	118,81	102,77	16,04	69,48	44,90	24,58	7,00	5,00	2,92	14,19	0,00	14,19	14,47	0,00	14,47	-	69,13	47,51	0,72			3,64
18.03.15	24,00	-	117,63	101,96	15,67	68,73	44,68	24,05	7,00	5,00	2,84	13,88	0,00	13,88	14,18	0,00	14,18	-	68,65	47,19	0,70			3,53
19.03.15	24,00	-	117,03	102,34	14,69	68,53	44,56	23,97	7,00	5,00	2,81	12,91	0,00	12,91	13,19	0,00	13,19	-	68,30	47,12	0,65			3,46
20.03.15	24,00	-	117,39	102,44	14,95	68,49	44,48	24,01	7,00	5,00	2,82	13,12	0,00	13,12	13,41	0,00	13,41	-	68,36	47,08	0,67			3,49
21.03.15	24,00	-	118,88	102,63	16,25	68,50	44,03	24,47	7,00	5,00	2,91	14,41	0,00	14,41	14,69	0,00	14,69	-	68,44	46,69	0,72			3,63
22.03.15	24,00	-	118,84	102,13	16,71	68,77	43,54	25,23	7,00	5,00	3,00	14,79	0,00	14,79	15,13	0,00	15,13	-	68,82	46,27	0,73			3,73
23.03.15	24,00		118,68	102,80	15,89	71,13	45,37	25,77	7,00	5,00	3,06	13,79	-	13,79	14,10	-	14,10	-	71,02	48,18	0,72	-	-	3,78
Среднее	24,00	-	118,68	102,80	15,89	71,13	45,37	25,77	7,00	5,00	3,06	13,79	-	13,79	14,10	-	14,10	-	71,02	48,18	0,72	-	-	3,78
Итого	672,00		3323,09	2878,29	444,81						85,72	386,18	0,00	386,18	394,82	0,00	394,82	0,00			20,15	0,00	0,00	105,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 19:00	53751,83	47144,62	6154,68	11620,78	6302,77	11769,78	1547,38	-	-
	22.03.15 08:00	56782,08	49770,77	6505,55	11620,78	6661,43	11769,78	1643,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **394,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

200