Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14915 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00		143,55	120,97	22,58	74,34	40,31	34,03	5,00	4,00	4,18	22,02	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	73,46	0,00	1,62			5,80
25.02.15	24,00		144,67	121,05	23,62	71,15	39,35	31,80	5,00	4,00	3,90	23,09	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	-	70,64	0,00	1,63			5,53
26.02.15	24,00		143,35	120,82	22,53	70,55	39,11	31,44	5,00	4,00	3,85	22,01	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	-	70,10	0,00	1,54			5,39
27.02.15	24,00		141,89	120,42	21,47	71,01	38,97	32,04	5,00	4,00	3,90	20,96	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	70,62	0,00	1,48			5,38
28.02.15	24,00		142,75	119,43	23,32	71,65	38,92	32,73	5,00	4,00	3,95	22,84	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	71,27	0,00	1,63			5,58
01.03.15	24,00		146,01	118,94	27,07	71,65	38,88	32,77	5,00	4,00	3,94	26,59	0,00	0,00	27,21	0,00	27,21	-	71,26	0,00	1,89			5,84
02.03.15	24,00		143,99	120,26	23,73	71,13	38,82	32,32	5,00	4,00	3,93	23,28	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	70,72	0,00	1,65			5,58
03.03.15	24,00		142,91	119,98	22,93	70,80	38,80	32,01	5,00	4,00	3,88	22,52	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	70,42	0,00	1,59			5,47
04.03.15	24,00		142,76	119,61	23,14	71,12	38,83	32,29	5,00	4,00	3,90	22,76	0,00	0,00	23,28	0,00	23,28	-	70,75	0,00	1,61			5,51
05.03.15	24,00		143,85	119,82	24,03	71,38	38,90	32,48	5,00	4,00	3,93	23,65	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	-	70,95	0,00	1,68			5,61
06.03.15	24,00		143,19	120,18	23,01	71,39	38,87	32,52	5,00	4,00	3,95	22,62	0,00	0,00	23,14	0,00	23,14	-	71,03	0,00	1,61			5,55
07.03.15	24,00		143,66	119,69	23,97	71,47	38,84	32,64	5,00	4,00	3,94	23,57	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	-	71,37	0,00	1,68			5,62
08.03.15	24,00		142,83	120,44	22,39	72,03	39,27	32,77	5,00	4,00	3,99	22,00	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	71,57	0,00	1,57			5,56
09.03.15	24,00		144,86	121,16	23,70	72,08	39,88	32,20	5,00	4,00	3,94	23,35	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	71,68	0,00	1,67			5,61
10.03.15	24,00		142,75	121,70	21,05	71,60	39,54	32,05	5,00	4,00	3,94	20,71	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	71,22	0,00	1,47			5,41
11.03.15	24,00		143,49	121,46	22,03	70,72	39,32	31,40	5,00	4,00	3,86	21,63	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	-	70,12	0,00	1,52			5,37
12.03.15	24,00		144,15	121,01	23,14	69,53	38,45	31,08	5,00	4,00	3,80	22,68	0,00	0,00	23,18	0,00	23,18	-	69,11	0,00	1,57			5,37
13.03.15	24,00		145,08	120,76	24,32	69,60	38,20	31,40	5,00	4,00	3,83	23,84	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	-	69,31	0,00	1,65			5,49
14.03.15	24,00		145,30	120,09	25,21	69,78	38,21	31,56	5,00	4,00	3,84	24,71	0,00	0,00	25,26	0,00	25,26	-	69,44	0,00	1,72			5,55
15.03.15	24,00		145,79	119,09	26,70	69,75	38,19	31,56	5,00	4,00	3,81	26,15	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	-	69,43	0,00	1,82			5,62
16.03.15	24,00		143,64	119,94	23,70	69,53	38,48	31,04	5,00	4,00	3,80	22,80	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	-	68,97	0,00	1,57			5,37
17.03.15	24,00		141,57	120,25	21,32	68,73	38,73	30,00	5,00	4,00	3,66	20,72	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	68,07	0,00	1,41			5,07
18.03.15	24,00		141,36	119,19	22,17	67,99	38,58	29,41	5,00	4,00	3,56	21,59	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	67,56	0,00	1,46			5,01
19.03.15	24,00		141,48	119,82	21,66	67,80	38,58	29,22	5,00	4,00	3,55	21,10	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	67,31	0,00	1,42			4,97
20.03.15	24,00		141,57	119,99	21,58	67,75	38,36	29,39	5,00	4,00	3,58	20,99	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43	-	67,20	0,00	1,41			4,99
21.03.15	24,00		144,25	119,89	24,36	67,78	37,61	30,17	5,00	4,00	3,67	23,69	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	67,42	0,00	1,60			5,27
22.03.15	24,00		147,22	118,97	28,25	68,05	36,73	31,32	5,00	4,00	3,79	27,49	0,00	0,00	28,08	0,00	28,08	-	67,84	0,00	1,87			5,65
23.03.15	24,00		144,26	120,71	23,55	70,30	37,43	32,87	5,00	4,00	4,03	22,81	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	70,14	0,00	1,60			5,62
Среднее	24,00	-	143,65	120,20	23,45	70,38	38,72	31,66	5,00	4,00	3,85	22,94	-	-	23,45	-	23,45	-	69,96	-	1,60	-	-	5,46
Итого	672,00		4022,19	3365,64	656,55						107,90	642,18	0,00	0,00	656,65	0,00	656,65	0,00			44,93	0,00	0,00	152,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 10:00	73714,52	61204,23	12522,21	0,00	12811,28	0,00	2580,65	882,73	-
	24.03.15 05:00	77706,86	64544,80	13159,70	0,00	13463,10	0,00	2732,20	927,38	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = -0,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **656,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 28 » 03 15 г.

44,67