Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9007.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	97,75	84,77	12,98	74,60	46,95	27,65	7,00	5,00	2,71	34,34	22,71	11,63	35,21	22,95	12,26	-	74,43	52,77	0,61			3,31
25.02.15	24,00	-	99,51	84,71	14,80	71,46	45,66	25,80	7,00	5,00	2,57	36,10	22,65	13,45	36,94	22,89	14,05	-	71,36	51,43	0,68			3,25
26.02.15	24,00	-	98,13	84,63	13,50	70,88	45,21	25,67	7,00	5,00	2,52	34,84	22,63	12,21	35,61	22,87	12,74	-	70,78	50,79	0,61			3,13
27.02.15	24,00	-	98,34	84,26	14,08	71,43	45,17	26,26	7,00	5,00	2,58	35,26	22,51	12,75	36,10	22,75	13,35	-	71,39	51,03	0,64			3,22
28.02.15	24,00	-	99,28	83,63	15,65	72,00	45,25	26,75	7,00	5,00	2,66	36,65	22,32	14,33	37,53	22,56	14,97	-	71,90	51,35	0,71			3,37
01.03.15	24,00	-	99,93	83,41	16,52	71,98	45,21	26,77	7,00	5,00	2,68	37,46	22,24	15,22	38,34	22,48	15,86	-	71,86	51,30	0,75			3,42
02.03.15	24,00	-	98,32	84,29	14,03	71,49	45,19	26,30	7,00	5,00	2,59	35,14	22,51	12,63	35,97	22,75	13,22	-	71,42	50,97	0,63			3,22
03.03.15	24,00	-	98,04	84,04	14,00	71,12	45,14	25,98	7,00	5,00	2,55	35,06	22,45	12,61	35,88	22,69	13,19	-	71,02	50,84	0,63			3,18
04.03.15	24,00	-	98,89	83,73	15,16	71,52	45,23	26,29	7,00	5,00	2,60	36,18	22,32	13,86	37,01	22,56	14,45	-	71,46	51,15	0,69			3,29
05.03.15	24,00	-	99,25	83,88	15,37	71,75	45,27	26,48	7,00	5,00	2,63	36,37	22,37	14,00	37,21	22,61	14,60	-	71,69	51,42	0,70			3,33
06.03.15	24,00	-	99,71	84,15	15,56	71,74	45,07	26,67	7,00	5,00	2,66	36,64	22,45	14,19	37,47	22,69	14,78	-	71,69	51,10	0,71			3,36
07.03.15	24,00	-	98,27	83,95	14,32	71,83	45,03	26,80	7,00	5,00	2,63	35,33	22,37	12,96	36,16	22,61	13,55	-	71,81	51,00	0,65			3,28
08.03.15	24,00	-	98,31	84,30	14,01	72,40	45,62	26,78	7,00	5,00	2,63	35,07	22,49	12,58	35,91	22,73	13,18	-	72,28	51,48	0,64			3,27
09.03.15	24,00	-	101,44	84,56	16,88	72,43	46,17	26,26	7,00	5,00	2,67	37,95	22,56	15,39	38,86	22,80	16,06	-	72,32	52,25	0,78			3,44
10.03.15	24,00	-	100,12	85,00	15,12	71,96	45,72	26,24	7,00	5,00	2,63	35,35	21,69	13,66	36,16	22,91	13,25	-	71,93	51,61	0,69			3,32
11.03.15	24,00	-	99,22	84,89	14,33	71,01	45,36	25,65	7,00	5,00	2,55	35,55	22,62	12,93	36,36	22,86	13,50	-	70,89	51,06	0,65			3,20
12.03.15	24,00	-	98,76	84,68	14,08	69,83	44,63	25,20	7,00	5,00	2,49	35,26	22,53	12,73	36,04	22,77	13,27	-	69,72	50,30	0,63			3,12
13.03.15	24,00	-	97,98	84,67	13,31	69,98	44,47	25,51	7,00	5,00	2,50	34,45	22,51	11,94	35,23	22,75	12,48	-	69,92	49,99	0,60			3,09
14.03.15	24,00	-	99,11	84,09	15,02	70,13	44,61	25,52	7,00	5,00	2,53	36,05	22,33	13,72	36,86	22,57	14,29	-	70,04	50,34	0,67			3,20
15.03.15	24,00	-	99,75	83,35	16,40	70,08	44,66	25,42	7,00	5,00	2,54	37,26	22,09	15,17	38,11	22,33	15,78	-	69,99	50,61	0,74			3,27
16.03.15	24,00	-	97,99	84,17	13,82	69,91	44,66	25,25	7,00	5,00	2,47	34,84	22,34	12,50	35,60	22,58	13,02	-	69,78	50,17	0,62			3,09
17.03.15	24,00	-	102,24	83,62	18,62	69,04	44,82	24,22	7,00	5,00	2,47	39,55	22,12	17,43	40,40	22,36	18,04	-	68,88	50,92	0,84			3,31
18.03.15	24,00	-	97,15	83,43	13,72	68,35	44,34	24,01	7,00	5,00	2,33	34,60	22,11	12,49	35,36	22,35	13,01	-	68,23	49,57	0,61			2,94
19.03.15	24,00	-	97,54	83,74	13,80	68,18	44,19	23,99	7,00	5,00	2,34	34,82	22,18	12,64	35,53	22,42	13,11	-	68,08	49,35	0,61			2,95
20.03.15	24,00	-	98,82	83,73	15,09	68,13	44,05	24,08	7,00	5,00	2,38	36,10	22,17	13,93	36,86	22,41	14,45	-	68,06	49,61	0,67			3,04
21.03.15	24,00	-	100,90	83,66	17,24	68,11	43,63	24,48	7,00	5,00	2,47	38,16	22,14	16,02	38,97	22,38	16,59	-	68,04	49,55	0,75			3,23
22.03.15	24,00	-	101,33	83,09	18,24	68,49	43,19	25,30	7,00	5,00	2,56	39,01	21,96	17,05	39,83	22,20	17,63	-	68,47	49,44	0,79			3,35
23.03.15	24,00		99,11	84,09	15,02	70,73	44,98	25,75	7,00	5,00	2,55	36,05	22,35	13,70	36,87	22,62	14,25	-	70,65	50,79	0,68	-	-	3,23
Среднее	24,00	-	99,11	84,09	15,02	70,73	44,98	25,75	7,00	5,00	2,55	36,05	22,35	13,70	36,87	22,62	14,25	-	70,65	50,79	0,68	-	-	3,23
Итого	672,00		2775,19	2354,52	420,67						71,46	1009,44	625,72	383,72	1032,38	633,45	398,93	0,00			18,95	0,00	0,00	90,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	17.03.15 05:00	3471,48	2964,06	1251,77	791,06	1283,31	800,61	121,81	-	-
	23.03.15 00:00	4049,88	3447,42	1467,85	918,98	1503,97	929,92	140,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = -0,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **398,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

18,55