

Объект: ЖКС Нового района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабужина 97-2 / СЦО-ГВС
 Осуществляющая организация: ЗАО "Дом.Еликом"
 Исполнитель: Обуховский Э.А.

Установка прибора: Часовые и суток. архивы в файлах: ВК77-206917-(С)-0315.1х

Обчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за март 2015
 Договор: Стройм. Адрес: Бабужина 97-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: ДевуГРубная

Телефон: Приборы УТТЗ поверены до _____
 Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТТЗ: Рассмотреть совместно с УТТЗ:
 График: 150/70

Тя, гр.С= 0,4

Вычислитель: ВК7-7 № 206917
 Подающ.тр.(М1): Расходомер: Гли=
 Обратн.тр.(М2): Расходомер: Гли=
 Тр.д. ГВС(М3): Расходомер: Гли=
 Тр.цирк.ГВС(М4): Расходомер: Гли=
 Тр.подпитки(У5): Расходомер: Гли=

Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(П1-П2)*К2(П2-П3) лето: Q=М1*(П1-П2)*К2(П2-П3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qгр= Qвент= Qтех.пот.= Qвс= Qотопл=
 Договорные нагрузки (гр.ст.): Гкал/час: Qтех.ст-р= Qвс.ст-р= Qтех.пот.= Qвс.пот.=
 Договорные расходы (гр.ст.): Т/сут: Qот.= Qвент.= Qтех.ст-р= Qвс.ст-р= Qтех.пот.= Qвс.пот.=

Дата	Узел отопления (ТВ-1)		Узел ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплосбере				
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С		Т	С		
24.02.15	24.00	102.28	85.48	16.80	75.07	44.64	30.43	7.00	5.00	2.77	14.74	-	15.07	-	74.40	-	1.10	3.66	3.66
25.02.15	24.00	104.52	85.45	19.07	71.77	43.34	28.43	7.00	5.00	2.60	16.90	-	17.27	-	17.27	-	1.07	3.65	3.80
26.02.15	24.00	102.63	85.41	17.22	71.21	42.84	28.37	7.00	5.00	2.99	15.04	-	15.37	-	15.37	-	1.07	3.65	3.70
27.02.15	24.00	102.32	85.09	17.23	71.67	42.72	28.95	7.00	5.00	2.62	15.06	-	15.41	-	15.41	-	1.08	3.67	3.70
28.02.15	24.00	103.37	84.24	19.13	72.31	42.82	29.49	7.00	5.00	2.65	16.96	-	17.36	-	17.36	-	1.22	3.87	4.05
01.03.15	24.00	105.44	83.79	21.65	72.28	42.68	29.60	7.00	5.00	2.65	19.41	-	19.85	-	19.85	-	1.40	3.99	4.05
02.03.15	24.00	103.31	84.97	18.34	71.78	42.72	29.66	7.00	5.00	2.63	16.16	-	16.51	-	16.51	-	1.16	3.79	3.99
03.03.15	24.00	102.28	84.84	17.44	71.42	42.74	28.68	7.00	5.00	2.60	15.26	-	15.60	-	15.60	-	1.08	3.68	3.76
04.03.15	24.00	102.59	84.51	18.08	71.74	42.65	29.09	7.00	5.00	2.62	15.97	-	16.31	-	16.31	-	1.14	3.72	3.83
05.03.15	24.00	101.89	84.81	17.08	72.02	42.70	29.32	7.00	5.00	2.65	14.94	-	15.26	-	15.26	-	1.07	3.72	3.73
06.03.15	24.00	102.11	85.06	17.05	72.02	42.67	29.35	7.00	5.00	2.65	14.92	-	15.26	-	15.26	-	1.07	3.72	3.73
07.03.15	24.00	103.14	84.62	18.52	72.12	42.68	29.44	7.00	5.00	2.64	16.44	-	16.81	-	16.81	-	1.16	3.83	3.83
08.03.15	24.00	103.13	85.09	18.04	72.70	43.12	29.58	7.00	5.00	2.67	16.01	-	16.36	-	16.36	-	1.16	4.02	4.02
09.03.15	24.00	106.28	85.46	20.82	72.73	43.44	29.29	7.00	5.00	2.67	18.70	-	19.14	-	19.14	-	1.36	3.67	3.67
10.03.15	23.00	99.95	82.31	17.64	72.28	43.19	29.09	7.00	5.00	2.54	15.71	-	16.07	-	16.07	-	1.13	3.64	3.64
11.03.15	24.00	102.67	85.97	16.70	71.35	42.94	28.41	7.00	5.00	2.60	14.61	-	14.94	-	14.94	-	1.03	3.64	3.64
12.03.15	23.00	100.22	81.97	18.25	70.10	42.25	27.85	7.00	5.00	2.39	16.75	-	17.13	-	17.13	-	1.17	3.56	3.56
13.03.15	24.00	106.43	85.24	21.19	70.30	41.98	28.32	7.00	5.00	2.56	19.09	-	19.51	-	19.51	-	1.34	3.90	3.90
14.03.15	24.00	102.73	84.98	17.75	70.42	42.12	28.30	7.00	5.00	2.56	15.68	-	16.03	-	16.03	-	1.10	3.66	3.66
15.03.15	24.00	105.87	83.98	21.89	70.40	42.03	28.37	7.00	5.00	2.53	19.89	-	20.31	-	20.31	-	1.39	3.92	3.92
16.03.15	24.00	102.45	85.13	17.32	70.17	42.26	27.91	7.00	5.00	2.53	15.31	-	15.66	-	15.66	-	1.06	3.99	3.99
17.03.15	24.00	102.15	85.14	17.01	69.37	42.25	27.12	7.00	5.00	2.46	14.98	-	15.30	-	15.30	-	1.03	3.49	3.49
18.03.15	24.00	103.97	84.19	19.78	68.64	41.99	26.65	7.00	5.00	2.39	17.84	-	18.21	-	18.21	-	1.22	3.60	3.60
19.03.15	24.00	102.79	84.77	18.02	68.44	42.00	26.44	7.00	5.00	2.38	16.11	-	16.42	-	16.42	-	1.10	3.48	3.48
20.03.15	24.00	103.04	84.35	18.69	68.40	41.96	26.44	7.00	5.00	2.41	16.20	-	16.55	-	16.55	-	1.10	3.51	3.51
21.03.15	24.00	104.31	84.25	20.06	68.42	41.25	27.17	7.00	5.00	2.46	17.60	-	17.95	-	17.95	-	1.20	3.66	3.66
22.03.15	24.00	106.20	83.51	22.69	68.69	40.57	28.12	7.00	5.00	2.53	20.15	-	20.60	-	20.60	-	1.38	3.91	3.91
23.03.15	24.00	103.63	85.11	18.52	70.53	41.57	29.36	7.00	5.00	2.67	16.47	-	16.47	-	16.47	-	1.14	3.81	3.81
Среднее	23.93	103.28	84.63	18.64	71.03	42.50	28.52	7.00	5.00	2.57	16.52	-	16.88	-	16.88	-	1.17	3.74	3.74
Итого	670.00	2891.72	2369.72	521.98						72.01	462.54	0.00	472.73	0.00	472.73	0.00	32.68	104.69	104.69

Показание счетчиков на момент снятия данных: М1(Г) 24.02.15 19:00 14595.32 М2(Г) 24.03.15 06:00 17431.70 М3(Г) 24.02.15 19:00 12167.57 М4(Г) 24.03.15 06:00 14980.99 М5(К3) 24.02.15 19:00 2235.98 М6(К3) 24.03.15 06:00 2759.38 М7(К3) 24.02.15 19:00 583.08 М8(К3) 24.03.15 06:00 456.63

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,4 С = -0,19 Гкал.
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: Счетчик корректировка: 104,50 Гкал.
 Период превышения Ц: Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировки: 477,73 кВт.м.
 Итого по приборам учета: Итого по приборам учета:

ЗАО "Дом.Еликом" Предать энергосчетчик
 "Энергосбыт" Управляющая компания
 Отдел обслуживания КУУТЗ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

82049

8803