

Объект: ЖЭС Нового района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгская 99 / СЦО-ПВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Итого: Общедомовый 3-д

Установленные приборы: Часовые и отсчетные архивы в файлах: ВК77-205811-(0-03)15.1х

Режим (Смена): 3001  
 Смена подключения: Девятрубная

Обчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2015  
 Договор: 9005.038.1  
 Строит. адрес: Выборгская 99  
 Телефон: (812) 313-47-06

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСП-Н  
 Термометр: КТСП-Н  
 Термометр: ТСП-Н  
 Термометр: \_\_\_\_\_

Узел учета: СЦО-ПВС  
 Код УУТЭ: \_\_\_\_\_  
 Расчетная мощность совместно с УУТЭ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Тв, гр.С= 0,4

Вычислитель: ВК7-7 № 205811  
 Подает тр.(M1): расколдер: ПРМ 32 Gm= 0.067 Gmх= 30  
 Оборот тр.(M2): расколдер: ПРМ 32 Gm= 0.067 Gmх= 30  
 Тр.Цикл(M3): Редолдер: ПРМ 20 Gm= 0.027 Gmх= 12  
 Тр.Цикл(M4): Редолдер: \_\_\_\_\_ Gm= \_\_\_\_\_ Gmх= \_\_\_\_\_  
 Тр.Подпитки(M5): Редолдер: \_\_\_\_\_ Gm= \_\_\_\_\_ Gmх= \_\_\_\_\_

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(T1-Tнв)+M2\*(T2-Tнв) лето: Q=M1\*(T1-Tнв)+M2\*(T2-Tнв)  
 Qот=0,235 Qвент= \_\_\_\_\_ Qтех.пот.= \_\_\_\_\_  
 Qот=0,235 Qвент= \_\_\_\_\_ Qтех.сп=0,049 Qвс=0,107  
 Qот=0,235 Qвент= \_\_\_\_\_ Qтех.сп=0,049 Qвс=0,107  
 Qот=0,235 Qвент= \_\_\_\_\_ Qтех.сп=0,049 Qвс=0,107

Дополнительные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,235 Qвент= \_\_\_\_\_ Qтех.пот.= \_\_\_\_\_  
 Дополнительные нагрузки (гр.от.), Гкал/час: Qот=0,235 Qвент= \_\_\_\_\_ Qтех.сп=0,049 Qвс=0,107  
 Дополнительные расходы (гр.от.), Гкал/час: Qот=0,235 Qвент= \_\_\_\_\_ Qтех.сп=0,049 Qвс=0,107

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015 Qот=0,235 Qвент= \_\_\_\_\_ Qтех.сп=0,049 Qвс=0,107

Дата	Ти	НС	Учет теплоты (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие теплоты		
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотол	M3	M4	dm	V3	V4	dtвс	Уполн	T3	T4		Qвс общ.	Qвс кал.
24.02.15	24.00	-	115,84	100,64	15,20	74,55	46,88	27,67	7,00	5,00	2,99	13,90	-	-	14,26	-	-	74,29	-	1,03	1,03	3,92	3,92
25.02.15	24.00	-	116,02	100,62	15,40	71,39	45,59	25,80	7,00	5,00	2,69	14,12	-	-	14,44	-	-	71,23	-	1,01	1,01	3,70	3,70
26.02.15	24.00	-	115,57	100,43	15,14	70,82	45,29	25,53	7,00	5,00	2,66	13,84	-	-	14,17	-	-	70,74	-	0,98	0,98	3,64	3,64
27.02.15	24.00	-	115,68	100,05	15,63	71,36	45,12	26,19	7,00	5,00	2,71	14,34	-	-	14,66	-	-	71,55	-	1,03	1,03	3,73	3,73
28.02.15	24.00	-	114,69	99,12	15,57	71,93	45,25	26,68	7,00	5,00	2,74	14,29	-	-	14,65	-	-	71,89	-	1,03	1,03	3,77	3,77
01.03.15	24.00	-	117,26	98,33	18,93	71,92	45,09	26,83	7,00	5,00	2,73	17,81	-	-	18,23	-	-	71,87	-	1,28	1,28	4,00	4,00
02.03.15	24.00	-	115,16	100,04	15,12	71,42	45,07	26,35	7,00	5,00	2,72	13,95	-	-	14,27	-	-	71,52	-	1,00	1,00	3,72	3,72
03.03.15	24.00	-	113,95	99,82	14,13	71,04	44,94	26,10	7,00	5,00	2,69	13,01	-	-	13,32	-	-	70,92	-	0,92	0,92	3,61	3,61
04.03.15	24.00	-	115,98	99,24	16,74	71,45	44,99	26,46	7,00	5,00	2,70	15,71	-	-	16,06	-	-	71,56	-	1,12	1,12	3,82	3,82
05.03.15	24.00	-	113,61	99,82	16,74	71,67	45,25	26,42	7,00	5,00	2,72	13,68	-	-	13,04	-	-	71,67	-	0,92	0,92	3,63	3,63
06.03.15	24.00	-	114,83	100,10	14,73	71,65	45,22	26,38	7,00	5,00	2,72	13,68	-	-	14,01	-	-	71,73	-	0,98	0,98	3,70	3,70
07.03.15	24.00	-	115,63	99,42	16,21	71,78	45,25	26,53	7,00	5,00	2,70	15,26	-	-	15,62	-	-	72,23	-	1,10	1,10	3,80	3,80
08.03.15	24.00	-	117,17	100,98	17,19	72,34	45,74	26,60	7,00	5,00	2,73	16,24	-	-	16,61	-	-	72,24	-	1,17	1,17	3,91	3,91
09.03.15	24.00	-	117,58	100,48	17,10	72,35	46,10	26,25	7,00	5,00	2,71	16,23	-	-	16,60	-	-	72,32	-	1,17	1,17	3,88	3,88
10.03.15	23.00	-	111,66	96,76	14,90	71,91	45,76	26,15	7,00	5,00	2,59	14,09	-	-	14,42	-	-	71,86	-	1,01	1,01	3,60	3,60
11.03.15	24.00	-	116,31	100,87	15,44	70,94	45,40	25,54	7,00	5,00	2,65	14,47	-	-	14,82	-	-	70,71	-	1,02	1,02	3,67	3,67
12.03.15	24.00	-	116,74	100,59	16,15	69,78	44,50	25,32	7,00	5,00	2,60	15,32	-	-	15,64	-	-	69,76	-	1,07	1,07	3,67	3,67
13.03.15	24.00	-	115,75	100,48	15,27	69,90	44,47	25,43	7,00	5,00	2,61	14,42	-	-	14,71	-	-	69,90	-	1,01	1,01	3,62	3,62
14.03.15	24.00	-	116,02	99,72	16,30	70,06	44,55	25,51	7,00	5,00	2,61	15,44	-	-	15,78	-	-	70,05	-	1,08	1,08	3,69	3,69
15.03.15	24.00	-	116,81	98,56	18,25	70,02	44,52	25,50	7,00	5,00	2,57	17,46	-	-	17,83	-	-	70,10	-	1,22	1,22	3,79	3,79
16.03.15	24.00	-	116,15	99,93	16,22	69,83	44,79	25,04	7,00	5,00	2,57	15,38	-	-	15,73	-	-	69,61	-	1,07	1,07	3,64	3,64
17.03.15	24.00	-	116,22	99,93	16,29	68,98	44,66	24,32	7,00	5,00	2,49	15,51	-	-	15,84	-	-	68,77	-	1,07	1,07	3,55	3,55
18.03.15	24.00	-	114,14	99,10	15,04	68,29	44,39	23,90	7,00	5,00	2,42	14,33	-	-	14,63	-	-	68,30	-	0,98	0,98	3,40	3,40
19.03.15	24.00	-	114,89	99,65	15,24	68,10	44,35	23,75	7,00	5,00	2,42	14,46	-	-	14,76	-	-	68,10	-	0,99	0,99	3,41	3,41
20.03.15	24.00	-	116,17	99,67	16,50	68,05	44,18	23,87	7,00	5,00	2,43	15,75	-	-	16,08	-	-	68,04	-	1,07	1,07	3,50	3,50
21.03.15	24.00	-	116,31	99,55	16,76	68,04	43,99	24,45	7,00	5,00	2,49	15,97	-	-	16,30	-	-	68,06	-	1,09	1,09	3,58	3,58
22.03.15	24.00	-	115,49	98,68	16,81	68,41	43,05	23,36	7,00	5,00	2,55	16,11	-	-	16,42	-	-	68,58	-	1,11	1,11	3,65	3,65
23.03.15	24.00	-	116,58	100,53	16,05	70,72	44,16	26,56	7,00	5,00	2,72	15,22	-	-	15,58	-	-	71,20	-	1,08	1,08	3,81	3,81
Среднее	23,96	-	115,65	99,72	15,93	70,67	44,94	25,73	7,00	5,00	2,64	14,97	-	-	15,30	-	-	70,67	-	1,06	1,06	3,69	3,69
Итого	671,00	-	3238,21	2792,11	446,10	73,80	419,08	0,00	0,00	428,48	0,00	428,48	0,00	0,00	428,48	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	0,00	103,41	103,41

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.02.15 18:00 6983,30 7792,15 1130,07 1162,38 343,49 44,65 428,48  
 24.03.15 05:00 12117,84 10479,85 1540,71 1582,20 44,65

Период расчета по среднему: 24.02.15 18:00 24.03.15 05:00  
 Комбинированный метод: 0,4 С = -0,17 Гкал;  
 Объем теплоты, расчитанной по среднему: 103,24 Гкал;  
 Период расчета по договору: с учетом корректировок 428,48 куб.м;  
 Период превышения ТЭ: с учетом корректировок  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

печать энергосбыта К СПб  
 Энергосбыт  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.03

28.03