# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-5
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
**СЦО**

---

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935 Приборы УУТЭ поверены до _____ **Тхв=0 С**

| | расходомер | Gmin | Gmax | Термопреобр. | Преобр. давления |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий тр. | | | | | |
| Обратн.тр. | | | | | |
| тр-д. ГВС | | | | | |
| тр.цирк. ГВС | | | | | |
| Тр. Подпитки | | | | | |

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT | dG | G1гвс | G2гвс | dGгвс | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | fG1, % | T1 C | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 C | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | C | тонн | тонн | тонн | тонн | Гкал |
| 23.02.15 | 24 | - | 63,35 | 9,00 | 219,497 | - | - | 44,63 | 6,50 | 219,497 | - | 18,72 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,122 |
| 24.02.15 | 24 | - | 64,97 | 9,00 | 217,940 | - | - | 45,53 | 6,50 | 217,940 | - | 19,44 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,250 |
| 25.02.15 | 24 | - | 61,60 | 9,00 | 220,465 | - | - | 44,04 | 6,50 | 220,465 | - | 17,56 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,884 |
| 26.02.15 | 24 | - | 60,21 | 9,00 | 218,554 | - | - | 43,07 | 6,50 | 218,554 | - | 17,14 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,758 |
| 27.02.15 | 24 | - | 60,73 | 9,00 | 214,972 | - | - | 43,03 | 6,50 | 214,972 | - | 17,70 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,817 |
| 28.02.15 | 24 | - | 61,51 | 9,00 | 213,652 | - | - | 43,30 | 6,50 | 213,652 | - | 18,21 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,903 |
| 01.03.15 | 24 | - | 61,90 | 9,00 | 213,819 | - | - | 43,54 | 6,50 | 213,819 | - | 18,35 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,936 |
| 02.03.15 | 24 | - | 63,57 | 9,00 | 214,678 | - | - | 44,48 | 6,50 | 214,678 | - | 19,10 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,112 |
| 03.03.15 | 24 | - | 63,32 | 9,00 | 214,757 | - | - | 44,60 | 6,50 | 214,757 | - | 18,72 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,033 |
| 04.03.15 | 24 | - | 60,61 | 9,00 | 215,304 | - | - | 43,10 | 6,50 | 215,304 | - | 17,51 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,782 |
| 05.03.15 | 24 | - | 64,39 | 9,00 | 216,769 | - | - | 44,97 | 6,50 | 216,769 | - | 19,42 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,223 |
| 06.03.15 | 24 | - | 62,24 | 9,00 | 216,033 | - | - | 43,90 | 6,50 | 216,033 | - | 18,34 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,974 |
| 07.03.15 | 24 | - | 59,85 | 9,00 | 216,325 | - | - | 42,70 | 6,50 | 216,325 | - | 17,15 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,721 |
| 08.03.15 | 24 | - | 56,60 | 9,00 | 219,164 | - | - | 41,30 | 6,50 | 219,164 | - | 15,30 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,363 |
| 09.03.15 | 24 | - | 54,93 | 9,00 | 221,123 | - | - | 40,56 | 6,50 | 221,123 | - | 14,37 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,189 |
| 10.03.15 | 24 | - | 56,67 | 9,00 | 225,568 | - | - | 41,41 | 6,50 | 225,568 | - | 15,26 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,454 |
| 11.03.15 | 24 | - | 57,29 | 9,00 | 219,280 | - | - | 41,52 | 6,50 | 219,280 | - | 15,78 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,471 |
| 12.03.15 | 24 | - | 61,01 | 9,00 | 215,807 | - | - | 43,06 | 6,50 | 215,807 | - | 17,95 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,886 |
| 13.03.15 | 24 | - | 62,35 | 9,00 | 218,621 | - | - | 43,74 | 6,50 | 218,621 | - | 18,61 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,080 |
| 14.03.15 | 24 | - | 60,37 | 9,00 | 221,130 | - | - | 43,02 | 6,50 | 221,130 | - | 17,35 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,848 |
| 15.03.15 | 24 | - | 56,42 | 9,00 | 221,673 | - | - | 40,98 | 6,50 | 221,673 | - | 15,44 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,434 |
| 16.03.15 | 24 | - | 57,96 | 9,00 | 221,653 | - | - | 41,91 | 6,50 | 221,653 | - | 16,05 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,569 |
| 17.03.15 | 24 | - | 55,33 | 9,00 | 221,684 | - | - | 40,85 | 6,50 | 221,684 | - | 14,48 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,222 |
| 18.03.15 | 24 | - | 50,14 | 9,00 | 221,641 | - | - | 38,30 | 6,50 | 221,641 | - | 11,84 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,635 |
| 19.03.15 | 24 | - | 52,75 | 9,00 | 222,669 | - | - | 39,59 | 6,50 | 222,669 | - | 13,16 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,941 |
| 20.03.15 | 24 | - | 58,84 | 9,00 | 221,229 | - | - | 42,84 | 6,50 | 221,229 | - | 16,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,552 |
| 21.03.15 | 24 | - | 60,81 | 9,00 | 220,118 | - | - | 43,44 | 6,50 | 220,118 | - | 17,37 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,836 |
| 22.03.15 | 24 | - | 65,89 | 9,00 | 218,270 | - | - | 45,72 | 6,50 | 218,270 | - | 20,17 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,416 |
| Среднее | 24,00 | - | 59,84 | 9,00 | 218,657 | - | - | 42,83 | 6,50 | 218,657 | - | 17,02 | - | - | - | - | 3,729 |
| Итого | 672,0 | | | | 6122,397 | 0,000 | | | | 6122,397 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ориентировочно до конца месяца(+) | 1989,339 | 1989,339 | 0,000 | 31,08 |
| Корректировка за прошлый месяц (-) | 1305,647 | 1305,647 | 0,000 | 28,79 |
| **Итого за март 2015 :** | 6806,088 | 6806,088 | 0,000 | 106,70 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.15 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22.03.15 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | |

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

26.03.2015