

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за март 2015

ТОО: ОАО "Теплоэнергосеть Санкт-Петербурга"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, ГВС
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 График: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 44611
 Потребитель: ПРМ 20
 Потребитель: ПРМ 32
 Обратный тр.: ПРМ 20

Подающий тр.: ПРМ 32
 Потребитель: ПРМ 20

тр. д. ГВС
 тр. цирк. ГВС
 тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: $Q = M1 * (h1 - hxв) - M2 * (h2 - hxв)$ лето: $Q = M1 * (h1 - hxв) - M2 * (h2 - hxв)$

Фактические нагрузки: $Q_{от} = Q_{от.гвс.ср} = Q_{от.гвс.ср} = Q_{от.гвс.ср}$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Гкал/мес
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Гкал/мес
 Расчетные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5$

Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод				
		Г1, %	Т1, С	Р1, кг/см	Q1, Гкал	Г1, %	Т2, С	Р2, кг/см	Q2, Гкал	DT, С	DV, м/куб
23.02.15	24	-	68,74	7,00	60,690	-	59,27	6,50	44,730	9,47	15,960
24.02.15	24	-	68,63	7,00	59,360	-	59,08	6,50	43,070	9,55	16,290
25.02.15	24	-	68,68	7,00	59,410	-	59,32	6,50	43,970	9,36	15,440
26.02.15	24	-	69,46	7,00	59,170	-	59,59	6,50	43,390	9,87	15,780
27.02.15	24	-	69,13	7,00	55,540	-	58,93	6,50	39,970	10,20	15,570
28.02.15	24	-	69,00	7,00	56,540	-	58,82	6,50	39,530	10,18	17,010
01.03.15	24	-	69,53	7,00	59,300	-	59,57	6,50	39,930	9,96	19,370
02.03.15	24	-	69,22	7,00	57,340	-	59,13	6,50	39,540	10,09	17,800
03.03.15	24	-	69,61	7,00	57,270	-	59,31	6,50	39,730	10,30	17,540
04.03.15	24	-	69,02	7,00	56,510	-	58,99	6,50	40,990	10,03	16,120
05.03.15	24	-	69,72	7,00	55,330	-	59,18	6,50	40,060	10,54	15,270
06.03.15	24	-	67,95	7,00	54,510	-	57,83	6,50	39,500	10,12	15,010
07.03.15	24	-	66,67	7,00	57,430	-	57,27	6,50	39,380	9,40	18,050
08.03.15	24	-	67,02	7,00	56,070	-	57,43	6,50	40,970	9,64	18,190
09.03.15	24	-	66,98	7,00	60,340	-	58,11	6,50	42,150	8,87	18,190
10.03.15	24	-	67,49	7,00	59,550	-	58,30	6,50	41,340	9,19	18,210
11.03.15	24	-	66,45	7,00	57,680	-	57,34	6,50	41,970	9,11	15,710
12.03.15	24	-	66,84	7,00	57,840	-	57,49	6,50	41,850	9,35	15,990
13.03.15	24	-	68,05	7,00	54,880	-	57,95	6,50	40,160	10,10	14,720
14.03.15	24	-	66,85	7,00	57,880	-	57,55	6,50	40,430	9,30	17,450
15.03.15	24	-	66,95	7,00	61,910	-	58,20	6,50	42,390	8,75	19,520
16.03.15	24	-	67,32	7,00	59,810	-	58,15	6,50	41,820	9,17	17,990
17.03.15	24	-	67,37	7,00	59,660	-	58,42	6,50	43,690	8,95	15,970
18.03.15	24	-	67,29	7,00	63,290	-	58,91	6,50	47,770	8,38	15,520
19.03.15	24	-	69,14	7,00	63,950	-	60,32	6,50	49,410	8,82	14,540
20.03.15	24	-	67,58	7,00	61,260	-	58,84	6,50	46,350	8,74	14,910
21.03.15	24	-	68,43	7,00	59,690	-	59,37	6,50	43,000	9,06	16,690
22.03.15	24	-	69,84	7,00	57,100	-	60,55	6,50	41,460	9,29	15,640
Среднее	24,00	-	68,18	7,00	58,545	-	58,69	6,50	42,070	9,49	16,475
Итого	672,0	-	-	-	1639,260	-	-	-	1177,950	0,000	461,310

Ориентировочно до конца месяца (+) 546,120
 Корректировка за прошлый месяц (-) 363,960
Итого за март 2015: 1821,420
 403,071
 272,717
 1308,304
 513,116
 143,049
 91,243
 8,56
 45,78

Показание счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	Г1,т	Q1,т кал	Г2,т	Q2,т кал	Г3,т	Q3,т	Г4,т	Q4,т	Показание ГВС
23.02.15 03:00	13945,920	Q1,т кал	5108,110	Q2,т кал	-	-	-	-	606,646
23.03.15 08:00	15595,940	-	6293,870	-	-	-	-	-	648,322

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела по узла учета, Гкал

Гкал

Главный инженер (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОТЧЕТ ПРИ ПОДАТОКЕ НА ПОДПИСЬ
 26.03.2015