Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0315.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,53

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	182,47	160,73	21,74	69,88	47,99	21,89	6,10	4,00	3,69	20,69	-	-	21,10	-	21,10	-	65,43	-	1,35	-	-	5,04
25.02.15	24,00		183,28	163,69	19,60	72,56	49,37	23,19	6,10	4,00	3,89	18,70	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	-	71,71	0,00	1,34			5,23
26.02.15	24,00		184,60	164,17	20,43	71,83	49,12	22,70	6,10	4,00	3,81	19,60	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	71,19	0,00	1,40			5,20
27.02.15	24,00		183,64	164,78	18,86	71,36	48,65	22,71	6,10	4,00	3,82	18,02	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	-	71,04	0,00	1,28			5,10
28.02.15	24,00		184,74	163,90	20,83	71,36	48,37	22,99	6,10	4,00	3,86	19,77	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	70,76	0,00	1,40			5,26
01.03.15	24,00		186,35	163,00	23,35	70,95	48,19	22,76	6,10	4,00	3,80	22,32	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	-	70,35	0,00	1,57			5,38
02.03.15	24,00		179,54	158,44	21,10	71,76	48,80	22,96	6,10	4,00	3,91	19,90	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	62,85	0,00	1,25			5,16
03.03.15	24,00		177,49	154,32	23,17	71,74	48,92	22,81	6,10	4,00	3,90	22,00	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	58,60	0,00	1,29			5,19
04.03.15	24,00		180,53	158,71	21,82	71,49	48,68	22,81	6,10	4,00	3,87	20,75	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	63,44	0,00	1,32			5,19
05.03.15	24,00		181,94	161,26	20,68	70,42	48,23	22,19	6,10	4,00	3,75	19,67	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	65,65	0,00	1,29			5,04
06.03.15	24,00		182,39	161,19	21,20	71,65	48,55	23,10	6,10	4,00	3,89	20,21	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	67,49	0,00	1,36			5,25
07.03.15	24,00		182,50	160,81	21,69	71,58	48,59	22,99	6,10	4,00	3,89	20,41	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	67,19	0,00	1,37			5,26
08.03.15	24,00		181,96	160,22	21,74	71,28	48,58	22,70	6,10	4,00	3,83	20,54	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	66,28	0,00	1,36			5,20
09.03.15	24,00		182,16	160,02	22,14	72,13	49,43	22,70	6,10	4,00	3,85	20,77	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	66,74	0,00	1,39			5,24
10.03.15	24,00	*	182,17	161,58	20,59	70,91	48,50	22,41	6,10	4,00	3,78	19,48	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	-	67,33	0,00	1,31			5,09
11.03.15	24,00		182,37	161,05	21,32	69,92	48,02	21,90	6,10	4,00	3,71	20,12	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	65,61	0,00	1,32			5,03
12.03.15	24,00		183,12	161,38	21,74	68,55	47,22	21,32	6,10	4,00	3,60	20,73	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	64,60	0,00	1,34			4,94
13.03.15	24,00		181,80	161,21	20,59	67,93	46,73	21,19	6,10	4,00	3,57	19,68	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	-	63,85	0,00	1,26			4,82
14.03.15	24,00		182,73	158,83	23,91	69,73	47,71	22,01	6,10	4,00	3,72	22,90	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	-	63,49	0,00	1,45			5,17
15.03.15	24,00		183,38	159,21	24,17	70,76	48,43	22,33	6,10	4,00	3,77	23,00	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	65,15	0,00	1,50			5,27
16.03.15	24,00		182,56	161,07	21,49	68,28	47,39	20,89	6,10	4,00	3,51	20,66	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06	-	64,14	0,00	1,33			4,84
17.03.15	24,00		182,59	161,99	20,59	67,42	47,43	20,00	6,10	4,00	3,39	19,69	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	63,43	0,00	1,25			4,64
18.03.15	24,00		182,98	161,23	21,75	67,62	47,87	19,74	6,10	4,00	3,34	20,84	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	63,18	0,00	1,32			4,66
19.03.15	24,00		182,90	161,29	21,61	65,81	47,05	18,75	6,10	4,00	3,16	20,92	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	-	61,87	0,00	1,29			4,45
20.03.15	24,00		182,75	161,89	20,85	66,46	47,05	19,41	6,10	4,00	3,28	19,97	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	62,71	0,00	1,25			4,54
21.03.15	24,00		182,85	157,55	25,30	65,91	45,91	20,00	6,10	4,00	3,36	24,10	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51	-	60,66	0,00	1,46			4,82
22.03.15	24,00		182,31	157,08	25,23	67,32	45,86	21,46	6,10	4,00	3,59	23,99	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	61,81	0,00	1,48			5,08
23.03.15	24,00		181,01	159,86	21,15	70,12	47,04	23,07	6,10	4,00	3,88	19,85	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	65,55	0,00	1,30			5,18
Среднее	24,00	-	182,47	160,73	21,74	69,88	47,99	21,89	6,10	4,00	3,69	20,69	-	-	21,10	-	21,10	-	65,43	-	1,35	-	-	5,04
Итого	672,00		5109,11	4500,49	608,62						103,43	579,27	0,00	0,00	590,78	0,00	590,78	0,00			37,83	0,00	0,00	141,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.03.15 03:00	65862,63	56392,61	10748,05	0,00	10970,21	0,00	2720,53	715,86	-
	24.03.15 05:00	66971,48	57365,88	10877,28	0,00	11101,81	0,00	2749,70	723,95	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °С = -0,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **590,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать и подпись ответственного лица

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

36,94