Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14860
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Txв, гр.С= 1,53

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	*	135,16	113,01	22,15	73,47	44,21	29,26	6,10	4,00	3,41	23,27	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	-	65,80	0,00	1,53			4,94
25.02.15	24,00		138,37	118,27	20,10	72,46	44,09	28,38	6,10	4,00	3,41	21,27	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	-	66,32	0,00	1,41			4,82
26.02.15	24,00		139,46	118,20	21,26	71,75	43,81	27,94	6,10	4,00	3,35	22,41	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	66,06	0,00	1,48			4,83
27.02.15	24,00		139,79	118,08	21,71	71,30	43,56	27,74	6,10	4,00	3,33	22,83	0,00	0,00	23,29	0,00	23,29	-	65,74	0,00	1,50			4,83
28.02.15	24,00		140,90	117,29	23,61	71,27	43,42	27,85	6,10	4,00	3,34	24,64	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	-	65,70	0,00	1,62			4,96
01.03.15	24,00		142,17	116,36	25,81	70,89	43,14	27,75	6,10	4,00	3,31	26,83	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	-	65,59	0,00	1,76			5,07
02.03.15	24,00		140,62	117,72	22,90	71,67	43,44	28,23	6,10	4,00	3,38	23,92	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	-	66,32	0,00	1,59			4,97
03.03.15	24,00		139,00	118,04	20,96	71,68	43,64	28,04	6,10	4,00	3,37	21,94	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	65,88	0,00	1,45			4,82
04.03.15	24,00		139,83	117,63	22,20	71,42	43,51	27,91	6,10	4,00	3,35	23,20	0,00	0,00	23,67	0,00	23,67	-	65,77	0,00	1,53			4,87
05.03.15	24,00		141,46	117,34	24,12	70,36	43,00	27,37	6,10	4,00	3,26	25,18	0,00	0,00	25,68	0,00	25,68	-	65,64	0,00	1,65			4,91
06.03.15	24,00		139,11	119,33	19,78	71,53	43,49	28,04	6,10	4,00	3,38	20,81	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	66,58	0,00	1,39			4,77
07.03.15	24,00		141,24	118,42	22,81	71,50	43,63	27,86	6,10	4,00	3,35	23,71	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	-	66,83	0,00	1,58			4,94
08.03.15	24,00		140,31	118,52	21,79	71,14	43,63	27,51	6,10	4,00	3,31	22,70	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	-	66,32	0,00	1,51			4,82
09.03.15	24,00		141,29	117,21	24,08	72,06	44,31	27,74	6,10	4,00	3,34	24,88	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38	-	66,47	0,00	1,65			4,99
10.03.15	24,00	*	141,41	118,78	22,63	70,81	43,61	27,20	6,10	4,00	3,28	23,66	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	66,09	0,00	1,56			4,84
11.03.15	24,00		141,36	119,38	21,98	69,87	43,26	26,61	6,10	4,00	3,21	22,92	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	65,70	0,00	1,51			4,72
12.03.15	24,00		141,84	120,52	21,32	68,50	42,52	25,98	6,10	4,00	3,13	22,35	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	-	65,60	0,00	1,47			4,60
13.03.15	24,00		140,62	120,96	19,66	67,85	42,08	25,77	6,10	4,00	3,09	20,81	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	65,59	0,00	1,36			4,46
14.03.15	24,00		141,84	119,98	21,86	69,60	42,84	26,75	6,10	4,00	3,22	22,99	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	65,95	0,00	1,52			4,74
15.03.15	24,00		143,23	118,98	24,25	70,70	43,43	27,28	6,10	4,00	3,28	25,25	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77	-	66,84	0,00	1,69			4,97
16.03.15	24,00		142,61	120,53	22,09	68,20	42,60	25,60	6,10	4,00	3,06	23,34	0,00	0,00	23,81	0,00	23,81	-	65,79	0,00	1,54			4,60
17.03.15	24,00		143,00	121,09	21,91	67,37	42,59	24,77	6,10	4,00	2,98	23,01	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	65,17	0,00	1,50			4,48
18.03.15	24,00		141,68	120,85	20,83	67,51	42,83	24,68	6,10	4,00	2,96	22,04	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	-	64,92	0,00	1,43			4,39
19.03.15	24,00		142,07	121,30	20,77	65,79	42,14	23,65	6,10	4,00	2,82	21,98	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	-	64,54	0,00	1,42			4,24
20.03.15	24,00		143,30	120,41	22,89	66,40	42,14	24,27	6,10	4,00	2,89	24,07	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	-	64,63	0,00	1,56			4,45
21.03.15	24,00		143,56	120,00	23,56	65,87	41,34	24,54	6,10	4,00	2,92	24,54	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	-	64,47	0,00	1,58			4,50
22.03.15	24,00		143,55	118,17	25,38	67,19	41,15	26,04	6,10	4,00	3,10	26,33	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	-	64,23	0,00	1,69			4,79
23.03.15	24,00		140,16	118,66	21,50	69,94	42,28	27,66	6,10	4,00	3,33	22,35	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	-	65,36	0,00	1,46			4,79
Среднее	24,00	-	141,03	118,75	22,28	69,93	43,06	26,87	6,10	4,00	3,22	23,33	-	-	23,80	-	23,80	-	65,71	-	1,53	-	-	4,75
Итого	672,00		3948,94	3325,03	623,91						90,17	653,21	0,00	0,00	666,30	0,00	666,30	0,00			42,92	0,00	0,00	133,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 14:00	45414,96	39087,92	10985,92	0,00	11187,75	0,00	3355,05	686,90	-
	24.03.15 05:00	49312,21	42369,67	11630,31	0,00	11845,05	0,00	3486,14	729,23	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °С = -1,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **666,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
представитель потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

К печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.

41,92