Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0315.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207205 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,53

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	95,87	95,87	0,00	72,61	46,30	26,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
25.02.15	24,00	-	96,01	96,01	0,00	71,67	46,03	25,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
26.02.15	24,00	-	96,14	96,14	0,00	71,01	45,77	25,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
27.02.15	24,00	-	96,13	96,13	0,00	70,38	45,34	25,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
28.02.15	24,00	-	96,08	96,08	0,00	70,51	45,35	25,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
01.03.15	24,00	-	95,98	95,98	0,00	70,08	45,11	24,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
02.03.15	24,00	-	96,04	96,04	0,00	70,98	45,32	25,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
03.03.15	24,00	-	95,89	95,89	0,00	70,87	45,37	25,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
04.03.15	24,00	-	95,92	95,92	0,00	70,63	45,27	25,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
05.03.15	23,00	-	91,98	91,98	0,00	69,57	44,85	24,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
06.03.15	24,00	-	96,18	96,18	0,00	70,84	45,33	25,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
07.03.15	24,00	-	96,44	96,44	0,00	70,60	45,35	25,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
08.03.15	24,00	-	96,27	96,27	0,00	70,50	45,45	25,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
09.03.15	24,00	-	96,33	96,33	0,00	71,22	46,03	25,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
10.03.15	24,00	-	96,54	96,54	0,00	70,04	45,32	24,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
11.03.15	24,00	-	96,55	96,55	0,00	69,03	45,08	23,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
12.03.15	24,00	-	96,59	96,59	0,00	67,68	44,20	23,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
13.03.15	24,00	-	96,44	96,44	0,00	67,09	43,76	23,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
14.03.15	24,00	-	96,85	96,85	0,00	68,97	44,63	24,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
15.03.15	24,00	-	96,88	96,88	0,00	69,79	45,25	24,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
16.03.15	24,00	-	96,82	96,82	0,00	67,43	44,33	23,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
17.03.15	24,00	-	96,95	96,95	0,00	66,60	44,19	22,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
18.03.15	24,00	-	96,79	96,79	0,00	66,92	44,51	22,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
19.03.15	24,00	-	96,67	96,67	0,00	64,98	43,77	21,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
20.03.15	24,00	-	96,52	96,52	0,00	65,75	43,89	21,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
21.03.15	24,00	-	96,39	96,39	0,00	65,10	43,01	22,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
22.03.15	24,00	-	96,25	96,25	0,00	66,58	43,02	23,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
23.03.15	24,00	-	96,24	96,24	0,00	69,26	44,24	25,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
Среднее	23,96	-	96,21	96,21	-	69,17	44,86	24,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
Итого	671,00		2693,74	2693,74	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	17.03.15 11:00	3340,53	3340,53	-	-	-	-	89,21	-	-
	24.03.15 06:00	3995,94	3995,94	-	-	-	-	104,11	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,53 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 03 15 г.