Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,53

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	111,33	111,33	0,00	72,01	48,18	23,83	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
25.02.15	24,00	-	111,47	111,47	0,00	71,05	47,96	23,09	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
26.02.15	24,00	-	111,58	111,58	0,00	70,35	47,65	22,70	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
27.02.15	24,00	-	111,56	111,56	0,00	69,77	47,28	22,49	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
28.02.15	24,00	-	111,51	111,51	0,00	69,87	47,11	22,76	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
01.03.15	24,00	-	111,43	111,43	0,00	69,46	46,85	22,61	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
02.03.15	24,00	-	111,51	111,51	0,00	70,29	47,05	23,24	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
03.03.15	24,00	-	111,29	111,29	0,00	70,28	47,07	23,21	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
04.03.15	24,00	-	111,39	111,39	0,00	70,04	47,04	23,00	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
05.03.15	24,00	-	111,48	111,48	0,00	68,96	46,61	22,35	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
06.03.15	24,00	-	111,74	111,74	0,00	70,14	47,16	22,98	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
07.03.15	24,00	-	112,00	112,00	0,00	70,07	47,27	22,80	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
08.03.15	24,00	-	111,80	111,80	0,00	69,79	47,24	22,55	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
09.03.15	24,00	-	111,83	111,83	0,00	70,65	47,99	22,66	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
10.03.15	24,00	-	111,92	111,92	0,00	69,40	47,13	22,27	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
11.03.15	24,00	-	111,98	111,98	0,00	68,49	46,79	21,70	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
12.03.15	24,00	-	112,09	112,09	0,00	67,15	46,04	21,11	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
13.03.15	24,00	-	111,90	111,90	0,00	66,50	45,65	20,85	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
14.03.15	24,00	-	112,37	112,37	0,00	68,25	46,59	21,66	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
15.03.15	24,00	-	112,44	112,44	0,00	69,27	47,17	22,10	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
16.03.15	24,00	-	112,37	112,37	0,00	66,87	46,14	20,73	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
17.03.15	24,00	-	112,54	112,54	0,00	66,09	45,98	20,11	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
18.03.15	24,00	-	112,32	112,32	0,00	66,25	46,18	20,07	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
19.03.15	24,00	-	112,19	112,19	0,00	64,50	45,44	19,06	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
20.03.15	24,00	-	112,00	112,00	0,00	65,15	45,46	19,69	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
21.03.15	24,00	-	111,85	111,85	0,00	64,54	44,66	19,88	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
22.03.15	24,00	-	111,73	111,73	0,00	65,86	44,62	21,24	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
23.03.15	24,00		111,84	111,84	-	68,56	46,68	21,88	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Среднее	24,00	-	111,84	111,84	-	68,56	46,68	21,88	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Итого	672,00		3131,46	3131,46	0,00						68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~1,53-6~~ = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.