Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401665-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,4

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.03.15	24,00	-	77,26	73,98	3,28	69,64	43,22	26,42	6,30	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
02.03.15	24,00	-	77,45	74,43	3,02	69,17	42,96	26,21	6,32	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
03.03.15	24,00	-	77,32	73,92	3,40	68,86	42,85	26,01	6,33	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
04.03.15	24,00	-	77,02	73,18	3,84	69,13	42,95	26,18	6,31	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
05.03.15	24,00	-	77,06	73,60	3,46	69,33	43,03	26,30	6,33	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
06.03.15	24,00	-	77,34	72,74	4,60	69,33	43,10	26,23	6,37	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
07.03.15	24,00	-	77,07	73,87	3,20	69,41	43,08	26,33	6,33	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
08.03.15	24,00	-	77,42	74,29	3,13	70,06	43,53	26,53	6,31	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
09.03.15	24,00	-	77,88	74,65	3,23	70,12	43,89	26,23	6,34	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
10.03.15	24,00	-	77,87	74,78	3,09	69,61	43,55	26,06	6,35	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
11.03.15	24,00	-	77,63	74,56	3,07	68,82	43,29	25,53	6,33	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
12.03.15	24,00	-	77,39	74,32	3,08	67,60	42,54	25,06	6,32	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
13.03.15	24,00	-	77,40	74,25	3,14	67,63	42,45	25,18	6,34	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
14.03.15	24,00	-	77,11	73,49	3,62	67,82	42,53	25,29	6,33	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
15.03.15	24,00	-	76,91	73,61	3,30	67,78	42,57	25,21	6,29	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
16.03.15	24,00	-	77,28	74,10	3,17	67,63	42,70	24,93	6,30	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
17.03.15	24,00	-	77,30	74,17	3,14	66,92	42,80	24,12	6,23	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
18.03.15	24,00	-	76,77	73,63	3,13	66,21	43,15	23,06	6,27	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
19.03.15	24,00	-	76,89	73,74	3,16	66,05	43,16	22,89	6,35	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
20.03.15	24,00	-	76,84	73,63	3,21	65,98	42,60	23,38	6,36	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
21.03.15	24,00	-	77,04	73,65	3,39	65,88	42,28	23,60	6,32	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
22.03.15	24,00	-	76,79	73,63	3,16	66,04	41,75	24,29	6,33	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
23.03.15	24,00	-	77,20	73,85	3,35	68,25	42,46	25,79	6,35	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
Среднее	24,00	-	77,23	73,92	3,31	68,14	42,89	25,25	6,32	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
Итого	552,00		1776,23	1700,07	76,16						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.02.15 18:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	28.02.15 18:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.