Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 13 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208789
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208789-ч(с)-0315.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Тхв, гр.С= 0,4

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
02.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
03.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
04.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
05.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
06.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
07.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
08.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
09.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
10.03.15	24,00		142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
11.03.15	24,00	-	142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
12.03.15	24,00	-	141,65	138,83	2,82	67,77	37,56	30,21	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,38
13.03.15	24,00	-	141,73	138,65	3,08	67,70	37,49	30,21	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			4,40
14.03.15	24,00	-	141,58	138,78	2,80	67,47	37,37	30,10	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			4,36
15.03.15	24,00	-	141,58	138,69	2,89	67,92	37,60	30,32	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,40
16.03.15	24,00	-	142,35	139,53	2,82	68,21	37,93	30,28	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,42
17.03.15	24,00	-	145,15	142,15	3,00	66,63	38,03	28,60	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,27
18.03.15	24,00	-	145,82	142,43	3,39	65,34	38,02	27,32	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,13			4,11
19.03.15	24,00	-	144,81	141,53	3,28	64,38	37,63	26,75	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			4,00
20.03.15	24,00	-	143,18	140,18	3,00	65,23	37,67	27,56	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,06
21.03.15	24,00	-	141,16	138,37	2,79	64,67	36,64	28,03	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			4,06
22.03.15	24,00	-	141,73	138,85	2,88	65,49	36,30	29,19	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,24
23.03.15	24,00	-	142,40	139,68	2,72	68,97	37,44	31,53	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			4,59
Среднее	24,00	-	142,76	139,81	2,96	66,65	37,47	29,18	7,00	5,00	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	4,27
Итого	552,00		3283,52	3215,53	67,98						95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,54	0,00	0,00	98,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.