Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205559
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-0315.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,39

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2015 по 23.03.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.15	24,00	-	173,71	173,71	0,00	72,38	42,33	30,05	7,00	5,00	5,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,22
25.02.15	24,00	-	172,47	171,59	0,88	69,91	41,34	28,57	7,00	5,00	4,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			4,97
26.02.15	24,00	-	173,31	173,31	0,00	70,79	41,73	29,06	7,00	5,00	5,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,04
27.02.15	24,00	-	172,19	171,57	0,62	70,71	41,52	29,19	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			5,05
28.02.15	24,00	-	171,02	171,02	0,00	70,49	41,32	29,17	7,00	5,00	4,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,99
01.03.15	24,00	-	171,14	171,14	0,00	70,55	41,30	29,25	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,01
02.03.15	24,00	-	171,70	171,70	0,00	70,47	41,37	29,10	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,00
03.03.15	24,00	-	171,27	171,27	0,00	70,36	41,39	28,97	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
04.03.15	24,00	-	172,25	171,72	0,53	70,09	41,35	28,74	7,00	5,00	4,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			4,98
05.03.15	24,00	-	171,18	171,18	0,00	70,80	41,52	29,28	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,01
06.03.15	24,00	-	170,98	170,98	0,00	70,91	41,37	29,54	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
07.03.15	24,00	-	171,03	170,30	0,73	70,92	41,47	29,45	7,00	5,00	5,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			5,07
08.03.15	24,00	-	171,61	170,38	1,23	70,53	41,59	28,94	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,05			5,02
09.03.15	24,00	-	107,41	107,41	0,00	68,81	41,24	27,57	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
10.03.15	24,00	-	142,29	142,29	0,00	69,32	39,12	30,20	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
11.03.15	24,00	-	168,70	168,70	0,00	69,77	41,11	28,66	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
12.03.15	24,00	-	168,55	168,55	0,00	67,38	40,04	27,34	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
13.03.15	24,00	-	168,63	168,63	0,00	67,33	39,96	27,37	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
14.03.15	24,00	-	168,48	168,48	0,00	67,09	39,88	27,21	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
15.03.15	24,00	-	168,49	168,49	0,00	67,52	40,15	27,37	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
16.03.15	24,00	-	169,40	169,40	0,00	67,84	40,40	27,44	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
17.03.15	24,00	-	172,66	172,66	0,00	66,41	40,63	25,78	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
18.03.15	24,00	-	173,50	173,50	0,00	65,08	40,45	24,63	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
19.03.15	24,00	-	172,41	172,41	0,00	64,02	39,93	24,09	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
20.03.15	24,00	-	170,29	170,29	0,00	64,89	39,75	25,14	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
21.03.15	24,00	-	167,68	167,68	0,00	64,29	39,00	25,29	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
22.03.15	24,00	-	168,34	168,34	0,00	64,97	38,45	26,52	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
23.03.15	24,00	-	169,24	169,24	0,00	68,47	39,81	28,66	7,00	5,00	4,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,85
Среднее	24,00	-	167,50	167,36	0,14	68,65	40,70	27,95	7,00	5,00	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	4,69
Итого	672,00		4689,93	4685,94	3,99						131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,17	0,00	0,00	131,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 18:00	51689,69	51517,66	0,00	-	0,00	-	1676,64	-	-
	24.03.15 07:00	56298,72	56122,70	0,00	-	0,00	-	1805,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,39 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 03 15 г.

печать энергосбыта